

## ENSAYOS DE ADHERENCIA DE EURO-100P

LABORATORIO : SEINCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.  
CODIGO DEL INFORME: IFE/9510/020228/1  
FECHA DEL ENSAYO: 27/02/2002  
REF. DE LABORATORIO: 28527/1

### DATOS DEL ENSAYO

FECHA DE INICIO: 27/02/2002  
FECHA FIN DE ENSAYO: 28/02/2002  
ENSAYO REALIZADO POR: CSS  
TIPO DE RECUBRIMIENTO: EURO 100P  
TIPO DE SOPORTE: HORMIGON  
CONDICIONES DE PREPARACION: OBRA  
AMBIENTE

### CALCULOS Y RESULTADOS

		<u>Resistencia de adherencia (Kp/cm2)</u>	
<u>Probeta nº</u>	<u>forma de rotura</u>	<u>individual</u>	<u>media</u>
1	adherencia mortero-soporte	17,7	14,5
2	adhesivo	13,2	
3	cohesión	12,8	
4	cohesión	12,0	
5	cohesión	16,9	

Bajo petición podemos entregarles copias de los originales de los ensayos que obran en nuestro poder.