



EXTRACCIÓN  
AIRE DEL LOCAL  
(ETA)


IMPULSIÓN  
AIRE AL LOCAL  
(SUP)

Tapa lateral  
Acceso a servomotor  
compuerta de Bypass

SALIDA AIRE  
EXPULSADO  
(EHA)

ENTRADA  
AIRE EXTERIOR  
(ODA)



Peso (Kg)		245.01	Dibujado por / Drawn by		Fecha / Date			
2	Ventilador	K3G-400-RJ75-02	Alvaro San Jose		04/2023			
1	Filtro extracción F6 593X883X375	D15F6 593 883 375 15	Comprobado por / Checked by		Fecha / Date			
1	Filtro impulsión ETAPA1 F6 593X883X97	SMIF659383397	Proyecto / Project		RECUPERADOR RCE43F6F6F8HSNC			
1	Filtro impulsión ETAPA2 F8 593X883X525	D21F8 500 883 525 15	Plano / Drawing		Rev. / Rev.	Hoja / Sheet	Escala / Scale	
Cant.	Descripción	Código	RCE43-H 2D.dwg			1/1	1:30	
							Formato / Format	Material / Material
							A4	