



EXTRACCIÓN
AIRE DEL LOCAL
(ETA)


IMPULSIÓN
AIRE AL LOCAL
(SUP)

Tapa lateral
Acceso a servomotor
compuerta de Bypass

SALIDA AIRE
EXPULSADO
(EHA)

ENTRADA
AIRE EXTERIOR
(ODA)



Peso (Kg)		245.01	Dibujado por / Drawn by			Fecha / Date				
2	Ventilador		K3G-355-PH49-02	Alvaro San Jose			04/2023			
1	Filtro extracción F6 593X883X375		D15F6 593 883 375 15	Comprobado por / Checked by			Fecha / Date			
1	Filtro impulsión ETAPA1 F6 593X883X97		SMIF659383397	Proyecto / Project			RECUPERADOR RCE50F6F6F8HSNC			
1	Filtro impulsión ETAPA2 F8 593X883X525		D21F8 500 883 525 15	Plano / Drawing		Rev. / Rev.	Hoja / Sheet	Escala / Scale	Formato / Format	Material / Material
Cant.	Descripción		Código	RCE50-H 2D.dwg			1/1	1:30	A4	