



EXTRACCIÓN
AIRE DEL LOCAL
(ETA)


IMPULSIÓN
AIRE AL LOCAL
(SUP)

Tapa lateral
Acceso a servomotor
puerta de Bypass

SALIDA AIRE
EXPULSADO
(EHA)

ENTRADA
AIRE EXTERIOR
(ODA)



Peso (Kg)		69.75	Dibujado por / Drawn by			Fecha / Date					
2	Ventilador		D3G146-HQ13-34	Alvaro San Jose			04/2023				
1	Filtro extracción F6 290X490X48		SMIF629049048	Comprobado por / Checked by			Fecha / Date				
1	Filtro impulsión ETAPA1 F6 290X490X48		SMIF629049048	Proyecto / Project			RECUPERADOR RCE06F6F6F8HSNC				
1	Filtro impulsión ETAPA2 F8 290X490X48		SMIF829049048	Plano / Drawing							
Cant.	Descripción	Código	RCE06-H 2D.dwg	Rev. / Rev.	Hoja / Sheet	Escala / Scale	Formato / Format	Material / Material			
					1/1	1:15	A4				