



EXTRACCIÓN  
AIRE DEL LOCAL  
(ETA)


IMPULSIÓN  
AIRE AL LOCAL  
(SUP)

Tapa lateral  
Acceso a servomotor  
puerta de Bypass

SALIDA AIRE  
EXPULSADO  
(EHA)

ENTRADA  
AIRE EXTERIOR  
(ODA)



Peso (Kg)		555	Dibujado por / Drawn by		Fecha / Date			
2	Ventilador	ZH-GR50I-ZID.GG.CR	Alvaro San Jose		04/2023			
2	Filtro extracción F6 593X883X525	D21F6 500 883 525 15	Comprobado por / Checked by		Fecha / Date			
2	Filtro impulsión ETAPA1 F7 593X883X97	SMIF750088397	Proyecto / Project					
2	Filtro impulsión ETAPA2 F9 593X883X525	D21F9 500 883 525 15	RECUPERADOR RCE95F6F7F9HSNC					
Cant.	Descripción	Código	Plano / Drawing	Rev. / Rev.	Hoja / Sheet	Escala / Scale	Formato / Format	Material / Material
			RCE95-H 2D.dwg		1/1	1:35	A4	