


Peso (Kg)		313	Dibujado por / Drawn by			Fecha / Date		
2	Ventilador		K3G-355-PH49-02	Alvaro San Jose		04/2023		
1	Filtro extracción F6 593X883X525		D21F6 593 883 525 15	Comprobado por / Checked by			Fecha / Date	
2	Filtro impulsión ETAPA1 F7 390X883X97		SMIF739083397	Proyecto / Project				
2	Filtro impulsión ETAPA2 F9 390X883X525		D21F9 593 883 525 15	RECUPERADOR RCE56F6F7F9HSNC				
Cant.	Descripción	Código	Plano / Drawing	Rev. / Rev.	Hoja / Sheet	Escala / Scale	Formato / Format	Material / Material
			RCE56-H 2D.dwg		1/1	1:30	A4	

