


ENTRADA AIRE EXTERIOR (ODA)

SALIDA AIRE EXPULSADO (EHA)

Tapa lateral  
Acceso a servomotor  
compuerta de Bypass

IMPULSION  
AIRE AL LOCAL  
(SUP)

EXTRACCIÓN  
AIRE DEL LOCAL  
(ETA)



Peso (Kg)		449	Dibujado por / Drawn by		Fecha / Date
2	Ventilador	ZH-GR50I-ZID.GG.CR	Alvaro San Jose		04/2023
2	Filtro extracción F6 500X883X525	D21F6 500 883 525 15	Comprobado por / Checked by		Fecha / Date
2	Filtro impulsión ETAPA1 F6 500X883X525	SMIF650088397	Proyecto / Project		
2	Filtro impulsión ETAPA2 F8 500X883X98	D21F8 500 883 525 15	RECUPERADOR RCE80F6F6F8HSEC		
Cant.	Descripción	Código	Plano / Drawing	Rev. / Rev.	Hoja / Sheet
			RCE80-H 2D.dwg		1/1
			Escala / Scale	Formato / Format	Material / Material
			1:30	A4	

