





ENTRADA AIRE EXTERIOR (ODA)



Peso (Kg)		225	Dibujado por / Drawn by				Fecha / Date				
2	Ventilador		K3G-400-RT02-I2	Alvaro San Jose				04/2023			
1	Filtro extracción F6 500X883X375		D15F6 500 883 375 15	Comprobado por / Checked by				Fecha / Date			
1	Filtro impulsión ETAPA1 F6 500X883X97		SMIF650083397	Proyecto / Project				RECUPERADOR RCE30F6F6F8HSEC			
1	Filtro impulsión ETAPA2 F8 500X883X525		D21F8 500 883 525 15	Plano / Drawing							
Cant.	Descripción		Código	RCE30-H 2D.dwg	Rev. / Rev.	Hoja / Sheet	Escala / Scale	Formato / Format	Material / Material		
						1/1	1:30	A4			