AENOR

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

AENOR
Producto Certificado

030/002130

AENOR certifica que | AENOR certifies that

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO. LTD.

Domicilio social / Registered office	No. 1, CHINT ROAD, CHINT INDUSTRIAL ZONE, NORTH BAIXIANG, YUEQING ZHEJIANG PROVINCE (China)
suministra el producto / supplies the product	Interruptor automático para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para uso domestico y analogos (ID) Residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection (RCCB's)
conforme con / in compliance with	UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012) UNE-EN 61008-1:2013/A11:2016 (EN 61008-1:2012/A11:2015) UNE-EN 61008-1:2013/A1:2015 (EN 61008-1:2012/A1:2014) UNE-EN 61008-1:2013/A2:2015 (EN 61008-1:2012/A2:2014) UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1:1994/A11:1998) UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994)
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	No. 1, CHINT ROAD, CHINT INDUSTRIAL ZONE, NORTH BAIXIANG, YUEQING ZHEJIANG PROVINCE (China)
Esquema de certificación Certification scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.
	Este certificado anula y sustituye al 030/002130, de fecha 2014-05-05 This certificate supersedes 030/002130, dated 2014-05-05
Fecha de emisión / First issued on	2008-09-10
Fecha de modificación / Modified on	2019-07-03
Fecha de expiración / Validity date	2024-05-05

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002130

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: CHINT

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Corriente asignada/ Rated current	Tensión asignada (Un)/ Rated voltage	Corriente diferencial/ Rated residual current	Frecuencia/ Frequency	IΔm	Im	Inc	IΔc	Tipo/ Type	Información adicional/ Additional information
972174	2P	25 A	230 V~	30 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	*(1)(2)*
972176	2P	25 A	230 V~	300 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	*(1)(2)*
972177	2P	40 A	230 V~	30 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	*(1)(3)*
972179	2P	40 A	230 V~	300 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	*(1)(3)*
972180	2P	63 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	*(1)(4)*
972182	2P	63 A	230 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	*(1)(4)*
972192	4P	25 A	400 V~	30 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	*(1)(2)*
972194	4P	25 A	400 V~	300 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	*(1)(2)*
972195	4P	40 A	400 V~	30 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	*(1)(3)*
972197	4P	40 A	400 V~	300 mA	50 Hz	500 A	500 A	6000 A	6000 A	AC	*(1)(3)*
972198	4P	63 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	*(1)(4)*
972200	4P	63 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	*(1)(4)*

(1) Serie NL1-63. -5/40 ºC.
Series NL1-63. -5/40 ºC

(2) Debe protegerse, aguas arriba, con fusible gG de 25 A o Interruptores automáticos de 25 A de la serie NB1-63 de marca CHINT
Shall be back-up protected by gG de 25 A fuse or series NB1-63 25 A, of trade mark CHINT

(3) Debe protegerse aguas arriba, con fusible gG de 40 A o Interruptores automáticos de 40 A de la serie NB1-63 de marca CHINT
Shall be back-up protected by gG de 40 A fuse or series NB1-63 40 A CBO, of trade mark CHINT

(4) Debe protegerse aguas arriba, con fusible gG de 63 A o Interruptores automáticos de 63 A de la serie NB1-63 de marca CHINT
Shall be back-up protected by gG de 63 A fuse or series NB1-63 A CBO, of trade mark CHINT

Fecha de emisión / First issued on 2008-09-10
Fecha de modificación / Modified on 2019-07-03
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-05

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
01/C-PR275