

Normativa de aislamiento acústico

DOCUMENTO BÁSICO HR: Protección frente al ruido.

Apartado 2: caracterización y cuantificación de las exigencias.

TABIQUERÍA. DISTRIBUCIÓN INTERIOR

	RA (dBA) (en laboratorio)
Recintos habitables	≥ 33
Recintos protegidos	≥ 33

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES

Recinto receptor	Recinto emisor	$D_{nT,A} R_A$ (dBA) (in situ)
Protegido	Distinta unidad de uso	≥ 50
	Zona común ¹	
	Recinto de instalaciones	≥ 55
	Recinto de actividad	
Habitable	Distinta unidad de uso	≥ 45
	Zona común ¹	
	Recinto de instalaciones	≥ 45
	Recinto de actividad	

¹En caso de existir puertas o ventanas entre recintos.

	R_A (dBA) (en laboratorio)	
	Muro	Puerta
Recinto habitable	≥ 45	≥ 30
Recinto protegido	≥ 50	≥ 20

