Producto certificado Applus+

Nº PR-1961/106

Fecha de emisión: 06/02/2026
Fecha primera emisión: 06/04/2021
Fecha confirmación/modificación: 06/02/2026
Fecha de validez: 06/04/2027

LGAI Technological Center S.A. (APPLUS), certifica que el producto:

EMPRESA

Futura Systems, S.L.

Ctra. De Valls, C-51, Km 22.5
43812 Rodonyà (Tarragona) España

PRODUCTO

Tubos enterrados bajo tierra para la conducción de cables

Serie N-450. Tubo de PE (No metálico). Color Rojo

- **FUTURFLEX ROLLO** Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200. Códigos de clasificación: 450N, curvable, IP 43
- **FUTURFLEX BARRA** Ø 63, 90, 110, 125, 160, 200, 250. Códigos de clasificación: 450N, rígido, IP 43

NORMATIVA APLICABLE

UNE-EN 61386-1:2008; UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020
Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales

UNE-EN 61386-24:2011 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 24: Requisitos particulares. Sistemas de tubos enterrados bajo tierra

LGAI ha llevado a cabo el muestreo y los ensayos iniciales del producto, la auditoría inicial del proceso de producción y del sistema de gestión. Se realiza el seguimiento periódico mediante ensayos de muestras provenientes de producción y mediante auditoria del proceso de producción y sistema de gestión

Applus ACCESORIOS PLÁSTICOS SPC 106 Product Certification

Xavier Ruiz Peña
Director General
Conformity Assessment

Applus certification

LGAI Technological Center S.A. (APPLUS)
Campus UAB. Ronda de la Font del Carme s/n
08193 Bellaterra, Barcelona (España)

ENAC CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº12 / C-PR054

Comprueba el estado del certificado

Certificado