AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002034

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2006-12-20

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO

CIRCUIT-BREAKERS FOR OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR INSTALLATION

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

GEWISS IBERICA S.A.
CENTRO DE TRANSPORTES MADRID. SECTOR 8 - 28018 MADRID (ESPAÑA)

y elaborado en and manufactured in

GEWISS, S.P.A. - VIA ALESSANDRO VOLTA, 1
24069 CENATE SOTTO (Bergamo - ITALIA)

es conforme con complies with

UNE-EN 60898/A11:1996 (EN 60898/A11:1994)
UNE-EN 60898/A12:1996 (EN 60898/A12:1995)
UNE-EN 60898/A14:1996 (EN 60898/A14:1995)
UNE-EN 60898/A16:1996 (EN 60898/A16:1996)
UNE-EN 60898/A18:1999 (EN 60898/A18:1998)
UNE-EN 60898:1992 (EN 60898:1991)
UNE-EN 60898/A1:1993 (EN 60898/A1:1991)
UNE-EN 60898/A13:1996 (EN 60898/A13:1995)
UNE-EN 60898/A15:1996 (EN 60898/A15:1995)
UNE-EN 60898/A17:1999 (EN 60898/A17:1998)
UNE-EN 60898/A19:2001 (EN 60898:1991/A19:2000)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 30.15.

Fecha de concesión: **2006-12-20**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2008-10-01**
Expires on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento. The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.030
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.030)

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002034

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: **GEWISS**
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado Short circuit capacity	Poder de corte en servicio Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current	Información adicional Additional information
GW90011	1P	230/400 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	...	C	...
GW90031	1P+N	230 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	...	C	...
GW90051	2P	230/400 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	...	C	...
GW90071	3P	230/400 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	...	C	...
GW90091	4P	230/400 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	...	C	...
GW90231	1P+N	230 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C	...
GW90251	2P	230/400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C	...
GW90271	3P	230/400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C	...
GW90291	4P	230/400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C	...
GW90431	1P+N	230 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	C	...
GW90451	2P	230 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	C	...

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

No está autorizada la reproducción parcial de este documento. The partial reproduction of this document is not permitted.

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.030
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.030)