IMQ

ISTITUTO ITALIANO
DEL MARCHIO DI QUALITÀ
per il controllo di rispondenza
a norme tecniche di prodotti e s emi
D.P.R. n. 134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. 0250731 (r.a.) - Fax 025073271
E-mail: info@imq.it
CCIAA Milano n° 1421712
Trib. Milano Pers. Giur. n° 159 / vol. 5 / fas
C. Fiscale/P. IVA 00798880159

# DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EQ724

( DAT 99000837 )

Visti rapporti di prova n *02A9900122*

Si dichiara che il seguente prodotto:

## INVOLUCRI PER INSTALLAZIONE FISSA PER DISPOSITIVI DISSIPANTI POTENZA

| | |
|---|---|
| Serie | *48 PTC* |
| Classificazione | *quadri porta apparecchi* |
| Sistema di installazione | *da incasso* |
| Materiale della custodia | *isolante* |
| Grado di protezione | *IP55* |
| Temperatura installazione | *T -15/+60* |

( Segue Descrizione Prodotti )

della Ditta: *GEWISS SPA ( 1993 / 1338 )*
*VIA A. VOLTA 24069 CENATE SOTTO ( BG*
costruito nello stabilimento di:
*( 95002326 ) 24069 CENATE SOTTO ( BG*

e' stato riconosciuto conforme alle norme:
CEI 23-48 - I Ed. 1995
CEI 23-49 - I Ed. 1996
e quindi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE

ed e' autorizzato all'uso del marchio *IMQ*

IMQ

La presente dichiarazione potra' venire annullata secondo quanto precisato nel Regolamento in tema di rinuncia o revoca della concessione d'uso dei marchi dell'IMQ.

Data di rilascio 17/11/99

Copia del presente documento deve essere conservata presso il luogo di produzione

Modelli IMQ per serie: 1
Al presente documento e' unito 1 allegato

IMQ

ISTITUTO ITALIANO
DEL MARCHIO DI QUALITÀ
per il controllo di rispondenza
a norme tecniche di prodotti e sistemi
D.P.R. n. 134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. 0250731 (r.a.) - Fax 025073271
E-mail: info@imq.it
CCIAA Milano n° 1421712
Trib. Milano Pers. Giur. n° 159 / vol. 5 / fasc 162
C. Fiscale/P. IVA 00798880159

# DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EQ724

( Descrizione Prodotti )

## INVOLUCRI PER INSTALLAZIONE FISSA PER DISPOSITIVI DISSIPANTI POTENZA

| Marca | Rif. di tipo | Ar /Rif | N. mod./dimension | Potenza dissipabile |
|---|---|---|---|---|
| GEWISS | GW 48 681 | GW 48 681 | 6 mod. 175x210x98mm | 17W |
| GEWISS | GW 48 682 | GW 48 682 | 12 mod. 345x210x98mm | 25W |
| GEWISS | GW 48 686 | GW 48 686 | 4 mod. 345x210x98mm | 19W |

Il grado di protezione IP55 risulta garantito mediante l'installazione su pareti impermeabili costituite da piastrelle o materiali similari, con linee di fuga non marcate.

IMQ

Data di rilascio 17/11/99