IMQ

ISTITUTO ITALIANO
DEL MARCHIO DI QUALITÁ
per il controllo di rispondenza
a norme tecniche di prodotti e sistemi
D.P.R. n.134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. 02/50731 (r.a.) - Fax 02/5073271
Telex 310494 IMQ I - Telegr. Italmarchio Milano
CCIAA Milano n° 1421712
Trib. Milano Pers. Giur. n°159 / vol.5 / fasc.159
C. Fiscale/P. IVA 00798880159

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EA545

(DAT 94003234)

Visti rapporti di prova n.: *02A5490/2, 02R1762, 02R9700034/6*

Si dichiara che il seguente prodotto:

INVOLUCRI PER ACCESSORI ELETTRICI PER INSTALLAZIONE FISSA

Serie	*44 CE*
Classificazione	*scatole porta apparecchi*
Sistema di installazione	*sporgente*
Materiale della custodia	*isolante*
Grado di protezione	*IP56*
Temperatura installazione	*T-25/+60*

(Segue Descrizione Prodotti

della Ditta: *GEWISS SPA (1993 / 1338)*
VIA A. VOLTA 24069 CENATE SOTTO BG)
costruito nello stabilimento di:
(95002326) 24069 CENATE SOTTO BG

e' stato riconosciuto conforme alle norme:
CEI 23-48 - I Ed. 1995
e quindi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE

ed e' autorizzato all'uso del marchio: *IMQ*

IMQ

La presente dichiarazione potra' venire annullata secondo quanto precisato nel Regolamento in tema di rinuncia o revoca della concessione d'uso dei marchi dell'IMQ.

Data di rilascio	14/12/92	
Aggiornamento	27/01/98	
Sostituisce	30/06/95	che si intende annullata

Copia del presente documento deve essere conservata presso il luogo di produzione.

Modelli IMQ per serie: 1

Al presente documento e' unito allegato

IMQ

ISTITUTO ITALIANO
DEL MARCHIO DI QUALITÁ
per il controllo di rispondenza
a norme tecniche di prodotti e sistemi
D.P.R. n.134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. 02/50731 (r.a.) - Fax 02/5073271
Telex 310494 IMQ I - Telegr. Italmarchio Milano
CCIAA Milano n° 1421712
Trib. Milano Pers. Giur. n°159 / vol.5 / fasc.159
C. Fiscale/P. IVA 00798880159

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EA545

(Descrizione Prodotti)

INVOLUCRI PER ACCESSORI ELETTRICI PER INSTALLAZIONE FISSA

Marca	Rif. di tipo	Art./Rif. a cat.	N. mod./dimension	Descrizione
GEWISS	GW 44404	(*)	100x100x50mm	coperchio grigio
GEWISS	GW 44405	(*)	120x80x50mm	
GEWISS	GW 44406	(*)	150x110x70mm	
GEWISS	GW 44407	(*)	190x140x70mm	
GEWISS	GW 44408	(*)	240x190x90mm	
GEWISS	GW 44409	(*)	300x220x120mm	
GEWISS	GW 44410	(*)	380x300x120mm	
GEWISS	GW 44411	(*)	460x380x120mm	
GEWISS	GW 44414	(*)	100x100x120mm	coperchio alto grigio
GEWISS	GW 44415	(*)	120x80x120mm	
GEWISS	GW 44416	(*)	150x110x140mm	
GEWISS	GW 44417	(*)	190x140x140mm	
GEWISS	GW 44418	(*)	240x190x160mm	
GEWISS	GW 44419	(*)	300x220x180mm	
GEWISS	GW 44420	(*)	380x300x180mm	"
GEWISS	GW 44421	(*)	460x380x180mm	"
GEWISS	GW 44426	(*)	150x110x70mm	coperchio trasparente
GEWISS	GW 44427	(*)	190x140x70mm	
GEWISS	GW 44428	(*)	240x190x90mm	
GEWISS	GW 44429	(*)	300x220x120mm	
GEWISS	GW 44430	(*)	380x300x120mm	
GEWISS	GW 44431	(*)	460x380x120mm	
GEWISS	GW 44436	(*)	150x110x140mm	coperchio alto trasparente
GEWISS	GW 44437	(*)	190x140x140mm	"
GEWISS	GW 44438	(*)	240x190x160mm	
GEWISS	GW 44439	(*)	300x220x180mm	
GEWISS	GW 44440	(*)	380x300x180mm	
GEWISS	GW 44441	(*)	460x380x180mm	

Le scatole possono essere fornite con le seguenti piastre:Piastre isolanti:GW 44625;GW 44626;
GW 44627;GW 44628;GW 44629;Piastre di lamiera: GW 44615;GW 44616;GW 44617;GW 44618;GW 44619.
Gli involucri possono essere forniti con coperchio basso o alto,grigio o trasparente.
Su richiesta del costruttore la prova resistenza all'invecchiamento di cui al Par. 11.1.1 e' stata
eseguita alla temperatura di 90 C. (*) L'Art./Rif. a cat. e' identico al riferimento di tipo.

IMQ

Data di rilascio 14/12/92
Aggiornamento 27/01/98
Sostituisce 30/06/95 che si intende annullata

Mod. 126 - 07/97 - Ti.c.e. Piacenza