AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001652

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2006-03-14

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO

CIRCUIT-BREAKERS FOR OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR INSTALLATION

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

GEWISS IBERICA S.A.
CENTRO DE TRANSPORTES MADRID. SECTOR 8 28018 MADRID (ESPAÑA)

y elaborado en and manufactured in

GEWISS, S.P.A. - VIA ALESSANDRO VOLTA, 1
24069 CENATTE SOTTO (ITALIA)

es conforme con complies with

UNE-EN 60898/A11:1996 (EN 60898/A11:1994)
UNE-EN 60898/A12:1996 (EN 60898/A12:1995)
UNE-EN 60898/A14:1996 (EN 60898/A14:1995)
UNE-EN 60898/A16:1996 (EN 60898/A16:1996)
UNE-EN 60898/A18:1999 (EN 60898/A18:1998)
UNE-EN 60898:1992 (EN 60898:1991)
UNE-EN 60898/A1:1993 (EN 60898/A1:1991)
UNE-EN 60898/A13:1996 (EN 60898/A13:1995)
UNE-EN 60898/A15:1996 (EN 60898/A15:1995)
UNE-EN 60898/A17:1999 (EN 60898/A17:1998)
UNE-EN 60898/A19:2001 (EN 60898:1991/A19:2000)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 30.15.

Fecha de concesión: **2002-04-19**
First issued on:

Fecha de modificación: **2006-03-14**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2009-04-19**
Expires on:

El Director General de AENOR
General Manager

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001652, de fecha 2006-03-08.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001652, dated 2006-03-08.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Génova, 6 - 28004 MADRID Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001652

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: GEWISS
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado Short circuit capacity	Poder de corte en servicio Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current
GW92001	1P	230/400 V~	1 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92002	1P	230/400 V~	2 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92003	1P	230/400 V~	3 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92004	1P	230/400 V~	4 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92005	1P	230/400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92006	1P	230/400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92007	1P	230/400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92008	1P	230/400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92009	1P	230/400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92010	1P	230/400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92011	1P	230/400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92012	1P	230/400 V~	50 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C
GW92013	1P	230/400 V~	63 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C
GW92021	1P+N	230 V~	1 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92022	1P+N	230 V~	2 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92023	1P+N	230 V~	3 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92024	1P+N	230 V~	4 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92025	1P+N	230 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92026	1P+N	230 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92027	1P+N	230 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92028	1P+N	230 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92029	1P+N	230 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92030	1P+N	230 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92031	1P+N	230 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92032	1P+N	230 V~	50 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C
GW92033	1P+N	230 V~	63 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C
GW92041	2P	230/400 V~	1 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92042	2P	230/400 V~	2 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92043	2P	230/400 V~	3 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92044	2P	230/400 V~	4 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92045	2P	230/400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92046	2P	230/400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92047	2P	230/400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92048	2P	230/400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92049	2P	230/400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92050	2P	230/400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92051	2P	230/400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92052	2P	230/400 V~	50 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C
GW92053	2P	230/400 V~	63 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C
GW92061	3P	400 V~	1 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92062	3P	400 V~	2 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001652, de fecha 2006-03-08
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001652, dated 2006-03-08
The partial reproduction of this document is not permitted.

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.030
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.030)

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001652

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: GEWISS
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado Short circuit capacity	Poder de corte en servicio Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current
GW92063	3P	400 V~	3 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92064	3P	400 V~	4 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92065	3P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92066	3P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92067	3P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92068	3P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92069	3P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92070	3P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92071	3P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92072	3P	400 V~	50 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C
GW92073	3P	400 V~	63 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C
GW92081	4P	400 V~	1 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92082	4P	400 V~	2 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92083	4P	400 V~	3 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92084	4P	400 V~	4 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92085	4P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92086	4P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92087	4P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92088	4P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92089	4P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92090	4P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92091	4P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW92092	4P	400 V~	50 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C
GW92093	4P	400 V~	63 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	C
GW92205	1P	230/400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92206	1P	230/400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92207	1P	230/400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92208	1P	230/400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92209	1P	230/400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92210	1P	230/400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92211	1P	230/400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92212	1P	230/400 V~	50 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	B
GW92213	1P	230/400 V~	63 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	B
GW92245	2P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92246	2P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92247	2P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92248	2P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92249	2P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92250	2P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92251	2P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92252	2P	400 V~	50 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	B
GW92253	2P	400 V~	63 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	B

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001652, de fecha 2006-03-08.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001652, dated 2006-03-08.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AEN ...la de ...ficación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001652

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: GEWISS
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado Short circuit capacity	Poder de corte en servicio Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current
GW92265	3P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92266	3P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92267	3P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92268	3P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92269	3P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92270	3P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92271	3P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92272	3P	400 V~	50 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	B
GW92273	3P	400 V~	63 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	B
GW92285	4P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92286	4P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92287	4P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92288	4P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92289	4P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92290	4P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92291	4P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B
GW92292	4P	400 V~	50 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	B
GW92293	4P	400 V~	63 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	B
GW92405	1P	230/400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92406	1P	230/400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92407	1P	230/400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92408	1P	230/400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92409	1P	230/400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92410	1P	230/400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92411	1P	230/400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92445	2P	400 V~	4 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92446	2P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92447	2P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92448	2P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92449	2P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92450	2P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92451	2P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92465	3P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92466	3P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92467	3P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92468	3P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92469	3P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92470	3P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92471	3P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92485	4P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92486	4P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92487	4P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001652, de fecha 2006-03-08.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001652, dated 2006-03-08.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001652

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: GEWISS
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado Short circuit capacity	Poder de corte en servicio Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current
GW92488	4P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92489	4P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92490	4P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92491	4P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D
GW92605	1P	230/400 V~	6 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92606	1P	230/400 V~	10 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92607	1P	230/400 V~	16 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92608	1P	230/400 V~	20 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92609	1P	230/400 V~	25 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92610	1P	230/400 V~	32 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92611	1P	230/400 V~	40 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92612	1P	230/400 V~	50 A	10000 A	7500 A	6000 A	...	C
GW92613	1P	230/400 V~	63 A	10000 A	7500 A	6000 A	...	C
GW92645	2P	400 V~	6 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92646	2P	400 V~	10 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92647	2P	400 V~	16 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92648	2P	400 V~	20 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92649	2P	400 V~	25 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92650	2P	400 V~	32 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92651	2P	400 V~	40 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92652	2P	400 V~	50 A	10000 A	7500 A	6000 A	...	C
GW92653	2P	400 V~	63 A	10000 A	7500 A	6000 A	...	C
GW92665	3P	400 V~	6 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92666	3P	400 V~	10 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92667	3P	400 V~	16 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92668	3P	400 V~	20 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92669	3P	400 V~	25 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92670	3P	400 V~	32 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92671	3P	400 V~	40 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92672	3P	400 V~	50 A	10000 A	7500 A	6000 A	...	C
GW92673	3P	400 V~	63 A	10000 A	7500 A	6000 A	...	C
GW92685	4P	400 V~	6 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92686	4P	400 V~	10 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92687	4P	400 V~	16 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92688	4P	400 V~	20 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92689	4P	400 V~	25 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92690	4P	400 V~	32 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92691	4P	400 V~	40 A	10000 A	7500 A	6000 A	3	C
GW92692	4P	400 V~	50 A	10000 A	7500 A	6000 A	...	C
GW92693	4P	400 V~	63 A	10000 A	7500 A	6000 A	...	C
GW92705	1P	230/400 V~	6 A	10000 A	7500 A	6000 A	...	D
GW92706	1P	230/400 V~	10 A	10000 A	7500 A	6000 A	...	D

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001652, de fecha 2006-03-08.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001652, dated 2006-03-08.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001652

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: GEWISS
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado Short circuit capacity	Poder de corte en servicio Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current
GW92707	1P	230/400 V~	16 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92708	1P	230/400 V~	20 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92709	1P	230/400 V~	25 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92710	1P	230/400 V~	32 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92711	1P	230/400 V~	40 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92745	2P	400 V~	6 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92746	2P	400 V~	10 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92747	2P	400 V~	16 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92748	2P	400 V~	20 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92749	2P	400 V~	25 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92750	2P	400 V~	32 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92751	2P	400 V~	40 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92765	3P	400 V~	6 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92766	3P	400 V~	10 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92767	3P	400 V~	16 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92768	3P	400 V~	20 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92769	3P	400 V~	25 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92770	3P	400 V~	32 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92771	3P	400 V~	40 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92785	4P	400 V~	6 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92786	4P	400 V~	10 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92787	4P	400 V~	16 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92788	4P	400 V~	20 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92789	4P	400 V~	25 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92790	4P	400 V~	32 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW92791	4P	400 V~	40 A	10000 A	7500 A	6000 A		D
GW93526	1P+N	230 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW93527	1P+N	230 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW93528	1P+N	230 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW93529	1P+N	230 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW93530	1P+N	230 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW93531	1P+N	230 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW93546	2P	230/400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW93547	2P	230/400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW93548	2P	230/400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW93549	2P	230/400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW93550	2P	230/400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C
GW93551	2P	230/400 V~	40 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001652, de fecha 2006-03-08.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001652, dated 2006-03-08.
The partial reproduction of this document is not permitted.

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.030
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.030)