IMQ

ISTITUTO ITALIANO
DEL MARCHIO DI QUALITÁ
per il controllo di rispondenza
a norme tecniche di prodotti e sistemi
D.P.R. n.134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. 02/50731 (r.a.) - Fax 02/5073271
Telex 310494 IMQ I - Telegr. Italmarchio Milano
CCIAA Milano n° 1421712
Trib. Milano Pers. Giur. n°159 / vol.5 / fasc.159
C. Fiscale/P. IVA 00798880159

# DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. ED647

( DAT 94003080 )

Visti i rapporti di prova n.: *02A6928, 02A6928/1, 02R9700034/4*

Si dichiara che il seguente prodotto:

## INVOLUCRI PER ACCESSORI ELETTRICI PER INSTALLAZIONE FISSA

| | |
|---|---|
| Serie | *44 CEP* |
| Classificazione | *quadri porta apparecchi* |
| Sistema di installazione | *sporgente/semincasso* |
| Materiale della custodia | *isolante* |
| Grado di protezione | *IP55* |
| Temperatura installazione | *T -25/+60* |

( Segue Descrizione Prodotti )

della Ditta: *GEWISS SPA ( 1993 / 1338 )*
*VIA A. VOLTA 24069 CENATE SOTTO BG*
costruito nello stabilimento di:
*( 95002326 ) 24069 CENATE SOTTO BG )*

e' stato riconosciuto conforme alle norme:
CEI 23-48 - I Ed. 1995
e quindi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE

ed e' autorizzato all'uso del marchio *IMQ*

IMQ

La presente dichiarazione potra' venire annullata secondo quanto precisato nel Regolamento in tema di rinuncia o revoca della concessione d'uso dei marchi dell'IMQ.

| | | |
|---|---|---|
| Data di rilascio | 19/05/94 | |
| Aggiornamento | 27/01/98 | |
| Sostituisce | 19/05/94 | che si intende annullata |

Copia del presente documento deve essere conservata presso il luogo di produzione.

Modelli IMQ per serie: 1

Al presente documento e' unito 1 allegato

IMQ

ISTITUTO ITALIANO
DEL MARCHIO DI QUALITÁ
per il controllo di rispondenza
a norme tecniche di prodotti e sistemi
D.P.R. n.134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. 02/50731 (r.a.) - Fax 02/5073271
Telex 310494 IMQ I - Telegr. Italmarchio Milano
CCIAA Milano n° 1421712
Trib. Milano Pers. Giur. n°159 / vol.5 / fasc.159
C. Fiscale/P. IVA 00798880159

# DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. ED647

( Descrizione Prodotti )

## INVOLUCRI PER ACCESSORI ELETTRICI PER INSTALLAZIONE FISSA

| Marca | Rif. di tipo | Art./Rif. a cat | N. mod./dimensioni | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| GEWISS | GW 44 808 | GW 44 808 | 240x190x135mm | porta cieca |
| GEWISS | GW 44 809 | GW 44 809 | 300x220x135mm | porta cieca |
| GEWISS | GW 44 810 | GW 44 810 | 380x300x160mm | porta cieca |
| GEWISS | GW 44 811 | GW 44 811 | 460x380x160mm | porta cieca |
| GEWISS | GW 44 818 | GW 44 818 | 240x190x135mm | porta trasparente in policarbonat |
| GEWISS | GW 44 819 | GW 44 819 | 300x220x135mm | porta trasparente in policarbonat |
| GEWISS | GW 44 820 | GW 44 820 | 380x300x160mm | porta trasparente in policarbonat |
| GEWISS | GW 44 821 | GW 44 821 | 460x380x160mm | porta trasparente in policarbonat |

Accessori: - piastra di fondo in lamiera zincata (art. GW 44 636/37/38/39)
- piastra di fondo in materiale isolante (art. GW 44 646/47/48/49)
- serratura a chiave (art. GW 46 445)

Gli involucri possono essere forniti con porta cieca o trasparente.

IMQ

Data di rilascio 19/05/94
Aggiornamento 27/01/98
Sostituisce 19/05/94 che si intende annullata



Piacenza
Iod. 126 – 07/97