AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001661

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2007-05-16

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL CON PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES PARA USO DOMÉSTICO Y ANÁLOGO (AD)

RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT-BREAKERS WITH INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR USES(RCBO'S)

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

GEWISS IBERICA S.A.
CENTRO DE TRANSPORTES MADRID. SECTOR 8 - 28018 MADRID (ESPAÑA)

y elaborado en and manufactured in

GEWISS, S.P.A. - VIA ALESSANDRO VOLTA, 1
24069 CENATE SOTTO (Bergamo - ITALIA)

es conforme con complies with

UNE-EN 61009-1/A11:1996 (EN 61009-1/A11:1995)
UNE-EN 61009-1/A13:1999 (EN 61009-1/A13:1998)
UNE-EN 61009-1/A15:1999 (EN 61009-1/A15:1998)
UNE-EN 61009-1/A19:2001 (EN 61009-1:1994/A19:2000)
UNE-EN 61009-1:1996 (EN 61009-1:1994)
UNE-EN 61009-2-1:1996 (EN 61009-2-1:1994)
UNE-EN 61009-1/A1:1996 (EN 61009-1/A1:1995)
UNE-EN 61009-1/A14:1999 (EN 61009-1/A14:1998)
UNE-EN 61009-1/A17:2000 (EN 61009-1/A17:1998)
UNE-EN 61009-1/A2:1999 (EN 61009-1/A2:1998)
UNE-EN 61009-2-1/A11:1999 (EN 61009-2-1/A11:1998)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 30.15.

Fecha de concesión: **2002-05-16**
First issued on:

Fecha de renovación: **2007-05-16**
Renewed on:

Fecha de caducidad: **2009-04-01**
Expires on:

El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.030
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.030)

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001661

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: **GEWISS**
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Corriente asignada (In) Rated current	Tensión asignada (Un) Rated voltage	Intensidad diferencial Rated residual operating current	Poder de corte asignado (Icn) Rated short-circuit capacity	Poder de cierre y corte diferencial Rated residual making and breaking capacity	Curva Tripping	Tipo Type	Información adicional Additional information
GW95005	1P+N	6 A	230 V~	30 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95006	1P+N	10 A	230 V~	30 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95007	1P+N	16 A	230 V~	30 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95008	1P+N	20 A	230 V~	30 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95009	1P+N	25 A	230 V~	30 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95010	1P+N	32 A	230 V~	30 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95015	1P+N	6 A	230 V~	300 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95016	1P+N	10 A	230 V~	300 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95017	1P+N	16 A	230 V~	300 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95018	1P+N	20 A	230 V~	300 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95019	1P+N	25 A	230 V~	300 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95020	1P+N	32 A	230 V~	300 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95025	2P	6 A	230 V	30 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95026	2P	10 A	230 V	30 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95027	2P	16 A	230 V	30 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95028	2P	20 A	230 V	30 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95029	2P	25 A	230 V	30 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95030	2P	32 A	230 V	30 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95035	2P	6 A	230 V	300 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95036	2P	10 A	230 V	300 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95037	2P	16 A	230 V	300 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95038	2P	20 A	230 V	300 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95039	2P	25 A	230 V	300 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95040	2P	32 A	230 V	300 mA	10000 A	6000 A	C	AC	(1)
GW95205	1P+N	6 A	230 V~	30 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95206	1P+N	10 A	230 V~	30 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95207	1P+N	16 A	230 V~	30 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95208	1P+N	20 A	230 V~	30 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95209	1P+N	25 A	230 V~	30 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95210	1P+N	32 A	230 V~	30 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95215	1P+N	6 A	230 V~	300 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95216	1P+N	10 A	230 V~	300 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95217	1P+N	16 A	230 V~	300 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95218	1P+N	20 A	230 V~	300 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95219	1P+N	25 A	230 V~	300 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95220	1P+N	32 A	230 V~	300 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95225	2P	6 A	230 V~	30 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95226	2P	10 A	230 V	30 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95227	2P	16 A	230 V	30 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95228	2P	20 A	230 V	30 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001661

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: **GEWISS**
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Corriente asignada (In) Rated current	Tensión asignada (Un) Rated voltage	Intensidad diferencial Rated residual operating current	Poder de corte asignado (Icn) Rated short-circuit capacity	Poder de cierre y corte diferencial Rated residual making and breaking capacity	Curva Tripping	Tipo Type	Información adicional Additional information
GW95229	2P	25 A	230 V	30 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95230	2P	32 A	230 V	30 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95235	2P	6 A	230 V	300 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95236	2P	10 A	230 V	300 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95237	2P	16 A	230 V	300 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95238	2P	20 A	230 V	300 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95239	2P	25 A	230 V	300 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)
GW95240	2P	32 A	230 V	300 mA	10000 A	6000 A	C	A	(1)

(1) Estos interruptores son para uso en temperatura -25°C y 40°C. Deben protegerse aguas arriba con fusible gG de 63 A.
These circuit-breakers are for use at ambient air temperatura from -25°C to 40°C. Should be back up protected by 63 A fuse.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.