AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001663

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2007-05-17

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

DESCONECTOR DIFERENCIAL ADAPTABLE

RESIDUAL CURRENT UNIT

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

GEWISS IBERICA S.A.
CENTRO DE TRANSPORTES MADRID. SECTOR 8 - 28018 MADRID (ESPAÑA)

y elaborado en and manufactured in

GEWISS, S.P.A. - VIA ALESSANDRO VOLTA, 1
24069 CENATE SOTTO (Bergamo - ITALIA)

es conforme con complies with

UNE-EN 61009-1/A11:1996 (EN 61009-1/A11:1995)
UNE-EN 61009-1/A13:1999 (EN 61009-1/A13:1998)
UNE-EN 61009-1/A17:2000 (EN 61009-1/A17:1998)
UNE-EN 61009-1/A2:1999 (EN 61009-1/A2:1998)
UNE-EN 61009-2-1/A11:1999 (EN 61009-2-1/A11 AC:1999)
UNE-EN 61009-1/A1:1996 (EN 61009-1/A1:1995)
UNE-EN 61009-1/A15:1999 (EN 61009-1/A15:1998)
UNE-EN 61009-1/A19:2001 (EN 61009-1:1994/A19:2000)
UNE-EN 61009-1:1996 (EN 61009-1:1994)
UNE-EN 61009-2-1:1996 (EN 61009-2-1:1994)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 30.15.

Fecha de concesión: **2002-05-17**
First issued on:

Fecha de renovación: **2007-05-17**
Renewed on:

Fecha de caducidad: **2009-04-01**
Expires on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.
The partial reproduction of this document is not permitted.

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001663

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: **GEWISS**
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos N. of poles	Intensidad asignada Rated current	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad diferencial de funcionamiento asignado Rated residual operating current	Compatibilidad eléctrica Electrical compatible	Tipo Type
GW94401	2P	25 A	230/400 V~	10 mA	(1)	AC
GW94402	2P	25 A	230/400 V~	30 mA	(1)	AC
GW94403	2P	25 A	230/400 V~	300 mA	(1)	AC
GW94404	2P	25 A	230/400 V~	500 mA	(1)	AC
GW94412	2P	63 A	230/400 V~	30 mA	(1)	AC
GW94413	2P	63 A	230/400 V~	300 mA	(1)	AC
GW94414	2P	63 A	230/400 V~	500 mA	(1)	AC
GW94422	4P	25 A	230/400 V~	30 mA	(1)	AC
GW94423	4P	25 A	230/400 V~	300 mA	(1)	AC
GW94424	4P	25 A	230/400 V~	500 mA	(1)	AC
GW94432	4P	63 A	230/400 V~	30 mA	(1)	AC
GW94433	4P	63 A	230/400 V~	300 mA	(1)	AC
GW94434	4P	63 A	230/400 V~	500 mA	(1)	AC
GW94442	3P	25 A	230/400 V~	30 mA	(1)	AC
GW94443	3P	25 A	230/400 V~	300 mA	(1)	AC
GW94444	3P	25 A	230/400 V~	500 mA	(1)	AC
GW94448	3P	25 A	230/400 V~	30 mA	(1)	AC
GW94449	3P	63 A	230/400 V~	300 mA	(1)	AC
GW94450	3P	63 A	230/400 V~	500 mA	(1)	AC
GW94502	2P	25 A	230/400 V~	30 mA	(1)	A
GW94503	2P	25 A	230/400 V~	300 mA	(1)	A
GW94504	2P	25 A	230/400 V~	500 mA	(1)	A
GW94512	2P	63 A	230/400 V~	30 mA	(1)	A
GW94513	2P	63 A	230/400 V~	300 mA	(1)	A
GW94514	2P	63 A	230/400 V~	500 mA	(1)	A
GW94522	4P	25 A	230/400 V~	30 mA	(1)	A
GW94523	4P	25 A	230/400 V~	300 mA	(1)	A
GW94524	4P	25 A	230/400 V~	500 mA	(1)	A
GW94532	4P	63 A	230/400 V~	30 mA	(1)	A
GW94533	4P	63 A	230/400 V~	300 mA	(1)	A
GW94534	4P	63 A	230/400 V~	500 mA	(1)	A
GW94542	3P	25 A	230/400 V~	30 mA	(1)	A
GW94543	3P	25 A	230/400 V~	300 mA	(1)	A
GW94544	3P	25 A	230/400 V~	500 mA	(1)	A
GW94547	3P	63 A	230/400 V~	30 mA	(1)	A
GW94548	3P	63 A	230/400 V~	300 mA	(1)	A
GW94549	3P	63 A	230/400 V~	500 mA	(1)	A
GW94563	4P	63 A	230/400 V~	300 mA	(1)	A(S)
GW94565	4P	63 A	230/400 V~	1000 mA	(1)	A(S)
GW94583	4P	63 A	230/400 V~	300 mA	(1)	A(S)

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001663

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: **GEWISS**
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos N. of poles	Intensidad asignada Rated current	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad diferencial de funcionamiento asignado Rated residual operating current	Compatibilidad eléctrica Electrical compatible	Tipo Type
GW94585	4P	63 A	230/400 V~	1000 mA	(1)	A(S)
GW94598	4P	63 A	230/400 V~	300 mA	(1)	A(S)
GW94600	4P	63 A	230/400 V~	1000 mA	(1)	A(S)

(1) Estos Desconectores solo se podrán combiner con los interruptores automáticos cubiertos por los certificados 030/001639 y 030/001652.
These Residual current unit only shall be associated with overcurrent protection circuit breaker included in certificates 030/001639 and 030/001652.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.
The partial reproduction of this document is not permitted.