AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001639

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2007-04-08

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO

CIRCUIT-BREAKERS FOR OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR INSTALLATION

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

GEWISS IBERICA S.A.
CENTRO DE TRANSPORTES MADRID. SECTOR 8 - 28018 MADRID (ESPAÑA)

y elaborado en and manufactured in

GEWISS, S.P.A. - VIA ALESSANDRO VOLTA, 1
24069 CENATE SOTTO (Bergamo - ITALIA)

es conforme con complies with

UNE-EN 60898/A11:1996 (EN 60898/A11:1994)
UNE-EN 60898/A12:1996 (EN 60898/A12:1995)
UNE-EN 60898/A14:1996 (EN 60898/A14:1995)
UNE-EN 60898/A16:1996 (EN 60898/A16:1996)
UNE-EN 60898/A18:1999 (EN 60898/A18:1998)
UNE-EN 60898:1992 (EN 60898:1991)
UNE-EN 60898/A1:1993 (EN 60898/A1:1991)
UNE-EN 60898/A13:1996 (EN 60898/A13:1995)
UNE-EN 60898/A15:1996 (EN 60898/A15:1995)
UNE-EN 60898/A17:1999 (EN 60898/A17:1998)
UNE-EN 60898/A19:2001 (EN 60898:1991/A19:2000)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 30.15.

Fecha de concesión: **2002-04-08**
First issued on:

Fecha de renovación: **2007-04-08**
Renewed on:

Fecha de caducidad: **2008-10-01**
Expires on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento. The partial reproduction of this document is not permitted.

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.030
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.030)

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001639

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: GEWISS
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado Short circuit capacity	Poder de corte en servicio Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current
GW90005	1P	230/400 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90006	1P	230/400 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90007	1P	230/400 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90008	1P	230/400 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90009	1P	230/400 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90010	1P	230/400 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90025	1P+N	230 V~	6 A	4500 A	4500 A	---	1	C
GW90026	1P+N	230 V~	10 A	4500 A	4500 A	---	1	C
GW90027	1P+N	230 V~	16 A	4500 A	4500 A	---	1	C
GW90028	1P+N	230 V~	20 A	4500 A	4500 A	---	1	C
GW90029	1P+N	230 V~	25 A	4500 A	4500 A	---	1	C
GW90030	1P+N	230 V~	32 A	4500 A	4500 A	---	1	C
GW90045	2 P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90046	2 P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90047	2 P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90048	2 P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90049	2 P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90050	2 P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90065	3 P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90066	3 P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90067	3 P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90068	3 P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90069	3 P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90070	3 P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90085	4 P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90086	4 P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90087	4 P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90088	4 P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90089	4 P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90090	4 P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	1	C
GW90205	1P	230/400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90206	1P	230/400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90207	1P	230/400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90208	1P	230/400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90209	1P	230/400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90210	1P	230/400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90225	1P+N	230 V~	6 A	6000 A	6000 A	---	1	C
GW90226	1P+N	230 V~	10 A	6000 A	6000 A	---	1	C
GW90227	1P+N	230 V~	16 A	6000 A	6000 A	---	1	C
GW90228	1P+N	230 V~	20 A	6000 A	6000 A	---	1	C
GW90229	1P+N	230 V~	25 A	6000 A	6000 A	---	1	C
GW90230	1P+N	230 V~	32 A	6000 A	6000 A	---	1	C
GW90245	2 P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
The partial reproduction of this document is not permitted.

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.030
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.030)

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001639

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: GEWISS
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado Short circuit capacity	Poder de corte en servicio Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current
GW90246	2 P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90247	2 P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90248	2 P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90249	2 P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90250	2 P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90265	3 P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90266	3 P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90267	3 P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90268	3 P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90269	3 P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90270	3 P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90285	4 P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90286	4 P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90287	4 P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90288	4 P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90289	4 P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90290	4 P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	1	C
GW90425	1P+N	230 V~	6 A	10000 A	7500 A	---	1	C
GW90426	1P+N	230 V~	10 A	10000 A	7500 A	---	1	C
GW90427	1P+N	230 V~	16 A	10000 A	7500 A	---	1	C
GW90428	1P+N	230 V~	20 A	10000 A	7500 A	---	1	C
GW90429	1P+N	230 V~	25 A	10000 A	7500 A	---	1	C
GW90430	1P+N	230 V~	32 A	10000 A	7500 A	---	1	C
GW90445	2 P	400 V~	6 A	10000 A	7500 A	6000 A	1	C
GW90446	2 P	400 V~	10 A	10000 A	7500 A	6000 A	1	C
GW90447	2 P	400 V~	16 A	10000 A	7500 A	6000 A	1	C
GW90448	2 P	400 V~	20 A	10000 A	7500 A	6000 A	1	C
GW90449	2 P	400 V~	25 A	10000 A	7500 A	6000 A	1	C
GW90450	2 P	400 V~	32 A	10000 A	7500 A	6000 A	1	C

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

No está autorizada la reproducción parcial de este documento. The partial reproduction of this document is not permitted.

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.030
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.030)