AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 011 / 000034

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2015-12-15

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS FOTOLUMINISCENTES DE SEGURIDAD

LUMINESCENT SIGNALS AND MARKERS FOR SAFETY

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

IMPLASER 99, S.L.L.
PI EL BORAO NORTE NAVE 5A
50172 ALFAJARÍN (Zaragoza - España)

y elaborado en and manufactured in

PI EL BORAO NORTE NAVE 5A
50172 ALFAJARÍN (Zaragoza - España)

es conforme con complies with

UNE 23033-1:1981
UNE 23034:1988
UNE 23035-1:2003
UNE 23035-4:2003

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 11.02.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 11.02.

Fecha de concesión: **2010-12-15**
First issued on:

Fecha de renovación: **2015-12-15**
Renewed on:

Fecha de caducidad: **2020-12-15**
Expires on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 011 / 000034

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Tipo	Marca comercial	Luminancia a 10 min (mcd/m²)	Luminancia a 60 min (mcd/m²)	Tiempo de atenuación (min)	Categoría
Type	Trade Mark	Luminance after 10 min (mcd/m²)	Luminance after 60 min (mcd/m²)	Decay time (min)	Class
PLACA	IMPLASER A	300	40	3500	A
PLACA	IMPLASER B	150	20	2000	B
PLACA	IMPLASOL 720	720	85	7500	A
PLACA	IMPLASOL	580	70	6000	A

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

No está autorizada la reproducción parcial de este documento. The partial reproduction of this document is not permitted.