Certificado de Conformidad

001/006806

AENOR certifica que la organización

ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U.

con domicilio social en	Parque EMPRESARIAL AGRELA, ESTRADA BAÑOS DE ARTEIXO, 28 15008 A CORUÑA (A Coruña / La Coruña - España)
suministra	**Sistemas de canalización en polipropileno y fibra de vidrio para instalaciones contraincendios por bocas de incendio equipadas (BIEs)**
conformes con	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA AL RP 001.84
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	Marca comercial: ABN//INSTAL CT FASER RD FIRE Tipo de unión: Termofusión / Inserciones incorporadas Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): Serie 3,2: 1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8 Serie 5: 1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/4 Más información en el anexo.
Centro de producción	PARQUE EMPRESARIAL MEDINA ON. AUTOVIA A-6, MADRID-A CORUÑA, Km 152. - 47400 MEDINA DEL CAMPO (Valladolid - España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente según se establece en el Reglamento Particular RP 01.84. Asimismo, el producto ha sido sometido, con resultado favorable, a una evaluación técnica de la idoneidad para su uso previsto. La Resolución de fecha 27 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid valida el procedimiento de AENOR para su actuación como organismo habilitado para la evaluación técnica de la idoneidad conforme a lo contemplado en el artículo 5.3 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
Primera emisión	2018-04-12
Última emisión	2023-04-12
Expiración	2028-04-12

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de Conformidad

001/006806

Anexo al Certificado

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Marca comercial: ABN//INSTAL CT FASER RD FIRE
Tipo de unión: Termofusión / Inserciones incorporadas
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar):
Serie 3,2: 1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8
Serie 5: 1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/4

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIÁMETROS (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Tubos (Certificado AENOR Nº 001/006455)	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125	PP-RCT / PP-RCT + FV / PP-RCT	---
Codo 45°	20 - 40	Polipropileno (PP-RCT)	D1CRUR0xxxxxx ; DR1CRURxxxxxx ; DF1CRURxxxxxx
Codo 90°	20 - 25 - 32 - 40 - 63 - 90 - 125	Polipropileno (PP-RCT)	D1Cxxxx900000 ; DR1Cxxxx90000 ; DF1Cxxxx90000
Cruz	40x40x40x40	Polipropileno (PP-RCT)	D2CRUxxx00000 ; DR2CRUxxx0000
Cruz reducida	50/32 - 63/32 - 63/40 - 75/32 -75/40 - 75/50 - 90/50	Polipropileno (PP-RCT)	D1CRUR0xxxxxx ; DR1CRURxxxxxx ; DF1CRURxxxxxx
Injerto a tubo	20 - 25 - 32	Polipropileno (PP-RCT)	D5IDMxxxxxx00 ; DR5IDMxxxxxx0 ; DF5IDMxxxxxx0
Injerto a tubo rosca hembra	40x25 - 50x20 - 50x25 - 50x32 - 63x20 - 63x25 -63x32 - 75x20 - 75x25 - 90x20 - 90x25 - 90x32 - 90x40 - 90x50 - 110x20 - 110x25 - 110x32 - 110x40 - 110x50 - 110x63 - 125x20 - 125x25 - 125x32 - 125x40 - 125x50 - 125x63	Polipropileno (PP-RCT)	D2IHxxx0250xx ; DR2IHxxx250xx ; DF2IHxxx250xx
Manguito	20 - 25 - 32 - 40 - 63 - 90 - 125	Polipropileno (PP-RCT)	D1Mxxx0000000 ; DR1Mxxx000000 ; DF1Mxxx000000
Portabridas	75	Polipropileno (PP-RCT)	D1Pxxx0000000 ; DR1Pxxx000000 ; DF1Pxxx000000
Racor desmontable rosca hembra	40 - 50 - 90	Polipropileno (PP-RCT)	D2TURHxxxxxxx ; DR2TURHxxxxxx ; DF2TURHxxxxxx
Racor desmontable rosca macho	25 - 40 - 50 - 90	Polipropileno (PP-RCT)	D2TURMxxxxxxx ; DR2TURMxxxxxx ; DF2TURMxxxxxx
Racor rosca hembra	20 - 25 - 32 - 63 - 75 - 110	Polipropileno (PP-RCT)	D2ERHxxxxxxxx ; DR2ERHxxxxxxx ; DF2ERHxxxxxxx

Primera emisión 2018-04-12
Última emisión 2023-04-12
Expiración 2028-04-12

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de Conformidad

001/006806

Anexo al Certificado

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIÁMETROS (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Racor rosca macho	20 - 25 - 32 - 63 - 75 - 110	Polipropileno (PP-RCT)	D2ERMxxxxxxxx ; DR2ERMxxxxxxx ; DF2ERMxxxxxxx
Reducción	25x20 - 32x20 - 40x25 - 50x32 - 75x32 - 75x63 - 110x75	Polipropileno (PP-RCT)	D1Rxxxxxx0000 ; DR1Rxxxxxx000 ; DF1Rxxxxxx000
Tapón	20 - 25 - 32 - 50 - 110	Polipropileno (PP-RCT)	D1TAxxx000000 ; DR1TAxxx00000 ; DF1TAxxx00000
Te igual	20 - 25 - 32 - 75 - 90 - 110 - 125	Polipropileno (PP-RCT)	D1Txxx0000000 ; DR1Txxx000000 ; DF1Txxx000000
Te reducida	25x20x20 ; 25x20x25; 32x20x32 ; 32x25x25 ; 32x25x32 ; 40x20x40 ; 40x25x40 ; 40x32x40 ; 63x32x63 ; 75x32x75 ; 110x63x110 ; 110x75x110 ; 110x90x110	Polipropileno (PP-RCT)	D1TRxxxxxxxxx ; DR1TRxxxxxxxx ; DF1TRxxxxxxxx

Primera emisión 2018-04-12
Última emisión 2023-04-12
Expiración 2028-04-12

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com