
MARCO CONTRAMARCO IPF-41 INOX/PUERTA CIEGA INOX



Ref. M001579*

CARACTERÍSTICAS

- Contramarco y puerta ciega para sistemas de columna seca. Toma en fachada. Montaje empotrado. Construido en chapa de acero inoxidable
- Marco y puerta en INOX AISI 304
- Adhesivo con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"
- Provisto de anclajes para enclavarse a la pared de obra
- Puerta abatible con cerradura de cuadradillo.
- Dimensiones: 440x590x50mm (alto x ancho x fondo)



Ref. I100098M*

BIFURCACION (SIAMESAS)

- Bifurcación realizada en cuerpo fundido de aleación de aluminio con entrada roscada de 3" GAS
- Dos salidas con acople y tapones (con cadena) tipo Barcelona (según norma UNE 23.400) de 70mm
- Entrada de 3", y dos salidas de 2 ½"
- Válvulas de esfera con palanca para apertura y cierre


* Otros acabados consultar referencia


Macoin

GRUPO KOMTES


MARCO CONTRAMARCO IPF-41 INOX/PUERTA CIEGA INOX

PLANO





DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO




NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

MARCO CONTRAMARCO IPF-41 INOX/PUERTA CIEGA INOX

COLUMNAS SECAS CONTRA INCENDIOS. CONDICIONES DE INSTALACIÓN

La instalación de Columna Seca es para uso exclusivo del Servicio de Extinción de Incendios. Estará formada por una Conducción normalmente vacía, que partiendo de la fachada del edificio discurre generalmente por la caja de la escalera y está provista de bocas de salida en pisos y de toma de alimentación en la fachada para conexión de los equipos del Servicio de Extinción de Incendios, que es el que proporciona a la conducción la presión y el caudal de agua necesarios para la extinción del incendio.



IPF-39 BOCA SALIDA PISOS

Compuesta por bifurcación siamesa de 2 ½" x 2 salidas de 45mm, válvula de esfera y adaptadores tipo Barcelona de 45mm, con tapa, válvula de despreurización y cadena. Cumpliendo UNE 23400.

IPF-40 BOCA SALIDA PISOS CON LLAVE DE SECCIÓN

Compuesta por bifurcación siamesa de 2 ½" x 2 salidas de 45mm, válvula de esfera y adaptadores tipo Barcelona de 45mm, con tapa, válvula de despreurización y cadena. Válvula de esfera 3" cierre con palanca de corte ¼ de vuelta. Cada 4 plantas. Cumpliendo UNE 23400.

IPF-39 BOCA SALIDA PISOS

Compuesta por bifurcación siamesa de 2 ½" x 2 salidas de 45mm, válvula de esfera y adaptadores tipo Barcelona de 45mm, con tapa, válvula de despreurización y cadena. Cumpliendo UNE 23400.

IPF-41 TOMA DE FACHADA

Compuesta por bifurcación siamesa de 3" x 2 salidas de 70mm, válvula de esfera y adaptadores tipo Barcelona de 70mm, con tapa, válvula de despreurización y cadena. Cumpliendo UNE 23400.

La toma y las salidas en plantas tendrán el centro de sus bocas a 0,90 m del suelo.

Esquema de instalación según R.D. 513/2017