AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001997

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2015-04-06

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO

CIRCUIT-BREAKERS FOR OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR INSTALLATION

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

HAGER ELECTRO, SAS
132, BOULEVARD D'EUROPE
67210 OBERNAI CEDEX (Francia)

y elaborado en and manufactured in

132, BOULEVARD D'EUROPE
67210 OBERNAI CEDEX (Francia)

es conforme con complies with

UNE-EN 60898-1:2004 (EN 60898-1:2003; EN 60898-1:2003 CORR:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A11:2006 (EN 60898-1:2003/A11:2005)
UNE-EN 60898-1:2004/A1:2005 (EN 60898-1:2003/A1:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A12:2009 (EN 60898-1:2003/A12:2008)
UNE-EN 60898-1:2004/A13:2013 (EN 60898-1:2003/A13:2012)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 030.15.

Fecha de concesión: **2005-12-16**
First issued on:

Fecha de modificación: **2015-04-06**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2020-04-06**
Expires on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001997, de fecha 2009-05-25.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001997, dated 2009-05-25.
The partial reproduction of this document is not permitted.

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001997

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: HAGER
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado (Icn) Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current
MUN106A	1P	240/415 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN110A	1P	240/415 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN116A	1P	240/415 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN120A	1P	240/415 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN125A	1P	240/415 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN132A	1P	240/415 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN140A	1P	240/415 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN150A	1P	240/415 V~	50 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN163A	1P	240/415 V~	63 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN206A	2P	415 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN210A	2P	415 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN216A	2P	415 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN220A	2P	415 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN225A	2P	415 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN232A	2P	415 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN240A	2P	415 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN250A	2P	415 V~	50 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN263A	2P	415 V~	63 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN306A	3P	415 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN310A	3P	415 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN316A	3P	415 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN320A	3P	415 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN325A	3P	415 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN332A	3P	415 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN340A	3P	415 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN350A	3P	415 V~	50 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN363A	3P	415 V~	63 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN406A	4P	415 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN410A	4P	415 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN416A	4P	415 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN420A	4P	415 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN425A	4P	415 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN432A	4P	415 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN440A	4P	415 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN450A	4P	415 V~	50 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN463A	4P	415 V~	63 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN506A	1P+N	240 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN510A	1P+N	240 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN516A	1P+N	240 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN520A	1P+N	240 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN525A	1P+N	240 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN532A	1P+N	240 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN540A	1P+N	240 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN550A	1P+N	240 V~	50 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN563A	1P+N	240 V~	63 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN606A	3P+N	415 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN610A	3P+N	415 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN616A	3P+N	415 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN620A	3P+N	415 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN625A	3P+N	415 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001997, de fecha 2009-05-25.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001997, dated 2009-05-25.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Marca comercial: HAGER
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado (Icn) Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current
MUN632A	3P+N	415 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN640A	3P+N	415 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN650A	3P+N	415 V~	50 A	6000 A	6000 A	3	C
MUN663A	3P+N	415 V~	63 A	6000 A	6000 A	3	C

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001997, de fecha 2009-05-25.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001997, dated 2009-05-25.
The partial reproduction of this document is not permitted.