AENOR Producto Certificado

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001998

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2015-02-25

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO

CIRCUIT-BREAKERS FOR OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR INSTALLATION

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

HAGER ELECTRO, SAS
132, BOULEVARD D'EUROPE
67210 OBERNAI CEDEX (Francia)

y elaborado en and manufactured in

132, BOULEVARD D'EUROPE
67210 OBERNAI CEDEX (Francia)

es conforme con complies with

UNE-EN 60898-1:2004 (EN 60898-1:2003)
UNE-EN 60898-1:2004/A11:2006 (EN 60898-1:2003/A11:2005)
UNE-EN 60898-1:2004/A1:2005 (EN 60898-1:2003/A1:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A12:2009 (EN 60898-1:2003/A12:2008)
UNE-EN 60898-1:2004/A13:2013 (EN 60898-1:2003/A13:2012)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 030.15.

Fecha de concesión: **2005-12-16**
First issued on:

Fecha de modificación: **2015-02-25**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2019-12-16**
Expires on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001998, de fecha 2010-12-16.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001998, dated 2010-12-16.
The partial reproduction of this document is not permitted.

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001998

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: HAGER
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado Short circuit capacity	Poder de corte en servicio Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current	Información adicional Additional information
MLN502A	1P+N	230 V~	2 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	ACC
MLN506A	1P+N	230 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	ACC
MLN510A	1P+N	230 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	ACC
MLN516A	1P+N	230 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	ACC
MLN520A	1P+N	230 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	ACC
MLN525A	1P+N	230 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	ACC
MLN532A	1P+N	230 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	ACC
MLU502	1P+N	230 V~	2 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	non ACC
MLU506	1P+N	230 V~	6 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	non ACC
MLU510	1P+N	230 V~	10 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	non ACC
MLU516	1P+N	230 V~	16 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	non ACC
MLU520	1P+N	230 V~	20 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	non ACC
MLU525	1P+N	230 V~	25 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	non ACC
MLU532	1P+N	230 V~	32 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	non ACC.

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001998, de fecha 2010-12-16.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001998, dated 2010-12-16.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83