AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001687

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA ACTUAR POR CORRIENTE DIFERENCIAL RESIDUAL, SIN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES, PARA USO DOMÉSTICO Y ANÁLOGOS (ID)

RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT-BREAKER WITHOUT INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION(RCCB'S)

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

HAGER ELECTRO, S.A.
132, BOULEVARD D'EUROPE
OBERNAI CEDEX (Francia)

y elaborado en and manufactured in

132, BOULEVARD D'EUROPE
67210 OBERNAI CEDEX (Francia)

es conforme con complies with

UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012)
UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1/A11 AC:1999)
UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 030.15.

Fecha de concesión: **2002-07-31**
First issued on:

Fecha de modificación: **2014-11-12**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2019-11-12**
Expires on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

Este certificado anula y sustituye al certificado 030 001687, de fecha 2012-01-27.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 001687, dated 2012-01-27.
The partial reproduction of this document is not permitted.

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001687

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: HAGER
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Corriente asignada (In) Rated current	Tensión asignada (Un) Rated voltage	IΔn Rated residual current	IΔm	Im	Inc	IΔc	Tipo Type	Información adicional Additional information
CP280M	2P	80 A	240 V	300 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	AC+S	(1)
CP284M	2P	100 A	240 V	300 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	AC+S	(1)
CP480M	4P	80 A	240/415 V	300 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	AC+S	(1)
CP484M	4P	100 A	240/415 V	300 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	AC+S	(1)
CQ280M	2P	80 A	240 V~	300 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	A(S)	---
CQ284M	2P	100 A	240 V~	300 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	A(S)	---
CQ480M	4P	80 A	240/415 V~	300 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	A(S)	---
CQ484M	4P	100 A	240/415 V~	300 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	A(S)	---

(1) Estos interruptores (ID's) son para uso en temperatura ambiente entre -25°C y 40°C. Deben protegerse aguas arriba con fusible gG de 25 A.
These circuit-breakers (RCCB's) are for ambient air temperature from -25°C y 40°C. Shall be back up protected by gG 125 A fuse

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001687, de fecha 2012-01-27.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001687, dated 2012-01-27.
The partial reproduction of this document is not permitted.