AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002185

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUTION BOARD

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

HAGER INDUSTRIAL DE ENVOLVENTES, S.A.
CL ALFRED NOBEL, 18 - PI VALLDORIOLF - APDO. 39
08430 LA ROCA DEL VALLÉS (Barcelona - España)

y elaborado en and manufactured in

CL ALFRED NOBEL, 18 - PI VALLDORIOLF - APDO. 39
08430 LA ROCA DEL VALLÉS (Barcelona - España)

es conforme con complies with

UNE-EN 61439-1:2012 (EN 61439-1:2011)
UNE-EN 61439-3:2012 (EN 61439-3:2012)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.21.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 30.21.

Fecha de concesión: **2009-12-10**
First issued on:

Fecha de modificación: **2013-10-02**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2017-12-10**
Expires on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002185, de fecha 2011-09-21.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002185, dated 2011-09-21.
The partial reproduction of this document is not permitted.

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002185

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: HAGER
Trademark:

Referencia Type reference	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Nº de circuitos No. circuits	Clase de protección contra choques eléctricos Protection against electrical shock	Código IP IP Code	Información adicional Additional information
VF104..	400 V~	63 A	4 modules	Class II	IP30 open door; IP40 closed door	Montaje empotrar/Flush mounted; IK07; 225x204x97,5 mm.
VF108..	400 V~	63 A	8 modules	Class II	IP30 without door; IP40 with door.	Montaje empotrado/Flush mounted; IK07; 225x275x97,5 mm.
VF112..	400 V~	63 A	12 modules	Class II	IP30 without door; IP40 with door.	Montaje empotrar/Flush mounted; IK07; 293x352x97,5 mm.
VF118..	400 V~	63 A	18 modules	Class II	IP30 without door; IP40 with door.	Montaje empotrar/Flush mounted; IK07; 293x460x97,5 mm.
VF122..	400 V~	63 A	22 modules	Class II	IP30 without door; IP40 with door.	Montaje empotrar/Flush mounted; IK07; 293x532x97,5 mm.
VF212..	400 V~	63 A	24 modules	Class II	IP30 without door; IP40 with door.	Montaje empotrar/Flush mounted; IK07; 418x352x97,5 mm.
VF218..	400 V~	63 A	36 modules	Class II	IP30 without door; IP40 with door;	Montaje empotrar/Flush mounted; IK07; 418x460x97,5 mm
VF312..	400 V~	63 A	36 modules	Class II	IP30 without door; IP40 with door.	Montaje empotrar/Flush mounted; IK07; 543x352x97,5 mm
VF318..	400 V~	63 A	54 modules	Class II	IP30 without door; IP40 with door.	Montaje empotrar/Flush mounted; IK07; 543x460x97,5 mm
VF412..	400 V~	63 A	48 modules	Class II	IP30 without door; IP40 with door.	Montaje empotrar/Flush mounted; IK07; 688x352x97,5 mm
VF418..	400 V~	63 A	72 modules	Class II	IP30 without door; IP40 with door.	Montaje empotrar/Flush mounted; IK07; 688x460x97,5 mm
VS104..	400 V~	63 A	4 módulos	Class II	IP30 open door; IP40 closed door.	Montaje en superficie/Surface mounted; IK07; 183,5x137,5x98,5 mm
VS108..	400 V~	63 A	8 modules	Class II	IP30 open door; IP40 closed door	Montaje en superficie/Surface mounted; IK07; 183,5x209,5x98,5 mm
VS112..	400 V~	63 A	12 modules	Class II	IP30 open door; IP40 closed door.	Montaje en superficie/Surface mounted; IK07; 251,5x281,5x98,5 mm.
VS118..	400 V~	63 A	18 modules	Class II	IP30 open door; IP40 closed door.	Montaje en superficie/Surface mounted; IK07; 251,5x389,5x82,7 mm.
VS122..	400 V~	63 A	22 modules	Class II	IP30 open door; IP40 closed door.	Montaje en superficie/Surface mounted; IK07; 251,5x461,5x82,7 mm.
VS212..	400 V~	63 A	24 module	Class II	IP30 open door; IP40 closed door.	Montaje en superficie/Surface mounted; IK07; 376,5x281,5x98,5 mm.
VS218..	400 V~	63 A	36 modules	Class II	IP30 open door; IP40 closed door.	Montaje en superficie/Surface mounted; IK07; 376,5x389,5x98,5 mm.
VS312..	400 V~	63 A	36 modules	Class II	IP30 open door; IP40 closed door.	Montaje en superficie/Surface mounted; IK07; 500x281,5x98,5 mm.
VS318..	400 V~	63 A	54 módulos	Class II	IP30 open door; IP40 closed door.	Montaje en superficie/Surface mounted; IK07; 500x389,5x98,5 mm.

Este certificado anula y sustituye al certificado 030 002185, de fecha 2011-09-21.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002185, dated 2011-09-21.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002185

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: HAGER
Trademark:

Referencia Type reference	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Nº de circuitos No. circuits	Clase de protección contra choques eléctricos Protection against electrical shock	Código IP IP Code	Información adicional Additional information
VS412..	400 V~	63 A	48 módulos	Class II	IP30 open door; IP40 closed door.	Montaje en superficie/Surface mounted; IK07; 646,5x281,5x98,5 mm.
VS418..	400 V~	63 A	72 modules	Class II	IP30 open door; IP40 closed door.	Montaje en superficie/Surface mounted; IK07; 646,5x389,5x98,5 mm.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002185, de fecha 2011-09-21.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002185, dated 2011-09-21.
The partial reproduction of this document is not permitted.