AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001925

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2015-02-24

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA ACTUAR POR CORRIENTE DIFERENCIAL RESIDUAL, SIN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES, PARA USO DOMÉSTICO Y ANÁLOGOS (ID)

RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT-BREAKER WITHOUT INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION(RCCB'S)

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

HAGER ELECTRO, SAS
132, BOULEVARD D'EUROPE
OBERNAI CEDEX (Francia)

y elaborado en and manufactured in

132, BOULEVARD D'EUROPE
67210 OBERNAI CEDEX (Francia)

es conforme con complies with

UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012)
UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1/A11 AC:1999; EN 61008-2-1:1994/A11:1998)
UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 030.15.

Fecha de concesión: **2004-10-18**
First issued on:

Fecha de modificación: **2015-02-24**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2020-02-24**
Expires on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001925, de fecha 2012-01-27.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001925, dated 2012-01-27.
The partial reproduction of this document is not permitted.

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 001925

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: HAGER
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Corriente asignada (In) Rated current	Tensión asignada (Un) Rated voltage	IΔn Rated residual current	IΔm	Im	Inc	IΔc	Tipo Type	Información adicional Additional information
CDH 225 M	1P + N	25 A	230 V~	30 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	A	(1)
CDH 240 M	1P + N	40 A	230 V~	30 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	A	(2)
CDH 263 M	1P + N	63 A	230 V~	30 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	A	(3)
CDH 425 M	3P + N	25 A	400 V~	30 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	A	(1)
CDH 440 M	3P + N	40 A	400 V~	30 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	A	(2)
CDH 463 M	3P + N	63 A	400 V~	30 mA	1500 A	1500 A	6000 A	4500 A	A	(3)

Estos interruptores (ID's) son para uso en temperatura ambiente entre -25ºC y 40º C. Deben protegerse aguas arriba con fusible gG:
(1) 25 A, (2) 40 A y (3) 63 A.

These circuit-breakers (RCCB's) are for ambient air temperature from -25ºC y 40º C. Shall be back up protected by
(1) 25 A, (2) 40 A and (3) 63 A fuse type gG.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/001925, de fecha 2012-01-27.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/001925, dated 2012-01-27.
The partial reproduction of this document is not permitted.