AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002123

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2014-11-13

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL CON PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES PARA USO DOMÉSTICO Y ANÁLOGO (AD)

RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT-BREAKERS WITH INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR USES(RCBO'S)

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

HAGER ELECTRO, S.A.
132, BOULEVARD D'EUROPE
OBERNAI CEDEX (Francia)

y elaborado en and manufactured in

132, BOULEVARD D'EUROPE
67210 OBERNAI CEDEX (Francia)

es conforme con complies with

UNE-EN 61009-1:2013 (EN 61009-1:2012)
UNE-EN 61009-2-1/A11:1999 (EN 61009-2-1/A11:1998)
UNE-EN 61009-2-1:1996 (EN 61009-2-1:1994)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 030.15.

Fecha de concesión: **2008-05-06**
First issued on:

Fecha de modificación: **2014-11-13**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2019-11-13**
Expires on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002123, de fecha 2010-07-22.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002123, dated 2010-07-22.
The partial reproduction of this document is not permitted.

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con nº 01/C-PR/275
Product certification body accredited by ENAC, number 01/C-PR/275

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002123

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca Comercial: HAGER
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Corriente asignada (In) Rated current	Tensión asignada (Un) Rated voltage	Intensidad diferencial Rated residual operating current	Poder de corte asignado (Icn) Rated short-circuit capacity	Poder de cierre y corte diferencial Rated residual making and breaking capacity	Curva Tripping	Tipo Type	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Información adicional Additional information
ADH 906	1P+N	6 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	B	A	3	---
ADH 910	1P+N	10 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	B	A	3	---
ADH 913	1P+N	13 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	B	A	3	---
ADH 916	1P+N	16 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	B	A	3	---
ADH 920	1P+N	20 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	B	A	3	---
ADH 925	1P+N	25 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	B	A	3	---
ADH 956	1P+N	6 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	3	---
ADH 960	1P+N	10 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	3	---
ADH 963	1P+N	13 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	3	---
ADH 966	1P+N	16 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	3	---
ADH 970	1P+N	20 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	3	---
ADH 975	1P+N	25 A	230 V~	30 mA	6000 A	6000 A	C	A	3	---
AFH 956	1P+N	6 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	3	---
AFH 960	1P+N	10 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	3	---
AFH 963	1P+N	13 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	3	---
AFH 966	1P+N	16 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	3	---
AFH 970	1P+N	20 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	3	---
AFH 975	1P+N	25 A	230 V~	300 mA	6000 A	6000 A	C	A	3	---

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002123, de fecha 2010-07-22.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002123, dated 2010-07-22.
The partial reproduction of this document is not permitted.