Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003345

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en:	PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA, 77 EDIF EDERRA 28046 MADRID *(España)*
suministra:	Lana mineral para aplicaciones en edificación e instalaciones industriales
conforme con:	UNE-EN 14303:2010 *(EN 14303:2009)*
Marca Comercial:	CLIMAVER APTA A2
	Más información en el anexo al certificado.
producida en:	AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES *(Guadalajara - España)*
Sistema de certificación:	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.16
Fecha de emisión:	2011-09-16
Fecha de modificación:	2011-09-16
Fecha de expiración:	2016-09-16

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003345

Anexo al Certificado

Gama de espesores (mm)	Revestimiento cara A	Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara A)	Revestimiento cara B	Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara B)	Código de designación	Temperatura media (°C) / Conductividad Térmica (W/mK)
40 - 50	ALUMINIO + MALLA DE VIDRIO + PAPEL KRAFT	A2-s1;d0	TEJIDO DE VIDRIO NEGRO	A2-s1;d0	MW-EN 14303-T5	10 / 0,032 20 / 0,033 40 / 0,036 60 / 0,039

Fecha de emisión: 2011-09-16
Fecha de modificación: 2011-09-16
Fecha de expiración: 2016-09-16

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR