AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CE *CERTIFICATE OF CONFORMITY*

0099/CPD/A43/0272

En cumplimiento con la Directiva 89/106/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros de la Directiva de Productos de Construcción (CPD), modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 22 de julio de 1993, se ha verificado que el

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the Construction Products Directive - (CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that:

Producto: / *Product*
LANA MINERAL PARA APLICACIÓN EN EDIFICACIÓN E INSTALACIONES INDUSTRIALES
MINERAL WOOL FOR BUILDING EQUIPMENT AND INDUSTRIAL INSTALLATIONS

Referencias: / *References:*
ver anexo
see annex

Norma: / *Standard:*
UNE-EN 14303:2010 (EN 14303:2009)

Suministrado por: / *Supplied by*
SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.
PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA EDIF EDERRA
28046 MADRID (España)

Fabricado en: / *Manufactured at*
AV DEL VIDRIO, S/N
19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y al ensayo adicional de las muestras tomadas en la fábrica de acuerdo con un plan de ensayo previo y que el organismo de certificación notificado nº 0099 - AENOR ha llevado a cabo el ensayo de inicial de tipo de las características exigidas del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento continuo, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica. Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad y todas las actuaciones descritas en el Anexo ZA de la norma mencionada arriba y que el producto cumple todos los requisitos exigibles. Este certificado es válido salvo anulación o retirada por AENOR.

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified certification body no.0099 - AENOR has carried out the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control. This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in Annex ZA of the above standard were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements. This certificate remains valid unless cancelled or withdrawn by AENOR.

Fecha de concesión: **2011-02-07**
Granting date:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Ramón NAZ PAJARES
El Director General/General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento. *It is not allowed the partial reproduction of this document.*

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CE CERTIFICATE OF CONFORMITY

0099/CPD/A43/0272

ANEXO

ANNEX

Marca Comercial	Gama de espesores (mm)	Revestimiento cara A	Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara A)	Revestimiento cara B	Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara B)	Código de designación	Temperatura media (ºC) / Conductividad Térmica (W/mK)
Trade Mark	*Range of thickness*	*Face A*	*Reaction to fire as placed on the market for face A*	*Face B*	*Reaction to fire as placed on the market for face B*	*Designation code*	*Mean Temperature(ºC) / Thermal Conductivity (W/mK)*
CLIMAVER NETO	25	ALUMINIO + MALLA DE VIDRIO + PAPEL KRAFT	B-s1, d0	TEJIDO DE VIDRIO NEGRO	B-s1, d0	MW-EN 14303-T5	10 / 0,032 20 / 0,033 40 / 0,036 60 / 0,038

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

It is not allowed the partial reproduction of this document.