Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0314

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en:	CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)
Producto de construcción:	Lana mineral para equipos en edificación e instalaciones industriales
Norma armonizada:	EN 14303:2009
Referencias:	Detalladas en el Anexo al Certificado
Centro de producción:	AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)
Esquema de certificación:	Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella. Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.
Fecha de emisión:	2012-06-21
Fecha de renovación:	2013-11-28
Fecha de expiración:	2014-11-28

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0314

Anexo al Certificado

Marca Comercial	Gama de espesores (mm)	Revestimiento cara A	Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara A)	Revestimiento cara B	Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara B)	Código de designación	Temperatura media (°C) / Conductividad Térmica (W/mK)
CLIMAVER A2 APTA	40 - 50	ALUMINIO + MALLA DE VIDRIO + PAPEL KRAFT	A2-s1;d0	TEJIDO DE VIDRIO NEGRO	A2-s1;d0	MW-EN 14303-T5	10 / 0,032 20 / 0,033 40 / 0,036 60 / 0,039

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de emisión: 2012-06-21
Fecha de renovación: 2013-11-28
Fecha de expiración: 2014-11-28