# Certificado de constancia de las prestaciones

## 0099/CPR/A43/0335

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

## SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

| | |
|---|---|
| con domicilio social en: | CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España) |
| Producto de construcción: | Lana mineral para equipos en edificación e instalaciones industriales |
| Norma armonizada: | EN 14303:2009 |
| Referencias: | Detalladas en el Anexo al Certificado |
| Centro de producción: | AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España) |
| Esquema de certificación: | Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.<br><br>Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente. |
| Fecha de emisión: | 2012-07-13 |
| Fecha de renovación: | 2013-11-28 |
| Fecha de expiración: | 2014-11-28 |

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

# Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0335

## Anexo al Certificado

| Marca Comercial | Gama de espesores (mm) | Revestimiento cara A | Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara A) | Revestimiento cara B | Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara B) | Código de designación | Temperatura media (°C) / Conductividad Térmica (W/mK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIMCOVER Roll Alu2 | 25 - 110 | ALUMINIO REFORZADO | A2-s1;d0 | DESNUDO | A2-s1;d0 | MW-EN 14303-T2 | 10 / 0,035<br>20 / 0,036<br>40 / 0,040<br>60 / 0,044 |

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de emisión: 2012-07-13
Fecha de renovación: 2013-11-28
Fecha de expiración: 2014-11-28