






ACCESORIOS CLIMAVER

Cintas Climaver/Neto/A2 Deco. Cola Climaver. Climatización.

Cinta Climaver

Descripción

Cinta de aluminio de 63 mm de ancho y 50 micras de espesor. Tiene impresa la palabra Climaver como garantía de calidad.

Aplicaciones

Realización de conductos autoportantes Climaver con el revestimiento exterior de aluminio visto.
Aseguran la estanqueidad del conducto. Asegura la perfecta y permanente adhesión de la cinta al conducto. Se aplica a temperaturas mayores de 0 ˚C.

Presentación

Rollo de aluminio puro de 50 micras de espesor, 63 mm de ancho y 50 m de largo. En cajas de 12 rollos.

Cola Climaver

Descripción

Adhesivo vinílico en dispersión acuosa. Especialmente concebido para la unión de lana de vidrio. Sin olor, no tóxico y no inflamable.

Aplicaciones

Para aplicación en el sellado de las uniones interiores en la realización de figuras en todo tipo de conductos Climaver si se realizan siguiendo el Método del Tramo Recto.

Presentación

Bote de 1 litro. En cajas de 12 botes. Los botes se presentan con el tapón “boca abajo” para evitar el secado del producto.

Cinta Climaver Neto

Descripción

Cinta de 63 mm de ancho con adhesivo a base de resinas acrílicas, en color negro.

Aplicaciones

Sellado de conductos Climaver Neto.

Presentación

Rollo negro de 63 mm de ancho y 50 m de largo.
En cajas de 12 rollos.

Cinta Climaver A2 Deco

Descripción

Cinta con el revestimiento exterior del complejo Deco de 63 mm de ancho.

Aplicaciones

Realización de conductos autoportantes Climaver A2 Deco. Aseguran la estanqueidad del conducto y la perfecta y permanente adhesión de la cinta al conducto. Se aplica a temperaturas mayores de 0 ˚C.

Presentación

Rollo 63 mm de ancho y 55 metros de largo.

www.isover.es
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com
www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento
isoveres

ISOVER SAINT-GOBAIN

Saint Gobain Isover Ibérica, S.L. se reserva el derecho a la modificación sin previo aviso, y de manera total o parcial, de los datos contenidos en el presente documento. Asimismo, no puede garantizar la ausencia de errores involuntarios. 13/03/15