# Certificado de constancia de las prestaciones

CE
0099

## 0099/CPR/A43/0592

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

## SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

| | |
|---|---|
| con domicilio social en | CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España) |
| Producto de construcción | Lana mineral para equipos en edificación e instalaciones industriales |
| Norma armonizada | EN 14303:2009 |
| Marca Comercial | CLIMAVER STAR |
| | Más información en el anexo al certificado. |
| Centro de producción | AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España) |
| Esquema de certificación | Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella. |
| | Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente. |
| Fecha de primera emisión | 2015-02-16 |
| Fecha de expiración | 2016-02-16 |

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

# Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0592

## Anexo al Certificado

| Gama de espesores (mm) | Revestimiento cara A | Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara A) | Revestimiento cara B | Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara B) | Código de designación | Temperatura media (°C) / Conductividad Térmica (W/mK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Aluminio Plastificado | B-s1,d0 | Tejido de vidrio negro | A2-s1,d0 | MW-EN 14303-T5-MV1 | 10/0,032<br>20/0,033<br>40/0,036<br>60/0,039 |

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de primera emisión 2015-02-16
Fecha de expiración 2016-02-16