
ACUMULADOR AEROTÉRMICO ACS

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP
BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE
BOMBA DE CALOR DE ÁGUA QUENTE DOMÉSTICA



SERIE MANANTIAL

MANANTIAL190Z

MANUAL
DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
GUIDE D'UTILISATION
MANUAL D'INSTRUÇÕES

Escanee para ver este manual en otros idiomas y actualizaciones
Scan for manual in other languages and further updates
Manuel dans d'autres langues et mis à jour
Manual em outras línguas e actualizações

ÍNDICE

ES

1 **OBSERVACIONES IMPORTANTES**

2 **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

3 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

6 INSTRUCCIONES DEL PANEL DE FUNCIONAMIENTO

11 MANTENIMIENTO Y SERVICIO

13 DIAGRAMA DE CIRCUITO DE LA UNIDAD

14 ANEXO

ADVERTENCIA:

1. *Esta unidad debe ser instalada por profesionales, distribuidores o empresas de instalación especializadas y autorizadas. De lo contrario, se pueden producir accidentes o verse afectado el producto.*
2. *Asegúrese de que la unidad esté en STOP cuando desconecte la fuente de alimentación de la unidad. Desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento.*
3. *Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.*
4. *Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.*
5. *Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada de manera similar para evitar riesgos.*

A. Observaciones importantes


- Gracias por elegir nuestros productos. Antes de la instalación, se recomienda leer este manual, ya que incluye la información de instalación, depuración, funcionamiento y mantenimiento de los productos.
- Cada unidad ha pasado pruebas estrictas de calidad para garantizar la seguridad y la alta eficiencia en su funcionamiento.
- El fabricante de este producto no será responsable si alguien resulta herido o la unidad se daña como resultado de una instalación incorrecta, depuración y mantenimiento innecesario que no esté en consonancia con este manual.
- El instalador debe ser un técnico autorizado, e instalar el sistema siguiendo el diagrama del equipo.

Tenga en cuenta la siguiente información durante la instalación:

1. Temperatura de trabajo aplicada de la bomba de calor: -7 ~ 43ºC.
2. Compruebe si la fuente de alimentación y el cable cumplen con el estándar de la unidad.
3. No altere el cable de alimentación o la toma de corriente. Las partes metálicas deben conectarse bien a tierra. No cambie la conexión a tierra del sistema.
4. El electrodoméstico debe instalarse de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado.
5. Cuando el sistema está conectado a una fuente de alimentación fija, se debe equipar con un interruptor de espacio de 3 mm y un interruptor diferencial. (30 mA, 0.1 seg.)
6. Cuando termine todo el cableado, verifique que todo está correctamente instalado antes de encender el aparato.
7. No instale el sistema en un lugar donde pueda haber gas inflamable.
8. No introduzca las manos u objetos en los orificios o ranuras de ventilación de la bomba de calor, ya que puede causarle lesiones o daños en el sistema.
9. Para que el sistema sea más eficiente, instale la unidad principal en un lugar con buena ventilación.
10. No coloque (ni instale) el panel de funcionamiento en un lugar húmedo, no corte y vuelva a conectar el cable de conexión.
11. Antes de encender el sistema por primera vez, asegúrese de que el tanque de agua esté lleno.
12. La entrada de agua del tanque está equipada con un filtro (desmontable), límpielo periódicamente teniendo en cuenta la calidad del agua y las condiciones de funcionamiento del sistema (el período normal debe ser de 2 a 3 meses).
13. Si se detiene el suministro de agua o el sistema deja de funcionar durante un largo período durante el invierno, se debe drenar el agua del tanque para evitar grietas por congelación del sistema de agua.
14. La temperatura más alta del agua de salida es 60ºC. Pero cuando use el aparato, ajústela a una temperatura adecuada (la temperatura más adecuada para el ser humano es 38 ~ 45ºC, si la temperatura es superior a 55ºC, puede causar quema-duras). Normalmente, la temperatura de ajuste puede ser de 10ºC-55ºC; el modelo con calentador auxiliar puede alcanzar hasta 70ºC
15. Mueva la unidad con un ángulo máximo de 30º. No permita que la unidad caiga o se voltee.
16. El mantenimiento debe realizarlo un técnico autorizado. Desconecte la alimentación para realizar el mantenimiento.
17. Los requisitos de calidad del agua para la bomba de calor son: Contenido de cloruro en el agua: <250 mg / L; rango del pH agua: 6.5 ~ 8.5; rango del índice de saturación de carbonato de calcio del agua: -1.0 ~ 0.4. La garantía no se aplica al intercambiador de calor, calentador eléctrico y el tanque de agua si está conectado a una calidad de agua fuera de este rango.
18. Proporcione la tarjeta de garantía y el número de serie adjunto con el producto al servicio técnico.

B. Descripción del producto

Componentes de la unidad (externos):



Observaciones:

1. La ilustración de arriba sirve únicamente de referencia para identificar el nombre de cada parte. La unidad real puede diferir de la misma.


2. El "orificio de la resistencia eléctrica" es solo para modelos con resistencia eléctrica. En otros modelos sin resistencia eléctrica no está disponible.

3. Hay dos "orificios de agua en circulación" para una conexión opcional. Puede estar disponible cuando el usuario solicita una conexión externa para la circulación de agua caliente. Los modelos estándar no tienen estos orificios.


C. Instrucciones de instalación

Nota:

1. Esta unidad de bomba de calor se puede instalar en la galería, pasillo u otro lugar donde sea fácil de instalar y esté estable. La entrada y salida de aire están en el lado superior por lo que la unidad principal no debe colocarse al aire libre. Evite que puedan entrar lluvia o residuos en los orificios de ventilación. La entrada y la salida de aire se pueden conectar a un conducto de aire de φ150 mm según la imagen a continuación:



(Fig.1)




(Fig.2)

2. Cuando se instala como en la Fig.1 y solo conecta la entrada o salida de aire, la unidad debe instalarse en un lugar ventilado y el lado conectado con las tuberías de agua debe tener suficiente espacio. Si la unidad se instala fuera de la habitación, se puede conectar el conducto de salida de aire a la habitación para intercambiar aire fresco y para la función de enfriamiento. Si la unidad se instala en la habitación, se puede extraer el aire de la habitación para la función de ventilación.

3. Si se instala como en la Fig. 2, la unidad se puede instalar en el medio de la pared y conectar las tuberías de entrada y salida de aire para el intercambio de aire. La distancia de la unidad y la pared u otro obstáculo no debe ser demasiado corta. Es necesario mantener cierta distancia.

4. Si se instala como en la Fig. 3 y la unidad se instala fuera de la habitación, la entrada y salida de aire deben conectarse con el interior para el intercambio de aire (y enfriamiento). De esta manera, la entrada y salida de aire interior debe tener una distancia ≥2m para evitar mezclar aire.



(Fig. 3)

5. Debido a que la salida de aire viene con aire refrigerado, la superficie de la tubería puede tener agua de condensación. Es necesario aislar la tubería de salida interior para evitar fugas de agua.

6. La unidad debe colocarse en posición vertical e instalarse en un lugar sólido que pueda soportar un peso de más de 360 kg. La superficie de apoyo debe ser uniforme (inclinación inferior a 2º).

7. Cuando instale la unidad, debe tener en cuenta algunas medidas de aislamiento acústico y a prueba de golpes para no afectar a los vecinos.

C. Instrucciones de instalación


8. Cuando la unidad esté en marcha, debe estar colocada en un lugar bien ventilado y sin bloquear la ventilación de aire, de modo que la máquina pueda aspirar y descargar suficiente aire para hacer funcionar la función de suministro de agua caliente.
9. Debe existir una zona de drenaje alrededor de la unidad y el entorno debe tener suficiente espacio para el mantenimiento. Debido a que la cubierta superior se puede abrir, en el lado superior de la unidad debe haber ≥800 mm de espacio para el mantenimiento.
10. Cerca de la unidad, debe reservarse una tubería de suministro de agua y una cone-xión de tubería de agua caliente equipada con válvulas. La tubería de entrada de agua debe tener filtro (para mantener la limpieza del sistema).
11. Para la conexión de las tuberías de agua de esta unidad, consulte (Fig. 4) "Diagrama de instalación de las tuberías de agua", debe instalarse una válvula de tres puertos, una válvula de seguridad y un filtro. Conéctelos a la entrada y salida de agua de la unidad. Es obligatorio instalar también unos aisladores electrolíticos para evitar la corrosión por corrientes galvánicas entre dos metales diferentes.
12. Si la bomba de calor está equipada con un "orificio de agua en circulación" (opcional), se puede conectar con CALENTADOR DE AGUA SOLAR, SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR y otros equipos de calentamiento de agua para calentar el tanque de agua mediante circulación. Manténgalo como en origen si no necesita conexión externa.
13. La presión de trabajo de este acumulador de agua debe ser ≤0.7MPa. La entrada de agua debe estar conectada a una válvula de seguridad, y su presión de funcionamiento es de 0.7MPa. Conecte el otro extremo de la válvula de seguridad a la tubería de suministro de agua. La válvula de seguridad debe estar conectada por un pequeño tubo de goma interconectado con el exterior; esta tubería no debe bloquearse para drenar el agua cuando la presión del tanque exceda 0.7MPa.
14. La presión de entrada de agua debe ser > 0. 1MPa. Si la presión es más baja, puede conectar la bomba de presión en la tubería de entrada para obtener un flujo alto de agua.
15. Asegúrese de que el tanque de agua esté lleno antes de encender el sistema: primero, abra la válvula en la entrada del suministro de agua, luego encienda cualquiera de las válvulas de la salida de agua y luego puede verter agua en el tanque hasta que salga agua por la válvula de salida. Después, puede cerrar la válvula de salida de agua y verificar si hay fugas. Asegúrese de que no haya ninguna.

NOTA: Asegúrese de que el tanque de agua se haya llenado de agua antes de encender el sistema.

16. Para garantizar que el depósito esté lleno de agua, se requiere que una determi-nada sección del lado de salida de agua caliente sea aproximadamente 10 cm más alta que la sección del tanque del calentador de agua.
17. El sensor térmico de temperatura del calentador de agua se coloca y sella bien en el depósito en la fábrica antes de su venta. No es necesario instalarlo.
18. Esta unidad se llena con refrigerante en fábrica, y no es necesario hacer vacío ni rellenar refrigerante.
19. En las regiones más frías la unidad no debe desconectarse de la alimentación. Si el sistema deja de estar en funcionamiento durante un período prolongado en invierno, se debe drenar el agua del tanque para evitar la congelación de las tuberías de agua y la aparición de grietas. Se debe fortalecer o revisar la tubería externa para evitar que se congele.

C. Instrucciones de instalación

Diagrama de instalación




(Fig.4)

Observaciones:

1. Asegúrese de que el tanque de agua se haya llenado antes de encenderlo para evitar que se queme.
2. Además de estos componentes, hay otras partes de la instalación (consulte la lista detallada de partes del anexo). En cuanto a otros componentes del sistema de agua, deben proporcionarlos el usuario o la empresa de instalación.
3. Antes de la instalación, es mejor reservar una conexión de tubería de suministro de agua, una conexión de tubería de salida de agua caliente y una conexión de tubería de desagüe. Entre las mismas, la tubería de suministro de agua y la tubería de salida de agua caliente deben usarse de acuerdo con las normas para tuberías de agua potable.(Por ejemplo, tubería PPR o tubería de acero inoxidable, etc.). No pueden usarse tuberías de hierro ni manguera de goma con olor.
4. Si la unidad se usa en un lugar por debajo de 0ºC, asegúrese de aislar las tuberías de agua para evitar que se congelen.
5. La entrada / salida de aire se puede conectar a un tubo de ventilación, pero la tubería no debe ser demasiado larga ni rígida.

D. Instrucciones del panel de funcionamiento

1. Panel - Funcionamiento:



PANTALLA

Muestra el modo de funcionamiento, estado, temperatura del agua, tiempo, etc

BOTÓN ON/OFF

Enciende y apagada la unidad.
Cuando la unidad está encendida, la pantalla muestra HTG (Heating-Calentamiento), DEF (defrost/descongelación) o Warm (Mantener caliente). Cuando la unidad se apaga, la pantalla muestra OFF.

BOTÓN DE MODO

Al presionar este botón se puede activar el modo ECON (Económico), AUTO (modo automático) o HEATER (modo con resistencia de apoyo).
ECON sólo se puede configurar teniendo activado el temporizado de uso de la unidad, en otras ocasiones no controlará la unidad. AUTO utiliza la temperatura de consigna seleccionada para controlar el funcionamiento de la unidad.
HEATER depende de la temperatura de consigna del agua (con función de resistencia de apoyo) para controlar el funcionamiento de la unidad. (*Este modo sólo se muestra y funciona con unidades que dispongan de resistencia auxiliar)

RELOJ

Con este botón se puede configurar el reloj. Pulse ▲▼ para ajustar la hora y minutos correspondientes cuando parpadeen.

TEMPORIZADOR

Mantenga pulsado el botón 2 segundos para acceder al ajuste de temperatura. Cuando el valor parpadee, pulse ▲▼ para ajustar la temperatura. Pulse este botón para acceder al ajuste de periodo de tiempo del modo ECON. Hay 3 periodos de inicio y fin para la programación; cuando el valor de hora o minuto parpadee, use el botón ▲▼ para ajustar la hora correspondiente. NOTA: El ajuste de periodo de tiempo sólo está disponible en modo ECON MODE.

Botones de selección


En espera, pulse ▲(arriba) para comprobar la temperatura ambiente de la unidad. Pulse ▼ (abajo) para comprobar la temperatura de la bobina del condensador. Durante el proceso de ajuste correspondiente, use ▲▼ para ajustar la temperatura del agua, la hora, temporizador y datos de parámetro, etc.

Observaciones:

1. Ajuste de la temperatura de agua.
   Pulse TIMER durante 2 segundos para acceder al ajuste de temperatura de agua. Cuando el valor parpadee, use el botón ▲▼ para configurar el valor.
2. Modo ECON (calentamiento programado)
   Hay 3 periodos de programación (P1, P2, P3) disponibles que sólo pueden configurarse en el modo ECON.
3. Modo AUTO
   Este modo se basa en la temperatura de consigna del agua para controlar el encendido y apagado de la unidad. El temporizador no se puede activar en este modo.
4. Modo HEATER
   Este modo se basa en la temperatura de consigna del agua para controlar el encendido y apagado de la unidad (forzando el uso de la resistencia de apoyo). El temporizador no se puede activar en este modo.
5. PROTECCIÓN DE RETRASO DEL INICIO
   Cuando se reestablece la corriente, se activa la protección de retraso del arranque durante 3 minutos. La pantalla muestra HTG parpadeando hasta que se inicia el funcionamiento.

D. Instrucciones del panel de funcionamiento

2. Panel - Pantalla:



Nota: Cuando la temperatura del agua supera los 55ºC, el icono H se ilumina.

D. Instrucciones del panel de funcionamiento

3. Ajuste de parámetros:

Presione el botón "MODE" durante 5 segundos; ingrese el estado de configuración de parámetros, los códigos de parámetros principales son los que se muestra a continuación:

Tipo	Código	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Ajuste predet.	Unidad	Observaciones
Control de Temperatura	F8	Ajuste de temperatura de conexión del interruptor PV	5-70	60	°C	
	F9	Ajuste de temperatura de desconexión del interruptor PV	5-70	50	°C	
	F11	Ajuste de temperatura	5-70	55	°C	
	F12	Diferencia en temperatura	1 - 30	5	°C	
	F13	Determina temperatura ambiente de parada de la bomba de calor	-10 – 5	-7	°C	
	F14	Temperatura más alta para la bomba de calor	40 – 60	75	°C	
	F15	Enciende/Apaga el modo de resistencia de apoyo	0 - 1	1	-	
	F16	Temperatura ambiente para poner en marcha la resistencia de apoyo	-10 - 20	0	°C	
	F17	Enciende/Apaga la resistencia de apoyo para la función esterilización	0-1	1		
	F18	Ciclo de esterilización	1-990	336	horas	
	F19	Temperatura del sensor térmico de agua	-5 – 5	0	°C	
Compresor	F21	Inicio diferido del compresor	0 – 10	3	minutos	
	F28	El modo económico enciende/apaga la resistencia de apoyo	0 - 1	1		
	F29	La bomba de calor funciona en el modo con resistencia de apoyo	0 - 1	1		
Descongelación	F31	Temp. inicio descongelación	-20 – 20	-2	°C	
	F32	Temp. final descongelación	0 – 50	25	°C	
	F33	Tiempo inicio descongelación	1 – 999	30	minutos	
	F34	Tiempo máx.descongelación	Off, 1 – 99	5	minutos	
Alarma	F50	Modo de alarma por baja presión	0 - 2	2	-	
	F51	Tiempos de reanudación automática de alarma de baja presión	0 – 10	3	tiempo	
	F52	Tiempo de reanudación automática de alarma externa	0 – 999	60	minutos	
	F54	Protección por sobrecalentamiento de la resistencia de apoyo	0 - 2	2	-	
	F55	Tiempo de reanudación de sobrecalentamiento	0-10	3	-	
	F56	Hora de reanudación de alarma	0-999	60	°C	
	F57	Temp. de escape modo de protección	0 – 2	1	-	
	F58	Protección de escape de temp.	50 – 125	110	°C	
	F59	Protección temp. de escape Diferencia de retorno	1 – 30	10	°C	

Ajuste de funciones	F61	Alarma de bloqueo de orificio de evacuación de condensados	0-2	2	-	
	F61	Memoria de estado cuando se apaga	Sí/No	Si	-	
	F62	Interruptor PV ON/OFF	0-1	1	-	
Válvula de expansión electrónica (EEV)	F70	consulta de apertura EEV	0–480	--		
	F71	Modo de control EEV	0–2	0		
	F72	Ajuste manual apertura EEV	100–480	350		
	F73	Ajuste grado de sobrecalentamiento EEV	-15–15	5		
	F74	Ajuste temp. descarga EEV	85–110	92		
	F79	Temp. retorno gas		--		
Ajustes del sistema	F80	Contraseña	OFF 0001 -- 9999	4321	-	"OFF" significa que no hay contraseña Ajuste "0000" para limpiar la contraseña
	F90	Nº de versión	-	384	-	
Prueba	F98	Descongelamiento forzado (refrigeración)	Panel de control muestra "AdF"		Arranca el compresor, la válvula de 4 vías y el motor del ventilador. Presione cualquier tecla para salir o en 20 minutos saldrá automáticamente.	

Observación: Cuando acceda al estado de configuración de parámetros, presione "arriba" o "abajo" para elegir el código del parámetro; después de elegir uno, presione el botón "Temporizador" (Timer) para mostrar el valor de configuración de este código, y presione "arriba" o "abajo" para establecer el valor. Después de finalizar la configuración, presione el botón "Temporizador" para confirmar y volver al estado del código de parámetro.

D. Instrucciones del panel de funcionamiento

4. Solución de errores:

Código de error	Estado de error	Razones	Solución del error
A1	Alarma de la sonda de temperatura	Circuito abierto o cortocircuito del sensor de la temperatura del agua.	1. Compruebe la conexión del sensor de temperatura del agua. 2. Cambie el sensor de temp. de agua
A2	Alarma del sensor de la bobina del condensador	Circuito abierto o cortocircui-to del sensor de temperatura de la bobina del condensador	1. Compruebe la conexión del sensor de temperatura de la bobina del condensador. 2. Cambie el sensor de temp. de la bobina del condensador
A3	Alarma del sensor de escape	Circuito abierto o cortocircuito del sensor de temperatura de escape.	1. Compruebe la conexión del sensor de temperatura de escape. 2. Cambie el sensor de temp. de escape
A4	Alarma del sensor de temp. ambiente	Circuito abierto o cortocircuito del sensor de temperatura ambiente.	1. Compruebe la conexión del sensor de temperatura ambiente. 2. Cambie el sensor de temp. ambiente
A5	Alarma de presión alta/baja	1.1. Protección por alta presión apagada. 1.2. Temperatura ambiente demasiado alta o bloqueo del intercambiador de calor de agua por suciedad. 2.1. Protección por baja presión apagada. 2.2. Fuga de refrigerante.	1.1 Compruebe o cambie la protección por alta presión. 1.2. Compruebe si la temperatura ambiente es demasiado alta, o limpie el intercambia-dor de calor del tanque de agua. 2.1. Compruebe o cambie la protección por baja presión 2.2. Suministre refrigerante y verifique si hay alguna fuga.
A6	Alarma de protección por sobrecalentamiento de la resistencia auxiliar	1.Interruptor de protección de la resistencia de apoyo apagado. 2. Temperatura del agua del tanque demasiado alta.	1. Compruebe si la temperatura del agua es como muestra la pantalla o si la temperatura es muy alta. 2. Cambie la resistencia de apoyo.
A7	Temperatura de escape demasiado alta	1.Falta de refrigerante. 2.Aire en el sistema. 3.Falta de aceite lubricante.	1. Suministre refrigerante. 2. Vuelva a hacer vacío y llene el refrigerante. 3. Cambie el aceite lubricante del compresor.
A8	Orificio de drenaje de condensado bloqueado	1. Tubería de condensado bloqueada ; 2. Orificio de drenaje de la máquina bloqueado ;	1. Compruebe si la tubería de condensado está bloqueada. 2. Compruebe si el orificio de drenaje de la máquina está bloqueado.
A9	Alarma del sensor de temperatura de retorno del gas.	Circuito abierto o cortocircuito del sensor de temperatura del retorno de gas.	1. Compruebe la conexión del sensor de temperatura del retorno de gas. 2. Cambie el sensor de temp. del retorno de gas
- -	La pantalla no muestra nada o de forma insuficiente	1. Toma de corriente desconectada. 2. La comunicación entre la placa base y el panel de operación se ha roto.	1. Compruebe la línea de alimentación y el voltaje. 2. Vuelva a conectar la línea de la placa base y el panel de funcionamiento. 3. Cambie la placa base o el panel de funcionamiento.

NOTA:

1. Cuando la unidad tiene un error, la señal acústica del panel de funcionamiento emitirá un sonido de alarma y aparecerá "Alarma" en la pantalla.
2. El código de error se mostrará en la ubicación de visualización de temperatura alterna-tivamente.
3. Algunas alertas de error pueden restaurarse automáticamente y reanudar el funcio-namiento. En ese caso, la alarma aparecerá y se eliminará mediante un autodiagnóstico controlado electrónicamente.
4. Algunas alertas de error son causadas por una gran fluctuación de la alimentación externa. Si se da este caso, simplemente apague y reinicie la unidad para borrar el error.
5. Cuando la máquina tiene una alarma de error y el reinicio aún no puede eliminar el error, comuníquese con el servicio técnico lo antes posible para obtener una solución.

E. Mantenimiento y servicio

Comprobaciones antes de la prueba

1. Compruebe que el tanque de agua esté lleno y abra el grifo de salida hasta que salga.
2. Compruebe que la presión del agua sea normal (0.15Mpa ~ 0.7Mpa).
3. Compruebe que la entrada o salida de aire estén bien conectadas; y que se ha completado el aislamiento térmico del tubo de salida de aire.
4. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación sea normal, y esté de acuerdo con los requisitos de la placa de identificación (Rango ± 10%).
5. Compruebe si las piezas están bien atornilladas / fijadas.
6. Compruebe si los cables están de acuerdo con el diagrama del circuito y si el cable de tierra está conectado.
7. Compruebe si la entrada y salida del aire se ha limpiado y no hay obstáculos.
8. Compruebe si la tubería de drenaje de condensado está bien conectada y no está obstruida.
9. Después del encendido, compruebe que la pantalla del panel de control esté normal.

Prueba de funcionamiento

1. Después de que la máquina arranque, escuche y determine si hay ruido anormal o vibración durante el funcionamiento. Si hay un sonido anormal, detenga la unidad inmediatamente y revísela hasta que desaparezca el ruido antes de reiniciarla.
2. La primera vez que se conecte a la corriente, el compresor tendrá una función de protección de retraso del arranque durante 3 minutos.
3. Observe si el drenaje del agua condensada es correcto, evite que se estanque en el chasis o que haya derrames de agua.
4. En la primera descarga de agua caliente o si enciende la unidad después de un apagado prolongado, puede salir agua turbia del grifo de la tubería de salida. Es un fenómeno normal y puede dejar que fluya agua durante unos instantes hasta aclararse.
5. Después de detener el funcionamiento durante mucho tiempo, puede haber agua de condensación cerca de la salida o tubería de aire (especialmente en condiciones de humedad), esto es un fenómeno normal, use un paño seco para limpiarla o deje que se seque al aire.
6. Los parámetros de configuración avanzada del panel de funcionamiento se han configurado en la fábrica, los usuarios no necesitan restablecerlos, la persona encargada del mantenimiento debe configurarlos cuidadosamente si es necesario.


Mantenimiento y servicio

1. Después de transportar y mover la unidad por primera vez, instale las tuberías de agua y llene el tanque. La máquina debe mantenerse quieta durante 1-2 horas antes de iniciar la prueba.
2. El filtro de entrada debe limpiarse una vez cada 3 meses. Cada medio año, es recomendable drenar toda el agua almacenada y aclarar 2-3 veces para eliminar la suciedad y los sedimentos.
3. Para mantener un buen rendimiento de calefacción de la unidad, es aconsejable limpiar la red del filtro de entrada / salida de aire cada mes, o usar un tubo de aire de alta presión para limpiar el intercambiador de calor. Tenga cuidado de no dañar el tubo de cobre.
4. Limpie la resistencia eléctrica cada 6 meses. (Cuando se limpien la resistencia o el intercambiador de calor se debe cortar la corriente).
5. Cambie el ánodo (varilla de magnesio) cada 6 meses para mantener el depósito libre de corrosión y acumulación de cal. Ajuste la frecuencia de cambio del ánodo según la calidad del agua.
6. Cuando limpie el depósito, la resistencia eléctrica, el intercambiador de calor o la varilla del ánodo siempre debe cortar la fuente de alimentación.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación similar.
8. Declaración especial: si no se cumple con los requisitos de mantenimiento y servicio descritos anteriormente y se produce un fallo por este motivo, la garantía quedará invalidada.


E. Mantenimiento y servicio

Desmontaje de la unidad principal

Si desea comprobar o reparar las partes principales superiores de la unidad y debe desarmar la cubierta de la unidad, siga los pasos a continuación (Fig. 5, 6) para el proceso.



(Fig.5)



(Fig.6)

1. Levante el panel de control y sus componentes-1 (incluidos el panel de control, panel decorativo, perfil decorativo de aluminio, tira decorativa) de forma vertical 15-20 mm, luego extráigalos horizontalmente para separar el gancho A-2 del gancho A-3 hasta que quede expuesto el conector de empalme;

2. Desconecte el panel de control con el conector de empalme;

3. Retire todos los tornillos-5 de la parte inferior de la cubierta superior.


4. Suelte la línea de alimentación de la cubierta superior del terminal fijo, para evitar que la línea de alimentación se atasque cuando suba la cubierta superior.

5. Finalmente, retire los objetos de bloque (por ejemplo, conductos de aire, etc.) de la entrada/salida de aire, sosteniendo ambos lados de la cubierta superior y levan-tándola.

F.Diagrama de circuito de la unidad

El siguiente es un diagrama de circuito de la unidad (para referencia del usuario). La conexión de la unidad debe seguir el diagrama de circuito/cableado de la máquina.

1) Bomba de calor con resistencia de apoyo auxiliar:



G. Anexo

ITEM	Nombre	Especificación	Cantidad	Observación
1	Válvula de seguridad		1	
2	Manual		1	

 ELIMINACIÓN: No elimine este producto como residuos municipales sin clasificar. Es necesario recoger estos residuos por separado para un tratamiento especial.	Según la directiva europea 2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyan y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico.

Requisitos de calidad del agua en el circuito

La calidad del agua debe cumplir los estándares de la **Directiva Europea 98/83 CE** y los criterios indicados en la **Norma UNE 112.076**. La calidad del agua se debe analizar antes de su uso; para evaluar criterios como el valor de pH, la conductividad, la concentración de iones de cloruro (Cl-), la concentración de iones de sulfuro (S2-), etc. Se indican algunos de los parámetros sobre los ingredientes químicos en la tabla siguiente:

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Acrilamida	0.10 *µgil*	Floruro	1.5 *mgll*
Antimonio	*5.0µgll*	Plomo	*10µgll*
Arsénico	*10µgll*	Mercurio	*1.0µgll*
Benceno	*1.0µgll*	Niquel	*20µgll*
Benzopireno	*0.010µgll*	Nitrato	50 *mgll*
Boro	1.0 *mgll*	Nitrito	0.50 *mgll*
Bromato	*10µgll*	Pesticidas	*0.10µgll*
Cadmio	*5.0µgll*	Pesticidas - total	*0.50µgll*
Cromo	*50µgll*	Hidrocarburos aromáticos policíclicos	*0.10µgll*
Cobre	2.0 *mgll*	Selenio	*10µgll*
Cianuro	*50µgll*	Tetracloroetileno y Tricloroetileno	*10µgll*
1.2-dicloroetano	*3.0µgll*	Trihalometano - Total	*100µgll*
Epiclorohidrina	0.10 *µgil*	Cloruro de vinilo	*0.50µgll*

- Valor del **pH**: **entre 6,5 y 8,5**
- Dureza del agua: **<50ppm.**

Antes de conectar la unidad exterior:

En toda instalación, tanto nueva como ya existente, se debe realizar una limpieza a fondo de las tuberías utilizando un producto de limpieza químico adecuado, y después lavar las tuberías para limpiar dicho agente químico. Para evitar daños en las tuberías se han de añadir inhibidores de corrosión aniónicos, catiónicos, mezcla de ambos o productos filmógenos que bloqueen las micropilas existentes, evitando reacciones de corrosión y el desprendimiento de oxígeno. Cuando se utilicen inhibidores u otros productos químicos limpiadores, lea las instrucciones del fabricante y su compatibilidad con los materiales que componen la instalación.

Anticongelante

En caso de que la instalación vaya a funcionar en refrigeración, será obligatorio emplear anticongelante. En instalaciones que no funcionen en refrigeración, este se deberá utilizar cuando haya riesgo de congelación durante un periodo de no funcionamiento o debido a las condiciones ambientales. Las soluciones anticongelantes deben utilizar glicol de propileno con un índice de toxicidad de Clase 1. Nunca se debe utilizar glicol de etileno en el circuito primario.

Problemas derivados

Los problemas derivados de la mala calidad del agua o de no haber tratado la misma según lo aquí descrito no estarán cubiertos por la garantía del producto.

CONDICIONES DE LA GARANTΣA

Este producto tiene una garantía de reparación de 3 años contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio, y 5 años de garantía en el compresor (solo componente) a partir de la fecha de venta, que debe justificarse presentando la factura de compra. Las condiciones de esta garantía se aplican únicamente a España y Portugal. Si ha adquirido este producto en otro país, consulte con su distribuidor las condiciones aplicables.

EXCLUSIONES DE LA GARANTΣA

1. Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso.
2. Mantenimiento o conservación del aparato: cargas de gas, revisiones periódicas ajustes, engrases.
3. Los aparatos desmontados o manipulados por el usuario o personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.
4. Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato: mandos a distancia, juntas, plásticos, filtros, etc.
5. Los aparatos que no lleven identificado el número de serie de fábrica o en los que éste haya sido alterado o borrado.
6. Las averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
7. Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
8. Pérdidas o daños en el software o soportes de información.
9. Averías producidas por factores externos como alteraciones de corriente, sobrecargas eléctricas, suministro de voltaje excesivo o incorrecto, radiación y descargas electrostáticas incluyendo rayos.
10. Los defectos de instalación, tales como falta de conexión de toma de tierra entre unidades interior y exterior, falta de toma de tierra en la vivienda, falta de manguitos antielectrólisis, alteración del orden de las fases y el neutro, abocardados en mal estado o conexionado con tuberías frigoríficas de distinto diámetro.
11. Cuando exista preinstalación, los daños ocasionados por no realizar una adecuada limpieza previa de la instalación con nitrógeno y comprobación de estanqueidad.
12. Las vinculaciones de dispositivos externos (tales como conexiones Wi-Fi). Esto nunca podrá derivar en cambio de unidad.
13. Las sustituciones y/o reparaciones en equipos o dispositivos instalados o localizados a una altura equivalente o superior a 2’20 metros del suelo.
14. Daños por congelación en intercambiadores de placas y/o de tubo, y en condensadoras y enfriadoras de agua.
15. Daños en fusibles, lamas, focos, flujostato de caudal, filtros y otros elementos derivados del desgaste normal debido a la operación del equipo.
16. Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
17. Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de la Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de “catástrofe o calamidad nacional”.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Cualquier modificación del manual se actualizará en nuestra página web, puede consultar la última versión.

INDEX

EN

1 **IMPORTANT REMARKS**

2 **DESCRIPTION OF HEAT PUMP**

3 INSTALLATION INSTRUCTION

6 OPERATION PANEL INSTRUCTION

11 MAINTENANCE AND SERVICE

13 UNIT CIRCUIT DIAGRAM

14 ANNEX LIST

WARNING:

1. *This unit must be installed by the professional persons, dealers or special installation companies authorized. Or otherwise, accidents maybe possibly caused and use effect maybe possibly be affected.*
2. *Be sure that the unit is STOP operation when disconnecting the power supply to the unit. Disconnect all electric power supplies before servicing.*
3. *This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.*
4. *Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.*
5. *If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.*

A. Important remarks


- Thank you for choosing our products. Before installation, it is strongly recommended to read these instructions firstly. This manual includes the information of installation, debugging, running and maintenance of the products.
- Every unit of products has passed strict tests to ensure safety and high efficiency operation.
- The manufacturer of this product will not be held responsible if someone is injured or the unit is damaged, as a result of improper installation, debugging, and unnecessary maintenance which is not in line with this manual.
- The installer should be an authorized technician, and install the system following the diagram on the equipment.

Please notice the following information during installation:

1. Applied working temperature of heat pump: -7~43ºC.
2. Check whether the power supply and wire meet the standard of the unit.
3. Do not alter the power wire or socket. The metal parts should be connected to GND well. Do not change the GND connection of the system.
4. The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
5. When the system is connected to a fixed power supply, a 3mm space switch should be equipped. At the same time, must connect a power leakage protector. (30mA, 0.1 sec.)
6. After finishing all the wiring, check it again before power on.
7. Do not install the system in the warehouse where flammable gas may leak out.
8. Do not insert hands or object into the vent of the heat pump, it may cause the dangerous to people or damage the system.
9. To make the system more efficient, please install the main unit at a place with good ventilation.
10. Do not put (or install) the operating panel at a wet place, do not cut and reconnect the connecting wire.
11. Before turning on the system for the first time, ensure the water tank is full filled with water.
12. The inlet of the water tank is equipped with a filter (detachable), clean it according to the water quality and running condition of the system (the period should be 2~3 months)
13. While the water supply has been stopped or the system stops running for a long period in winter, the tank water should be drained to avoid water system frost crack.
14. The highest temperature of outing water is 60ºC, when using, tune up to a suitable temperature (the most suitable temperature for human is 38～45ºC, if the temperature is higher than 55ºC, it may cause danger of scalding). Normally, the setting temperature can be from 10ºC - 55ºC, the model with Auxiliary heater can reach up to 70ºC.
15. Move the main unit at max. 30 degree angle. Do not drop down or upend the unit.
16. Maintenance of the system should be carried out by an authorized technician and all power disconnected when servicing.
17. The water quality requirements for the heat pump: Chloride content in the water should be <250mg/L; the PH of the water range is 6.5~8.5; the Calcium carbonate saturation index in the water range is -1.0~0.4. Warranty does not apply to the heat exchanger, electrical heater and water tank if it s connected to water quality out of the range.
18. Please provide the warranty card and S/N No. enclosed with the product for after service.

B. Description of heat pump

Unit constructions (outside):



Remark:

1. The above drawing is for reference to identify the name of each part. Details are subject to real unit.


2. The drawing of "Electric Heater hole" is only for the unit with Auxiliary heater models; other models without auxiliary heater function are not available.

3. There are two "Circulation Water Hole" for optional connection. It can be available when the user requests an external connection for hot water circulation. Normal models are without these holes.


C. Installation instruction

Note:

1. This heat pump unit can be installed at veranda, hallway or other place where is easy to install and stable. The air inlet & outlet are at the top side, main unit should not be placed at an open air. Avoid the rain or debris to enter the vents. The air inlet and outlet can connect the φ150mm air duct. As below:




(Fig.1)



(Fig.2)

2. When install as Fig.1, only connect the air inlet or outlet, the unit should be installed at a place of ventilation, and the side connected with water pipes should have enough space. Then, if the unit is installed besides the room, the air outlet duct can be connected to the room for exchanging fresh air and cooling function; If the unit is installed in the room, it can be pulled out room's air for ventilation function.
3. If install as Fig. 2, the unit can be installed by the middle of the wall, and connect the air inlet and outlet pipe for air exchange. The distance of the unit and wall or other obstacle should not be too short. Keep a certain distance.
4. If install as Fig. 3, the unit is installed outside the room, the air inlet and outlet is connected indoor for air exchange (and cooling). In this way, the indoor air inlet and outlet should have a distance ≥2m to avoid mix air.
5. Because the air outlet comes with cooling air, the surface of the pipe may have condensation water, it's necessary to insulate the indoor outlet pipe to prevent water leakage.



(Fig. 3)


6. Heat pump water heater unit must be placed upright, and installed on a solid place where can be able to withstand the weight over 360kgs. Supporting surface should be evenness (obliquity less than 2º)
7. When install the unit, there should has some measures of sound insulation and shockproof in order not to affect neighbors.

C. Installation instruction

8. When unit operation, put the unit in a well-ventilated place and non-blocking the air vent, so that the machine can be able to inhale and exhaust enough air, to achieve hot water supply function.
9. There should be a drain around the system unit for drainage. And the surrounding should have enough space for maintenance. Because the top cover can be opened, at the top side of the unit should have ≥800mm space for maintain.
10. Nearby the system unit, there should be reserved a water supply pipe and hot water pipe interface equipped with valves, the water inlet pipe should have a filter (for cleaning).
11. For waterway connection of this integrated unit, please refer to the following (Fig.4) "Waterway installation diagram". On the system unit, there should be installed Three-port valve, Safety valve and Filter. Connect them to the water inlet and outlet of the unit.
12. If the Heat pump equip with **"Circulation Water Hole"** (optional), It can be connected with SOLAR WATER HEATER, HEAT RECOVERY SYSTEM and other water heating equipment to heat the water tank by circulation. Retain original if no need external connection.
13. The working pressure of this water heater tank must ≤0.7MPa. Water inlet must connect the safety valve, and its operation pressure is 0.7MPa, Connect another end of the safety valve to water supply pipe. The safety valve should be connected by a small rubber pipe interlinked with atmosphere; this pipe must not be blocked, in order to drain the water when the tank's pressure exceeds 0.7MPa.
14. Water inlet pressure should >0. 1MPa, if the pressure is lower, can connect the pressure pump on inlet pipe to get the high water flow.
15. Ensure the water tank is full fill with water before turn on the system: First, open the valve on the water supply inlet, then switch on either valve of the water outlet, and then you can affuse water to the tank until the water overflow the water outlet valve. After which you can turn off the water outlet valve and check for leakage. Make sure there is no water leaking. ***NOTE: For the first time use, ensure the water tank has been filled with water before turning on the system.***
16. In order to ensure the water tank filled with water, require a certain section of hot water outlet side should be about 10cm higher than the water heater tank section.
17. The water heater temperature thermal sensor was put and sealed well in a tank by the factory before launch to market. No need to install it when installation.
18. This water heater unit is filled with refrigerant by the factory, and no need to vacuumize or refill refrigerant.
19. In the winter cold regions, the water heater unit can not turn off the power, if the system stops running for a long period in winter, should be drain the tank water to avoid water pipe or tank frost crack. Meanwhile, we should strengthen or check the external pipe to prevent the pipe frozen.

C. Installation instruction

Installation diagram:




(Fig.4)

Remark:

1. For the first time use, ensure the water tank have been filled with water before power on to prevent burn out.
2. Follow with the water heater unit, there are some installation parts (see the annex detail list of parts). As for other water system components, the user or installation company should provide by themselves.
3. Before installation, it's better to reserve a water supply pipe interface, hot water outlet pipe interface and drainage pipe interface. Among them, the water supply pipe and hot water outlet pipe should be used in line with standards for drinking water pipes. (E.g. PPR pipe or stainless steel pipe, etc.), can not use iron pipe or the rubber hose with odor for installation.
4. If the using place below 0 ℃, make sure to insulate the water pipes to prevent frozen.
5. Air inlet /outlet can connect the vent tube, but pipe should not be too long and less crankle.

D. Operation panel instruction

1. Panel - Operation:



DISPLAY SCREEN

Displays the working mode, status, water temperature, time, etc.

ON/OFF BUTTON

Turn ON or OFF the unit by this button.
When the unit is turn ON, display screen shows HTG (heating), DEF (defrost) or Warm (keep warm). When the unit is turned off, display screen shows OFF.

MODE BUTTON

Press this button to switch to ECON mode (Economic mode) AUTO MODE (Automatic mode) or HEATER MODE.
ECON MODE can only be set during selected the timer period to control the unit operation, it will not control the unit any other time. AUTO MODE is according to the setting water temperature to control the unit operation.
HEATER MODE is according to the setting water temperature (with auxiliary heater function) to control the unit working.
* HEATER MODE can be selected and displayed only for the unit with auxiliary heater models.

CLOCK BUTTON

Press this button to adjust the clock. When the corresponding time Hour or Minute flashing, use the button to adjust.

TIMER BUTTON

Press this button for 2 seconds, enter temperature setting. When temp. value flashes, use button to adjust setting temperature. Press this button, enter ECON MODE timer period for time setting status. There are 3 timer periods beginning and ending for setting; when the time hour or minute value flashes, use the button to adjust the corresponding time.
NOTE: Timer period setting is only available under ECON MODE.

UP/DOWN BUTTON


In standby mode, press (up) to check the ambient temperature of the unit. Press (down) to check the condenser coil temperature. Under the corresponding operation, use to adjust the water temperature, clock, timer or parameter data, etc.

Remark:

1. Set water temperature.
   Press TIMER for over 2 seconds to enter water temp. setting status, when the setting tem. value flashes, use button to set water temp.
2. ECON MODE (timer heating)
   There are 3 timer periods (P1, P2, P3) available for setting, they can only be set under ECON MODE.
3. AUTO MODE
   According to the setting water temperature value to control the unit ON/OFF. Timer period setting is invalid under this mode.
4. HEATER MODE
   According to the setting water temperature value to control the unit ON/OFF (auxiliary heater forced to operation). Timer period setting is invalid under this mode.
5. DELAY PROTECTION
   When the machine restart power on, there are 3 minutes time delay protection, it's 3 minutes interval between the unit start and stop. At this time, on the screen it will display HTG and flash until the unit starts operation.

D. Operation panel instruction

2. Panel - Display:



Note: When the water temperature exceeds 55°C, the light up H indicator will on the display.

D. Operation panel instruction

3. Parameter Setting:

Press “MODE” button for 5 seconds; enter the Parameter setting status, the main parameter code as below sheet:

Type	Code	Parameter Name	Setting Range	Factory Setting	Unit	Remark
Temperature Control	F8	PV switch connected temperature setting	5-70	60	℃	
	F9	PV switch disconnected temperature setting	5-70	50	℃	
	F11	Setting temperature	5-70	55	℃	
	F12	Difference in Temp.	1 - 30	5	℃	
	F13	Determine Heat pump stop ambient temp.	-10 – 5	-7	℃	
	F14	Highest temp. for heat pump	40 – 60	75	℃	
	F15	Turn on or off electric heater mode	0 - 1	1	-	
	F16	Ambient temp. for start electric heating	-10 - 20	0	℃	
	F17	Turn on or off electric heater for sterilization function	0-1	1		
	F18	Sterilization cycle	1-990	336	hour	
	F19	Water thermal sensor temp. amendment	-5 – 5	0	℃	
Compressor	F21	Compressor start delay	0 – 10	3	minute	
	F28	Econ mode turn on or off electric heater	0 - 1	1		
	F29	Heat pumps working or not in heater mode	0 - 1	1		
Defrost	F31	Defrost start temp.	-20 – 20	-2	℃	
	F32	Defrost finish temp.	0 – 50	25	℃	
	F33	Defrost start time	1 – 999	30	minute	
	F34	Max. defrost time	Off, 1 – 99	5	minute	
Alarm	F50	Low pressure alarm mode	0 - 2	2	-	
	F51	Auto resume times of low pressure alarm	0 – 10	3	time	
	F52	Reset time of external alarm auto resume times	0 – 999	60	minute	
	F54	Electric heater overheat protection	0 - 2	2	-	
	F55	Overheat resume time	0-10	3	-	
	F56	Alarm resume time	0-999	60	℃	
	F57	Exhaust temp. protection mode	0 – 2	1	-	
	F58	Exhaust protect temp.	50 – 125	110	℃	
	F59	Exhaust temp. protection Return difference	1 – 30	10	℃	
Function Setting	F60	Condenser water hole blocked alarm	0-2	2	-	
	F61	Memory status when power off	Yes/No	Yes	-	
	F62	PV switch ON/OFF	0-1	1	-	

Electronic expansion valve (EEV)	F70	EEV opening query	0–480	--		
	F71	EEV control mode	0–2	0		
	F72	Manually set EEV opening	100–480	350		
	F73	Set EEV superheat degree	-15–15	5		
	F74	Set EEV discharge temp	85–110	92		
	F79	Return gas temp.		--		
System Setting	F80	Password	OFF 0001 -- 9999	4321	-	"OFF" means no password. Set "0000" to clear password.
	F90	Version no.	-	384	-	
Testing	F98	Force defrosting (refrigeration)	Control panel display "AdF"		Start compressor, 4-way valve and fan motor. Press any key to exit or 20 minutes it will exit automatic.	

Remark:

When enter Parameter setting status, press "up" or "down" to choose parameter code; after choose one, press "Timer" button to show this code's setting value, and press "up" or "down" can set the value; After finish setting, press "Timer" button to confirm and return to Parameter code status.

4. Error Handling:

ERROR CODE	ERROR STATUS	REASONS	ERROR HANDLING
A1	Thermal sensor alarm	Water temp. sensor open circuit or short circuit.	1. Check the water temp. sensor connection. 2. Change the water temp. sensor.
A2	Condenser coil sensor alarm	Condenser coil temp. sensor open circuit or short circuit.	1. Check the condenser coil temp. sensor connection. 2. Change the coil sensor.
A3	Exhaust sensor alarm	Exhaust temp. sensor open circuit or short circuit.	1. Check the exhaust temp. sensor connection. 2. Change the exhaust temp. sensor.
A4	Ambient temp. sensor alarm	Ambient temp. sensor open circuit or short circuit.	1. Check the Ambient temp. sensor connection. 2. Change the ambient temp. sensor.
A5	Low /High pressure alarm	1.1. High pressure protection switch off. 1.2. Ambient temp. too high or water heat exchanger dirty block. 2.1. Low pressure protection switch off. 2.2. Leakage of refrigerant.	1.1 Check or change the high pressure protector. 1.2. Check if the surround temp. is too high, or clean the heat exchanger of water tank. 2.1. Check or change the low pressure protector. 2.2. Supply refrigerant and check if there is any leakage.
A6	(Auxiliary) electric heater protection overheat alarm	1. Electric heater protection switch off. 2. Tank water temp. too high.	1. Check if the water temp. is as LCD display, or if water temp. is too high. 2. Change the Electric heater.
A7	Exhaust temperature too high	1. Lack of refrigerant. 2. Mix with air in system. 3. Lack of lubricating oil.	1. Supply refrigerant. 2. Re-vacuumizing, and fill in refrigerant. 3. Change the lubricating oil of compressor.
A8	Condensate drain hole blocked	1.Condensate pipe blocked 2.Machine drain hole blocked；	1.Check condensate pipe is blocked or not. 2.Check machine drain hole is blocked or not.
A9	Return gas temp. sensor alarm	Return gas temp. sensor open circuit or short circuit.	1. Check the Return gas temp. sensor connection. 2. Change the ambient temp. sensor.
- -	Screen no display or display insufficiency	1. No plug in power. 2. Mainboard and opera-tion panel communication break off.	1.Check the power line and voltage. 2. Reconnect the line of mainboard and operation panel. 3. Change the mainboard or operation panel.

NOTE:

1. When the unit has error, the buzzer of the operation panel will make an alarm sound, and there will show "Alarm" on the screen panel.
2. "ERROR CODE" will show on temperature display location by alternately.
3. Part of the error alarm can be automatically restored (resumed). That is the appeared alarm can be eliminated by electronically controlled self-test.
4. Some of the error alarm is caused by large fluctuation of the external power, by this, just power off and restart the unit to clear the error.
5. When the machine has error alarm and restart still can not eliminated error, please contact the after service as soon as possible for solution.

E. Maintenance and service

Examination before trial run

1. Check the water tank is filled with water, and open the water outlet tap till water flow out.
2. Check the water pressure is normal (0.15Mpa~0.7Mpa).
3. Check the air inlet or outlet is well connected; and the air outlet pipe heat insulation is completed.
4. Check the power supply voltage is normal, whether according with the nameplate requirement. (Range ± 10%).
5. Check whether the equipped parts are screwed /locked well.
6. Check whether the wirings are according with the Circuit diagram, and the earthwire is connected.
7. Check whether the wind inlet and outlet has been cleaned up and no obstacle.
8. Check whether the condensate drain pipe is connected well and no blockage.
9. After power-ON, check the control panel display is normal.

Trial running

1. After the machine starts, to hear and determine whether there is abnormal sound or collision during operation, if there is abnormal sound, stop the unit immediately and check for it until there is no abnormal sound to continue operation.
2. For the first time power on, the compressor will have 3 minutes delay protection function.
3. Observe whether the drainage of condensate water is smooth, prevent the chassis stagnant or spill water.
4. For the first time discharge hot water or start the units after a long time closure, the water tap of outlet pipe may flow muddy water, this is a normal phenomenon, and continue to drain for a period of time can be cleared.
5. After stop operation for a long time, there may have condensation water hereabout the air outlet or pipe (especial in humidity weather), this is a normal phenomenon, use a dry washcloth to clean it or by air dry.
6. The advance setting parameters of the operation panel has been set at the factory, users no need to reset it, the maintenance person should be carefully set if needed.


Maintenance and service

1. After carry and move the unit by the first time installation, and connects the water pipes and filled the tank with water. The machine should be rest for 1-2 hours before start trial running.
2. The water heater inlet filter needs to be cleaned once per 3 months. At the same time, per half year we suggest draining all the storage water and repeatedly wash for 2-3 times to remove the dirt and sediment.
3. To keep the unit in good heating performance, suggest cleaning the Air inlet /outlet filter net per month, or using high pressure air tube to clean the Heat exchanger. Be careful not to damage the copper tube.
4. Clean the Electric Heater per 6 months. (When clean the Electric Heater or Heat Exchanger must cut off power supply.)
5. Change the Anode (Magnesium rod) per 6 months for better anticorrosion and antiscale. According to different water quality, change the Anode rod when it's expended.
6. When clean the Tank, Electric Heater, Heat Exchanger or Anode rod must cut off power supply.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person.
8. Special statement: for what does not in accordance with the requirements of above maintenance and service work lead to the failure problem, does not apply to our warranty scope.


E. Maintenance and service

Heat Pump main unit disassembly

If want to check and maintain the top main parts of the unit, should disassembly the cover of the unit, follow the below steps (Fig.5, 6) to process.



(Fig.5)




(Fig.6)

1. Move up the control panel and its components-1 (including control panel, deco-rative panel, decorative aluminum profile, decorative strip) vertically 15-20mm, then pull it out horizontally to separate hook A-2 from hook A-3 until exposed butt splice connector;
2. Disconnect control panel with butt splice connector;
3. Remove all screws-5 from the bottom of the top cover.
4. Release the power line from the top cover of fixed terminal, to prevent the power line stuck when move up the top cover.
5. Finally, remove the block objects (e.g. air ducts etc.) from the air inlet/ outlet, holding both sides of the top covers and move it up.

F. Unit circuit diagram


The following is a unit circuit diagram (for user's reference); the unit practical connection should be as the circuit /wiring diagram on the machine.

1) Heat pump WITH auxiliary electric heater:



G. Annex list

ITEM	NAME	SPECIFICATION	QUANTITY	REMARK
1	Safety valve		1	
2	Manual		1	



DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

The european directive 2012/19 /UE on wasted electrical and electronic equipments (WEEE), requires that household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you disposed of the appliances, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

Water quality requirements on the circuit

Water quality must meet the standards of European **Directive 98/83 EC and** the criteria set out in **UNE 112.076.** Water quality should be analysed before use; to evaluate criteria such as concentration, pH value, conductivity, chloride ion concentration (Cl-), sulfide ion concentration (S2-), etc. Some of the parameters on the chemical ingredients are indicated in the following table:

Parameter	Value	Parameter	Value
Acrylamide	0.10 *µgil*	Fluoride	1.5 *mgll*
Antimony	*5.0gll*	Lead	*10gll*
Arsenic	*10gll*	Mercury	*1.0gll*
Benzene	*1.0gll*	Nickel	*20gll*
Benzopirene	*0.010gll*	Nitrate	50 *mgll*
Boron	1.0 *mgll*	Nitrite	0.50 *mgll*
Bromate	*10gll*	Pesticides	*0.10gll*
Cadmium	*5.0gll*	Pesticides - total	*0.50gll*
Chrome	*50gll*	Polycyclic aromatic hydrocarbons	*0.10gll*
Copper	2.0 *mgll*	Selenium	*10gll*
Cyanide	*50gll*	Tetrachloroethylene and Trichloroethylene	*10gll*
1.2-dichloroethane	*3.0gll*	Trihalomethane - Total	*100gll*
Epiclorohydrin	0.10 *µgil*	Vinyl chloride	*0.50gll*

- PH value: between 6.5 and 8.5
- Water hardness: <50ppm.

Before connecting the outdoor unit:

In any installation, both new and existing, a thorough cleaning of the pipes must be carried out using a suitable chemical cleaning product,and then wash the pipes to clean said chemical agent. To avoid damage to the pipes, you must add anionic, cationic corrosion inhibitors, a mixture of both or film products that block the existing microlays, avoiding corrosion reactions and oxygen detachment. When using inhibitors or other cleaning chemicals, always read the manufacturer's instructions and their compatibility with the materials that make up the installation.

Antifreeze

In case the installation is to operate in refrigeration mode, it is mandatory to use anti-freezing. In installations that do not operate in refrigeration mode, antifreeze must be used when there is a risk of freezing during a period of non-operation or due to environmental conditions. Antifreeze solutions must use propylene glycol with a Class 1 toxicity index. Ethylene glycol must never be used in the primary circuit.

Problems arising from poor water quality or not having treated water as described herein are not covered by the product warranty.

WARRANTY CONDITIONS

This product is covered by a 3-year repair warranty against all manufacturing defects, including labour and spare parts, and a 5-year warranty on the compressor (component only) from the date of sale, which must be justified by presenting the purchase invoice. The conditions of this warranty apply only to Spain and Portugal. If you have purchased this product in another country, please consult your distributor for the applicable conditions.

WARRANTY EXCLUSIONS

1. Devices used improperly, in a manner not in accordance with the ins-tructions for use.
2. Maintenance or upkeep of the appliance: gas charges, periodic reviews, adjustments, greasing.
3. The devices disassembled or manipulated by the user or persons outside the authorized technical services.
4. Materials broken or deteriorated due to wear or normal use of the device: remote controls, gaskets, plastics, filters, etc.
5. Devices that do not have the factory serial number identified or in which it has been altered or erased.
6. Faults caused by fortuitous causes or accidents of force majeure, or as a result of abnormal, negligent or inappropriate use of the device.
7. Civil liabilities of any nature.
8. Loss or damage to software or information media.
9. Faults produced by external factors such as current disturbances, elec-trical surges, excessive or incorrect voltage supply, radiation and electrostatic discharges including lightning.
10. Installation defects, such as lack of ground connection between indoor and outdoor units, lack of ground connection in the home, alteration of the order of the phases and the neutral, flare in poor condition or connection with refrigeration pipes of different diameter.
11. When there is a pre-installation, the damage caused by not carrying out an adequate preliminary cleaning of the installation with nitrogen and checking for air-tightness.
12. External device linkages (such as Wi-Fi connections). This can never lead to unit change.
13. Substitutions and/or repairs to equipment or devices installed or located at a height equivalent to or greater than 2'20 meters from the ground.
14. Damage by freezing in plate and/or tube exchangers, and in condensers and water chillers.
15. Damage to fuses, blades, lamps, flow switch, filters and other elements derived from normal wear and tear due to the operation of the equipment.
16. Faults that have their origin or are a direct or indirect consequence of: contact with liquids, chemicals and other substances, as well as conditions derived from the climate or the environment: earthquakes, fires, floods, excessive heat or any other external force , such as insects, rodents and other animals that may have access to the interior of the machine or its connection points.
17. Damages derived from terrorism, riot or popular tumult, legal or illegal demonstrations and strikes; facts of actions of the Armed Forces or the State Security Forces in times of peace; armed conflicts and acts of war (declared or not); nuclear reaction or radiation or radioactive contamination; vice or defect of the goods; facts classified by the Government of the Nation as "national catastrophe or calamity".

Design and specifications are subject to change without notice for product improvement. Any modifications to this manual will be updated on our website, please check the latest version.

www.ponjohnsonentuvida.es

CONTENU

FR

1 **OBSERVATIONS IMPORTANTES**

2 **DESCRIPTION DU PRODUIT**

3 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

6 INSTRUCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE

11 ENTRETIEN ET SERVICE

13 SCHÉMA DU CIRCUIT DE L'UNITÉ

14 APPENDICE

AVERTISSEMENT :

1. *Cet appareil doit être installé par des professionnels, des revendeurs ou des sociétés d'installation agréées. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des accidents ou endommager le produit.*
2. *Assurez-vous que l'unité est en position STOP lorsque vous débranchez l'alimentation électrique de l'unité. Débranchez toutes les sources d'alimentation avant d'effectuer tout entretien.*
3. *Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.*
4. *Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
5. *Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.*

A. Remarques importantes


- Merci d'avoir choisi nos produits. Avant l'installation, il est recommandé de lire ce manuel, car il contient des informations sur l'installation, le débogage, le fonctionnement et la maintenance des produits.
- Chaque unité a passé des tests de qualité stricts afin de garantir la sécurité et la haute efficacité du fonctionnement.
- Le fabricant de ce produit ne sera pas tenu responsable si quelqu'un est blessé ou si l'appareil est endommagé à la suite d'une installation incorrecte, d'un débogage et d'une maintenance inutile non conformes à ce manuel.
- L'installateur doit être un technicien agréé et installer le système conformément au schéma de l'équipement.

Veuillez noter les informations suivantes pendant l'installation:

1. Température de fonctionnement de la pompe à chaleur : -7 ~ 43ºC.
2. Vérifiez si l'alimentation et le câble sont conformes à la norme de l'appareil.
3. Ne pas modifier le câble ou la prise d'alimentation. Les parties métalliques doivent être bien mises à la terre. Ne modifiez pas la mise à la terre du système.
4. L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
5. Lorsque le système est raccordé à une alimentation électrique fixe, celle-ci doit être équipée d'un interrupteur à intervalle de 3 mm et d'un disjoncteur à courant résiduel (30 mA, 0,1 sec.).
6. Lorsque le câblage est terminé, vérifiez que tout est correctement installé avant de mettre l'appareil sous tension.
7. N'installez pas le système dans un endroit où des gaz inflammables peuvent être présents.
8. N'insérez pas les mains ou des objets dans les trous ou fentes de ventilation de la pompe à chaleur, car cela pourrait causer des blessures ou endommager le système.
9. Pour rendre le système plus efficace, installez l'unité principale dans un endroit bien ventilé.
10. Ne pas placer (ou installer) le panneau de commande dans un endroit humide, ne pas couper et reconnecter le câble de connexion.
11. Avant de mettre le système en marche pour la première fois, assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli.
12. L'entrée d'eau du réservoir est équipée d'un filtre (amovible), nettoyez-le périodiquement en tenant compte de la qualité de l'eau et des conditions de fonctionnement du système (la période normale doit être de 2 à 3 mois).
13. Si l'alimentation en eau est interrompue ou si le système s'arrête de fonctionner pendant une longue période en hiver, l'eau doit être vidée du réservoir pour éviter les fissures dues au gel dans le système d'eau.
14. La température maximale de l'eau de sortie est de 60ºC. Mais lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez le régler à une température appropriée (la température la plus appropriée pour l'homme est de 38 ~ 45ºC, si la température est supérieure à 55ºC, cela peut provoquer des brûlures). Normalement, la température de réglage peut être de 10ºC-55ºC ; le modèle avec chauffage auxiliaire peut atteindre jusqu'à 70ºC.
15. Déplacez l'appareil selon un angle maximal de 30°. Ne laissez pas l'appareil tomber ou se renverser.
16. L'entretien doit être effectué par un technicien agréé. Débranchez l'alimentation pour l'entretien.
17. Les exigences en matière de qualité de l'eau pour la pompe à chaleur sont les suivantes : Teneur en chlorure de l'eau : <250 mg / L ; pH de l'eau : 6,5 ~ 8,5 ; indice de saturation du carbonate de calcium de l'eau : -1,0 ~ 0,4. La garantie ne s'applique pas à l'échangeur de chaleur, au réchauffeur électrique et au réservoir d'eau s'ils sont raccordés à une eau de qualité hors de cette plage.
18. Fournissez au technicien de maintenance la carte de garantie et le numéro de série joints au produit.

B. Description du produit

Composants de l'unité (externe) :




Remarques :

1. L'illustration ci-dessus sert uniquement de référence pour identifier le nom de chaque pièce. L'appareil réel peut différer de l'illustration.
2. Le "trou de chauffage électrique" est réservé aux modèles équipés d'un chauffage électrique. Il n'est pas disponible sur les autres modèles sans élément chauffant électrique.
3. Il y a deux "trous de circulation d'eau" pour une connexion optionnelle. Ils peuvent être disponibles lorsque l'utilisateur demande une connexion externe pour la circulation de l'eau chaude. Les modèles standard n'ont pas ces trous.


C. Instructions d'installation

Nota:

1. Cette unité de pompe à chaleur peut être installée dans une galerie, un couloir ou tout autre endroit où elle est facile à installer et stable. L'entrée et la sortie d'air se trouvent sur le côté supérieur, l'unité principale ne doit donc pas être placée à l'air libre. Empêchez la pluie ou les débris de pénétrer dans les ouvertures de ventilation. L'entrée et la sortie d'air peuvent être raccordées à un conduit d'air de φ153 mm comme indiqué sur l'image ci-dessous :



(Fig.1)



(Fig.2)

2. Lorsqu'il est installé comme dans la Fig.1 et que seule l'entrée ou la sortie d'air est connectée, l'unité doit être installée dans un endroit ventilé et le côté connecté aux tuyaux d'eau doit avoir suffisamment d'espace. Si l'unité est installée à l'extérieur de la pièce, le conduit de sortie d'air peut être connecté à la pièce pour l'échange d'air frais et la fonction de refroidissement. Si l'unité est installée dans la pièce, l'air peut être extrait de la pièce pour la fonction de ventilation.


3. Si l'unité est installée comme dans la Fig. 2, elle peut être installée au milieu du mur et connecter les tuyaux d'entrée et de sortie d'air pour l'échange d'air. La distance entre l'appareil et le mur ou un autre obstacle ne doit pas être trop courte. Il est nécessaire de maintenir une certaine distance.

4. Si l'appareil est installé comme à la Fig. 3 et qu'il est installé à l'extérieur de la pièce, l'entrée et la sortie d'air doivent être reliées à l'air intérieur pour le renouvellement de l'air (et le refroidissement). Ainsi, l'entrée et la sortie d'air intérieur doivent avoir une distance ≥2m pour éviter le mélange d'air.

5. Comme la sortie d'air est alimentée par de l'air refroidi, la surface du tuyau peut contenir de l'eau de condensation. Il est nécessaire d'isoler le tuyau d'évacuation intérieur pour éviter les fuites d'eau.

6. L'appareil doit être placé en position verticale et installé dans un endroit solide pouvant supporter un poids de plus de 360 kg. La surface d'appui doit être plane (inclinaison inférieure à 2°).

7. Lors de l'installation de l'appareil, il convient de prendre en compte certaines mesures d'insonorisation et de protection contre les chocs afin de ne pas gêner les voisins.



(Fig. 3)

C. Instructions d'installation


8. Lorsque l'appareil fonctionne, il doit être placé dans un endroit bien ventilé, sans bloquer la ventilation, afin que la machine puisse aspirer et évacuer suffisamment d'air pour assurer la fonction d'alimentation en eau chaude.
9. Il doit y avoir une zone de drainage autour de l'unité et l'environnement doit disposer d'un espace suffisant pour l'entretien. Comme le couvercle supérieur peut être ouvert, il doit y avoir un espace de ≥800 mm sur le côté supérieur de l'appareil pour l'entretien.
10. A proximité de l'appareil, un tuyau d'arrivée d'eau et une connexion de tuyau d'eau chaude équipée de vannes doivent être réservés. Le tuyau d'arrivée d'eau doit être équipé d'un filtre (pour maintenir la propreté du système).
11. Pour le raccordement de la conduite d'eau de cet appareil, voir (Fig. 4) "Schéma d'installation de la conduite d'eau", une vanne à trois voies, une vanne de sécurité et un filtre doivent être installés. Raccordez-les à l'entrée et à la sortie d'eau de l'appareil. Il est également obligatoire d'installer des isolateurs électrolytiques pour éviter la corrosion par des courants galvaniques entre deux métaux différents.
12. Si la pompe à chaleur est équipée d'un "orifice de circulation d'eau" (en option), elle peut être connectée à un chauffe-eau solaire, à un système de récupération de chaleur et à d'autres équipements de chauffage de l'eau pour chauffer le réservoir d'eau par circulation. Conservez l'appareil d'origine s'il n'est pas nécessaire de le raccorder à un autre appareil.
13. La pression de travail de ce réservoir d'eau doit être ≤0,7MPa. L'entrée d'eau doit être connectée à une soupape de sécurité, et sa pression de travail est de 0,7MPa. Raccordez l'autre extrémité de la soupape de sécurité au tuyau d'alimentation en eau. La soupape de sécurité doit être reliée à un petit tuyau en caoutchouc interconnecté avec l'extérieur ; ce tuyau ne doit pas être bloqué pour évacuer l'eau lorsque la pression du réservoir dépasse 0,7MPa.
14. La pression d'entrée de l'eau doit être supérieure à 0,1 MPa. Si la pression est inférieure, vous pouvez connecter la pompe à pression sur le tuyau d'entrée pour obtenir un débit d'eau élevé.
15. Assurez-vous que le réservoir d'eau est plein avant de mettre le système en marche : ouvrez d'abord la vanne à l'entrée de l'alimentation en eau, puis ouvrez n'importe quelle vanne à la sortie de l'eau, puis versez de l'eau dans le réservoir jusqu'à ce que de l'eau s'écoule de la vanne de sortie. Ensuite, vous pouvez fermer la vanne de sortie d'eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Assurez-vous qu'il n'y en a pas.

REMARQUE : Assurez-vous que le réservoir d'eau a été rempli d'eau avant de mettre le système en marche.

16. Pour s'assurer que le réservoir est rempli d'eau, une certaine section du côté de la sortie de l'eau chaude doit être environ 10 cm plus haute que la section du réservoir du chauffe-eau.
17. Le capteur de température thermique du chauffe-eau est placé et scellé hermétiquement dans le réservoir à l'usine avant la vente. Il n'est pas nécessaire de l'installer.
18. Cette unité est remplie de réfrigérant à l'usine, et il n'est pas nécessaire d'aspirer ou de remplir de nouveau le réfrigérant.
19. Dans les régions froides, l'unité ne doit pas être déconnectée de l'alimentation électrique. Si le système ne fonctionne pas pendant une période prolongée en hiver, l'eau du réservoir doit être vidangée afin d'éviter le gel des conduites d'eau et la formation de fissures. Les conduites extérieures doivent être renforcées ou vérifiées pour éviter qu'elles ne gèlent.

C. Instructions d'installation

Schéma d'installation




(Fig.4)

Remarques :

1. Assurez-vous que le réservoir a été rempli d'eau avant de le mettre en marche pour éviter qu'il ne brûle. Entre-temps, le tuyau de circulation d'eau doit être rempli d'eau, sans laisser d'air à l'intérieur. Vérifiez le tuyau pour vous assurer que l'eau circule correctement.
2. En plus de ces composants, il existe d'autres éléments de l'installation (voir la liste détaillée des pièces en annexe). Quant aux autres composants du système d'eau, ils doivent être fournis par l'utilisateur ou l'entreprise d'installation.
3. Avant l'installation, il est préférable de réserver un raccordement pour la conduite d'alimentation en eau, un raccordement pour la conduite de sortie d'eau chaude et un raccordement pour la conduite d'évacuation. Entre eux, le tuyau d'alimentation en eau et le tuyau de sortie d'eau chaude doivent être utilisés conformément aux normes applicables aux tuyaux d'eau potable (par exemple, tuyau PPR ou tuyau en acier inoxydable, etc.) Les tuyaux en fer et les tuyaux en caoutchouc dégageant une odeur ne peuvent pas être utilisés.
4. Si le lieu d'utilisation est inférieur à 0°C, adoptez le deuxième système de circulation (connectez le serpentin solaire au réservoir d'eau), le fluide conducteur de chaleur doit être un liquide antigel (le propanediol est suggéré). Veillez à isoler les conduites d'eau pour éviter qu'elles ne gèlent.
5. L'entrée/sortie d'air peut être raccordée à un tuyau de ventilation de Φ153 mm, mais le tuyau ne doit pas être trop long ou trop rigide.

D. Instructions pour le panneau de commande

1. Panneau - Fonctionnement :



DISPLAY

Affiche le mode de fonctionnement, l'état, la température de l'eau, l'heure, etc.

BOUTON ON/OFF

Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
Lorsque l'appareil est allumé, l'écran affiche HTG (Chauffage), DEF (dégivrage/décongélation) ou Chaleur (Garder au chaud). Lorsque l'appareil est éteint, l'écran affiche OFF.

BOUTON MODE

En appuyant sur ce bouton, vous pouvez activer les modes ECON (économie), AUTO (mode automatique) ou HEATER (mode de soutien de l'élément chauffant). ECON ne peut être réglé qu'avec la minuterie d'utilisation de l'unité activée, sinon il ne contrôlera pas l'unité. AUTO utilise la température de consigne sélectionnée pour contrôler le fonctionnement de l'unité. HEATER s'appuie sur la température de consigne de l'eau (avec fonction de chauffage d'appoint) pour contrôler le fonctionnement de l'unité (*Ce mode est uniquement affiché et ne fonctionne qu'avec les unités qui ont un chauffage d'appoint).

HORLOGE

Ce bouton peut être utilisé pour régler l'horloge. Appuyez sur ▲▼ pour régler l'heure et les minutes lorsqu'elles clignotent.

MINUTERIE

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au réglage de la température. Lorsque la valeur clignote, appuyez sur ▲▼ pour régler la température. Appuyez sur ce bouton pour accéder au réglage de la période de temps du mode ECON. Il y a 3 périodes de début et de fin pour la programmation ; lorsque la valeur de l'heure ou de la minute clignote, utilisez le bouton ▲▼ pour régler l'heure correspondante. REMARQUE : Le réglage de la période de temps est uniquement disponible en mode MODE ECON.

Boutons de sélection


En veille, appuyez sur ▲ pour vérifier la température ambiante de l'appareil.
Appuyez sur ▼ pour vérifier la température du serpentin du condenseur.
Pendant le processus de réglage correspondant, appuyez sur ▲▼ pour régler la température de l'eau, l'heure, la minuterie et les données des paramètres, etc.

Remarques :

1. Réglage de la température de l'eau.
Appuyez sur TIMER pendant 2 secondes pour accéder au réglage de la température de l'eau. Lorsque la valeur clignote, utilisez le bouton ▲▼ pour régler la valeur.
2. Mode ECON (chauffage programmé)
Il y a 3 périodes de programmation (P1, P2, P3) disponibles qui ne peuvent être réglées qu'en mode ECON.
3. Mode AUTO
Ce mode s'appuie sur la température de consigne de l'eau pour contrôler la marche/arrêt de l'unité. La minuterie ne peut pas être activée dans ce mode.
4. Mode HEATER
Ce mode se base sur la température de consigne de l'eau pour contrôler la mise en marche et l'arrêt de l'unité (ce qui oblige à utiliser le chauffage d'appoint). La minuterie ne peut pas être activée dans ce mode.
5. PROTECTION CONTRE LE RETARD AU DÉMARRAGE
Lorsque le courant est rétabli, la protection du délai de démarrage est activée pendant 3 minutes. L'écran affiche HTG en clignotant jusqu'à ce que l'opération soit lancée.

D. Instructions pour le panneau de commande

2. Panneau - Affichage :



Remarque : Lorsque la température de l'eau dépasse 55°C, l'icône H s'allume.

D. Instructions pour le panneau de commande

3. Paramétrage:

Appuyez sur le bouton "MODE" pendant 5 secondes ; entrez dans l'état de réglage des paramètres, les codes des principaux paramètres sont indiqués ci-dessous :

Type	Code	Nom du paramètre	Plage de réglage	Réglage par défaut	Unité	Remarques
Contrôle de la température	F8	Réglage de la température de connexion de l'interrupteur PV	5 à 70	60	°C	
	F9	Réglage de la température de déconnexion de l'interrupteur PV	5 à 70	50	°C	
	F11	Réglage de la température	5 à 70	55	°C	
	F12	Différence de température	1 à 30	5	°C	
	F13	Détermine la température ambiante d'arrêt de la pompe à chaleur	-10 – 5	-7	°C	
	F14	Température plus élevée pour la pompe à chaleur	40 à 60	75	°C	
	F15	Allumez/désactivez le Résistance au support	0 à 1	1	-	
	F16	Température ambiante pour démarrer la résistance de support	-10 à 20	0	°C	
	F17	Active/éteint la résistance de support pour la fonction de stérilisation	0-1	1		
	F18	Cycle de stérilisation	1-990	336	Heures	
	F19	Température du capteur thermique de l'eau	-5 – 5	0	°C	
Compresseur	F21	Démarrage retardé du compresseur	0 – 10	3	minutes	
	F28	Le mode économique permet d'activer ou de désactiver la résistance de soutien.	0 - 1	1		
	F29	La pompe à chaleur fonctionne en mode avec support de l'élément chauffant.	0 - 1	1		
Décongélation	F31	Temp. commencer à décongeler	-20 – 20	-2	°C	
	F32	Décongélation finale	0 à 50	25	°C	
	F33	Heure de début décongélation	1 à 999	30	minutes	
	F34	Temps de décongélation max.	Off, 1 – 99	5	minutes	
Alarme	F50	Mode d'alarme basse pression	0 à 2	2	-	
	F51	Temps de reprise automatique des alarmes basse pression	0 à 10	3	Heure	
	F52	Heure de reprise automatique de l'alarme externe	0 à 999	60	minutes	
	F54	Protection contre la surchauffe de la résistance de support	0 à 2	2	-	
	F55	Temps de reprise de la surchauffe	0-10	3	-	
	F56	Temps de reprise de l'alarme	0-999	60	°C	
	F57	Temp. de gaz d'échappement mode de protection	0 – 2	1	-	
	F58	Protection de température d'échappement	50 à 125	110	°C	
	F59	Protection de temp. gaz d'échappement Différence de rendement	1 à 30	10	°C	

Réglage des fonctions	F60	Alarme de blocage de l'orifice d'eau du condenseur	0-2	2	-	
	F61	Mémoire d'état lorsque désactivée	Oui/Non	Oui	-	
	F62	Communication en bauds	24/48	24	-	
Valve d'expansion électronique (EEV)	F70	Consultation d'ouverture de l'EEV	0–480	--		
	F71	Mode de contrôle EEV	0–2	0		
	F72	Réglage manuel de l'ouverture de l'EEV	100–480	350		
	F73	Réglage du degré de surchauffe de l'EEV	-15–15	5		
	F74	Réglage de la temp. de décharge EEV	85–110	92		
	F79	Température de retour du gaz		--		
Paramètres système	F80	Mot de passe	OFF 0001 -- 9999	4321	-	« OFF » signifie pas de mot de passe Définissez « 0000 » pour effacer le mot de passe
	F90	N° de version	-	384	-	
Test	F98	Dégivrage forcé (réfrigération)	Le panneau de configuration affiche « AdF »		Démarre le compresseur, la vanne à 4 voies et le moteur du ventilateur. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter ou dans 20 minutes, il sortira automatiquement.	

Remarque : Lorsque vous accédez à l'état de configuration des paramètres, appuyez sur « haut » ou « bas » pour choisir le code du paramètre ; après en avoir choisi un, appuyez sur le bouton « Timer » pour afficher la valeur de réglage de ce code, et appuyez sur « Haut » ou « Bas » pour Définissez la valeur. Une fois la configuration terminée, utilisez le bouton « Timer » pour confirmer et revenir à l'état du code du paramètre.

D. Instructions du panneau d'utilisation

4. Dépannage :

Code d'erreur	État de l'erreur	Raisons	Résolution des problèmes liés à l'erreur
A1	Alarme de sonde de température	Court-circuit ou circuit ouvert du capteur de température d'eau.	1. Vérifiez la connexion du capteur de température de l'eau. 2. Changez le capteur de température d'eau
A2	Alarme de capteur de bobine de condensateur	Capteur de température de bobine de condensateur en circuit ouvert ou court-circuité	1. Vérifiez la connexion du capteur de température du serpentin du condenseur. 2. Changez le capteur de température de la bobine de condensateur
A3	Alarme de capteur d'échappement	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température d'échappement.	1. Vérifiez la connexion du capteur de température d'échappement. 2. Changez le capteur de température des gaz d'échappement
A4	Alarme de capteur de température ambiante	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température ambiante.	1. Vérifiez la connexion du capteur de température ambiante. 2. Changez le capteur de température ambiante.
A5	Alarme haute / basse pression	1.1. Protection haute pression désactivée. 1.2. Température ambiante trop élevée ou blocage de l'échangeur de chaleur à eau en raison de la saleté. 2.1. Protection basse pression désactivée. 2.2. Fuite de réfrigérant.	1.1 Vérifiez ou modifiez la protection haute pression. 1.2. Vérifiez si la température ambiante est trop élevée ou nettoyez l'échangeur de chaleur du réservoir d'eau. 2.1. Vérifiez ou changez la protection basse pression 2.2. Fournissez du réfrigérant et vérifiez s'il y a des fuites.
A6	Alarme de protection contre la surchauffe de l'élément de chauffage auxiliaire	1. Arrêt de la protection de la résistance de support. 2. Température de l'eau du réservoir trop élevée.	1. Vérifiez si la température de l'eau est celle indiquée à l'écran ou si la température est très élevée. 2. Changez l'élément de chauffage de support.
A7	Température des gaz d'échappement trop élevée	1. Manque de liquide de refroidissement. 2. De l'air dans le système. 3. Manque d'huile lubrifiante.	1. Alimentation en réfrigérant. 2. Passez à nouveau l'aspirateur et remplissez le liquide de refroidissement. 3. Changez l'huile lubrifiante du compresseur.
A8	Trou d'évacuation des condensats bouché	1.Tuyau de condensat bloqué 2.Trou d'évacuation de la machine obstrué	1. Vérifier si le tuyau de condensat est obstrué. 2. Vérifier si l'orifice d'évacuation de la machine est obstrué.
A9	Alarme de la sonde de température de retour du gaz.	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température de retour du gaz.	1. Vérifier la connexion du capteur de température de retour du gaz. 2. Remplacer le capteur de température de retour du gaz.
- -	L'écran ne montre rien ou pas suffisamment	1. Prise de courant déconnectée. 2. La communication entre la carte mère et le panneau de contrôle a été interrompue.	1. Vérifiez la ligne électrique et la tension. 2. Reconnectez la ligne de la carte mère et le panneau de commande. 3. Changez la carte mère ou le panneau de commande.

NOTE:

1. Lorsque l'appareil a une erreur, le signal acoustique du panneau de commande émet un son d'alarme et « Alarme » apparaît à l'écran.
2. Le code d'erreur sera affiché alternativement à l'emplacement d'affichage de la température.
3. Certaines alertes d'erreur peuvent être restaurées automatiquement et reprendre le fonctionnement. Dans ce cas, l'alarme apparaîtra et sera supprimée par un autodiagnostic contrôlé électroniquement.
4. Certaines alertes d'erreur sont causées par une grande fluctuation de l'alimentation externe. Si tel est le cas, arrêtez et redémarrez simplement le lecteur pour effacer l'erreur.
5. Lorsque la machine a une alarme d'erreur et que le redémarrage ne peut toujours pas éliminer l'erreur, contactez le support technique dès que possible pour trouver une solution.

E. Maintenance et service

Examen pré-test

1. Vérifiez que le réservoir d'eau est rempli d'eau et ouvrez le robinet de sortie d'eau jusqu'à ce que l'eau sorte.
2. Vérifiez que la pression de l'eau est normale (0.15Mpa~0.7Mpa).
3. Vérifiez que l'entrée ou la sortie d'air est correctement connectée; et l'isolation thermique du tuyau de sortie d'air est terminée.
4. Vérifiez que la tension de l'alimentation est normale et conforme aux exigences de la plaque signalétique (plage ± 10%).
5. Vérifiez si les pièces équipées sont correctement vissées / verrouillées.
6. Vérifiez si les fils sont en accord avec le schéma du circuit et si le fil de terre est connecté.
7. Vérifiez si l'entrée et la sortie d'air ont été nettoyées et qu'il n'y a pas d'obstacles.
8. Vérifiez si le tuyau de vidange des condensats est bien raccordé et non bouché.
9. Après la mise sous tension, vérifiez que l'affichage du panneau de commande est normal.

Test fonctionnel

1. Après le démarrage de la machine, écoutez et déterminez s'il y a un bruit anormal ou une collision pendant le fonctionnement. S'il y a un son anormal, arrêtez immédiatement l'appareil et vérifiez jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de son anormal pour continuer à fonctionner.
2. La première fois qu'il est connecté à l'alimentation, le compresseur aura une fonction de protection contre les retards de démarrage pendant 3 minutes.
3. Observez si le drainage de l'eau condensée est correct, empêchez-la de stagner dans le châssis ou les déversements d'eau.
4. Lors de la première chasse d'eau chaude ou si vous allumez l'appareil après un arrêt prolongé, le robinet d'eau du tuyau de sortie peut faire couler l'eau Nuageux, il s'agit d'un phénomène normal qui peut continuer à s'écouler pendant un certain temps pour s'éclaircir.
5. Après l'arrêt de fonctionnement pendant une longue période, il peut y avoir de l'eau de condensation près de la sortie ou du tuyau d'air (surtout dans des conditions humides), il s'agit d'un Phénomène normal, utilisez un chiffon sec pour le nettoyer ou laissez-le sécher à l'air.
6. Les paramètres de configuration avancés du panneau de commande ont été configurés en usine, les utilisateurs n'ont pas besoin de les réinitialiser, la personne en charge de la maintenance doit les configurer soigneusement si nécessaire.


Entretien et service

1. Après avoir transporté et déplacé l'appareil pour la première fois, installez les conduites d'eau et remplissez le réservoir. La machine doit rester immobile pendant 1 à 2 heures avant de commencer le test.
2. Le filtre d'entrée doit être nettoyé tous les 3 mois. Tous les six mois, il est recommandé de vidanger toute l'eau stockée et de la rincer 2 ou 3 fois pour éliminer la saleté et les sédiments.
3. Pour maintenir de bonnes performances de chauffage de l'unité, il est conseillé de nettoyer le filtre d'entrée/sortie d'air tous les mois, ou d'utiliser un tube d'air à haute pression pour nettoyer l'échangeur de chaleur. Veillez à ne pas endommager le tube en cuivre.
4. Nettoyer l'élément chauffant électrique tous les 6 mois (lors du nettoyage de l'élément chauffant ou de l'échangeur de chaleur, l'appareil doit être mis hors tension).
5. Remplacez l'anode (tige de magnésium) tous les 6 mois afin de préserver le réservoir de la corrosion et de l'entartrage. Ajustez la fréquence de remplacement de l'anode en fonction de la qualité de l'eau.
6. Lors du nettoyage du réservoir, de la résistance électrique, de l'échangeur de chaleur ou de l'anode, coupez toujours l'alimentation électrique.
7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire.
8. Remarque particulière : Si les exigences en matière de maintenance et d'entretien décrites ci-dessus ne sont pas respectées et qu'une défaillance survient pour cette raison, la garantie sera annulée.


E. Maintenance et service

D¶montage de l'unit¶ principale

Si vous souhaitez vérifier ou réparer les parties principales supérieures de l'unité et que vous devez démonter le capot du lecteur, suivez les étapes ci-dessous (Fig. 5, 6) pour le processus.



(Fig.5)




(Fig.6)

1. Soulever verticalement le panneau de contrôle et ses composants-1 (y compris le panneau de contrôle, le panneau décoratif, le profilé décoratif en aluminium, la bande décorative) de 15 à 20 mm, puis les tirer horizontalement pour séparer le crochet A-2 du crochet A-3 jusqu'à ce que le connecteur d'épissure soit exposé ;
2. Déconnecter le panneau de contrôle avec le connecteur d'épissure ;
3. Retirer toutes les vis-5 de la partie inférieure du couvercle supérieur.
4. Dégager la ligne d'alimentation du couvercle supérieur du terminal fixe, afin d'éviter que la ligne d'alimentation ne se coince lorsque le couvercle supérieur est soulevé.
5. Enfin, retirez les objets bloqués (par exemple, les conduits d'air, etc.) de l'entrée/sortie d'air en tenant les deux côtés du couvercle supérieur et en le soulevant.

F. Schéma du circuit unitaire


Ce qui suit est un schéma de circuit de l'unité (pour référence utilisateur). La connexion de l'unité doit suivre le schéma de circuit/câblage de la machine.

1) Pompe à chaleur avec élément de chauffage de support auxiliaire:



G. Annexe

ARTICLE	Nom	Spécification	Quantité	Observation
1	Soupape de sécurité		1	
2	Manuel		1	



Élimination : Ne pas éliminer ce produit comme un déchet municipal non trié. Il est nécessaire de collecter ces déchets séparément pour un traitement spécial.

Selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils ménagers ne peuvent pas être jetés dans les poubelles municipales normales ; ils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants et matériaux et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler au consommateur l'obligation de les séparer pour une collecte sélective.
Le consommateur doit contacter les autorités locales ou le détaillant pour obtenir des informations sur l'élimination correcte de son appareil électroménager.

Exigences de qualité de l'eau dans le circuit

La qualité de l'eau doit être conforme aux normes de la **directive européenne 98/83 CE** et aux critères indiqués dans la norme **UNE 112.076**. La qualité de l'eau doit être analysée avant son utilisation; pour évaluer des critères tels que la valeur du pH, la conductivité, la concentration en ions chlorure (Cl-), la concentration en ions sulfure (S2-), etc. Certains des paramètres des ingrédients chimiques sont énumérés dans le tableau ci-dessous:

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Acrylamide	0.10 µgil	Fluorure	1.5 mgll
Antimoine	5.0µgll	Plomb	10µgll
Arsenic	10µgll	Mercure	1.0µgll
Benzène	1.0µgll	Nickel	20µgll
Benzopyrène	0.010µgll	Nitrate	50 mgll
Bore	1.0 mgll	Nitrite	0.50 mgll
Bromate	10µgll	Pesticides	0.10µgll
Cadmium	5.0µgll	Pesticides - total	0.50µgll
Chrome	50µgll	Hydrocarbures aromatiques polycycliques	0.10µgll
Cuivre	2.0 mgll	Sélénium	10µgll
Cyanure	50µgll	Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène	10µgll
1,2-dichloroéthane	3.0µgll	Trihalométhane - Total	100µgll
Epichlorohydrine	0.10 µgil	Chlorure de vinyle	0.50µgll

- Valeur du **pH : entre 6,5 et 8,5**
- Dureté de l'eau**: <50ppm.**

Avant de connecter l'unité extérieure:

Dans chaque installation, qu'elle soit nouvelle ou existante, les tuyaux doivent être soigneusement nettoyés à l'aide d'un agent de nettoyage chimique approprié, puis les tuyaux doivent être rincés pour nettoyer l'agent chimique. Pour éviter d'endommager les tuyaux, il faut ajouter des inhibiteurs de corrosion anioniques, cationiques ou mixtes anioniques et cationiques ou des produits filmogènes pour bloquer les micropiles existantes, empêchant ainsi les réactions de corrosion et la libération d'oxygène. Lorsque vous utilisez des inhibiteurs ou d'autres produits chimiques de nettoyage, lisez les instructions du fabricant et leur compatibilité avec les matériaux qui composent l'installation.

Antigel

Si l'installation doit fonctionner en mode refroidissement, l'utilisation d'anti-gel est obligatoire. Dans les installations sans refroidissement, il faut utiliser de l'antigel lorsqu'il y a un risque de gel pendant une période de non-fonctionnement ou en raison des conditions ambiantes. Les solutions antigel doivent utiliser du propylène glycol avec un indice de toxicité de classe 1. L'éthylène glycol ne doit jamais être utilisé dans le circuit primaire.

Les problèmes résultant d'une mauvaise qualité de l'eau ou d'un manquement au traitement de l'eau tel que décrit ici ne seront pas couverts par la garantie du produit.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie de réparation de 3 ans contre tout défaut de fabrication, y compris la main-d'œuvre et les pièces de rechange, et par une garantie de 5 ans sur le compresseur (composant uniquement) à compter de la date de vente, qui doit être justifiée par la présentation de la facture d'achat. Les conditions de cette garantie s'appliquent uniquement à l'Espagne et au Portugal. Si vous avez acheté ce produit dans un autre pays, veuillez consulter votre revendeur pour connaître les conditions applicables.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

1. Appareils utilisés de façon inappropriée, d'une manière non conforme au mode d'emploi.
2. Maintenance ou entretien de l'appareil : charge de gaz, vérifications périodiques, réglages, graissage.
3. Appareils démontés ou manipulés par l'utilisateur ou des personnes extérieures aux services techniques autorisés.
4. Matériaux cassés ou détériorés en raison de l'usure ou de l'utilisation normale de l'appareil : télécommandes, joints, plastiques, filtres, etc.
5. Les appareils qui n'ont pas le numéro de série d'usine identifié ou sur lesquels celui-ci a été modifié ou effacé.
6. Les pannes produites par des causes fortuites ou des accidents de force majeure ou résultant d'une utilisation anormale, négligente ou inappropriée de l'appareil.
7. Les responsabilités civiles de toute nature.
8. Perte ou endommagement des logiciels ou des supports de données.
9. Les pannes causées par des facteurs externes tels que les perturbations électriques, les surcharges électriques, une alimentation en tension excessive ou incorrecte, les radiations et les décharges électrostatiques, y compris la foudre.
10. Défauts d'installation, tels que l'absence de prise de terre entre les unités intérieures et extérieures, l'absence de prise de terre dans le logement, l'absence de manchons anti-électrolyse, l'altération de l'ordre des phases et du neutre, des torches en mauvais état ou des connexions avec des tuyaux de réfrigération de diamètres différents.
11. Lorsqu'il y a une pré-installation, les dommages causés par l'absence d'un nettoyage préalable adéquat de l'installation avec de l'azote et la vérification des fuites.
12. La liaison de dispositifs externes (tels que les connexions Wi-Fi). Cela peut ne jamais aboutir à un changement d'unité.
13. Remplacements et/ou réparations d'équipements ou de dispositifs installés ou situés à une hauteur équivalente ou supérieure à 2,20 mètres au-dessus du sol.
14. Dommages dus au gel dans les échangeurs de chaleur à plaques et/ou à tubes, ainsi que dans les condenseurs et les refroidisseurs d'eau.
15. Les dommages aux fusibles, aux grilles, aux projecteurs, aux interrupteurs de débit, aux filtres et autres éléments résultant de l'usure normale due au fonctionnement de l'équipement.
16. Les pannes qui ont pour origine ou sont une conséquence directe ou indirecte : du contact avec des liquides, des produits chimiques et d'autres substances, ainsi que des conditions dérivées du climat ou de l'environnement : tremblements de terre, incendies, inondations, chaleur excessive ou toute autre force extérieure, comme les insectes, les rongeurs et autres animaux qui peuvent avoir accès à l'intérieur de la machine ou à ses points de connexion.
17. Les dommages dérivés du terrorisme, d'une émeute, d'un tumulte populaire, de manifestations et de grèves légales ou illégales ; d'actes des forces armées ou des forces de sécurité de l'État en temps de paix ; de conflits armés et d'actes de guerre (déclarés ou non) ; d'une réaction ou d'une radiation nucléaire ou d'une contamination radioactive ; d'un défaut ou d'une défectuosité des biens ; d'événements classés par le gouvernement national comme "catastrophe ou calamité nationale".

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer le produit. Toute modification du manuel sera mise à jour sur notre site web, vous pouvez vérifier la dernière version.

johnson

www.ponjohnsonentuvida.es

CONTEÚDO

PT

1 **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

2 **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

3 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

6 INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PAINEL

11 MANUTENÇÃO E SERVIÇO

13 DIAGRAMA DE CIRCUITO DA UNIDADE

14 APÊNDICE

ADVERTÊNCIA:

1. *Esta unidade deve ser instalada por profissionais, revendedores, ou empresas de instalação autorizadas. Não o fazer pode resultar em acidentes ou danos no produto.*
2. *Certifique-se de que a unidade está em STOP quando desligar a alimentação eléctrica da unidade. Desligar todas as fontes de energia antes de efectuar qualquer manutenção.*
3. *Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do produto por uma pessoa responsável pela sua segurança.*
4. *As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.*
5. *Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar um perigo.*

A. Observações importantes


- Obrigado por escolher os nossos produtos. Antes da instalação, recomenda-se a leitura deste manual, pois inclui informação sobre instalação, depuração, operação e manutenção dos produtos.
- Cada unidade foi submetida a rigorosos testes de qualidade para garantir a segurança e alta eficiência no funcionamento.
- O fabricante deste produto não será responsabilizado se alguém for ferido ou se a unidade for danificada em resultado de instalação inadequada, depuração e manutenção desnecessária que não esteja em conformidade com este manual.
- O instalador deve ser um técnico autorizado, e instalar o sistema de acordo com o diagrama do equipamento.

Por favor, tenha em atenção as seguintes informações durante a instalação:

1. Temperatura de trabalho aplicada da bomba de calor: -7 ~ 43ºC.
2. Verificar se a fonte de alimentação e o cabo estão em conformidade com a norma da unidade.
3. Não alterar o cabo de alimentação ou a tomada. As peças metálicas devem ser bem aterradas. Não alterar o fundamento do sistema.
4. O aparelho deve ser instalado em conformidade com os regulamentos nacionais de cablagem.
5. Quando o sistema é ligado a uma fonte de alimentação fixa, deve estar equipado com um interruptor de 3 mm de abertura e um disjuntor de corrente residual (30 mA, 0,1 seg.).
6. Quando toda a cablagem estiver concluída, verificar se tudo está correctamente instalado antes de ligar o aparelho.
7. Não instalar o sistema num local onde possa haver presença de gás inflamável.
8. Não inserir mãos ou objectos nos orifícios de ventilação ou fendas da bomba de calor, uma vez que isto pode causar lesões ou danos no sistema.
9. Para tornar o sistema mais eficiente, instalar a unidade principal num local com boa ventilação.
10. Não colocar (ou instalar) o painel de operação num local húmido, não cortar e voltar a ligar o cabo de ligação.
11. Antes de ligar o sistema pela primeira vez, certifique-se de que o depósito de água está cheio.
12. A entrada de água do tanque está equipada com um filtro (amovível), limpando-a periodicamente tendo em conta a qualidade da água e as condições de funcionamento do sistema (o período normal deve ser de 2 a 3 meses).
13. Se o abastecimento de água for interrompido ou o sistema deixar de funcionar durante um longo período de Inverno, a água deve ser drenada do tanque para evitar fissuras de congelamento no sistema de água.
14. A temperatura mais alta da água de saída é de 60ºC. Mas ao utilizar o aparelho, por favor ajuste-o a uma temperatura adequada (a temperatura mais adequada para o ser humano é 38 ~ 45ºC, se a temperatura for superior a 55ºC, pode causar queimaduras duras). Normalmente, a temperatura de regulação pode ser de 10ºC-55ºC; o modelo com aquecedor auxiliar pode atingir até 70ºC.
15. Deslocar a unidade a um ângulo máximo de 30°. Não permitir que a unidade caia ou tombe para o lado.
16. O serviço deve ser executado por um técnico autorizado. Desligar a energia para manutenção.
17. Os requisitos de qualidade da água para a bomba de calor são: Teor de cloreto de água: <250 mg / L; pH da água: 6,5 ~ 8,5; índice de saturação de carbonato de cálcio da água: -1,0 ~ 0,4. A garantia não se aplica ao permutador de calor, aquecedor eléctrico e reservatório de água se ligado à qualidade da água fora desta gama.
18. Fornecer o cartão de garantia e o número de série junto com o produto ao técnico de serviço.

B. Descrição do produto

Componentes da unidade (externos):




Observações:

1. A ilustração acima serve apenas como referência para identificar o nome de cada peça. A unidade real pode ser diferente da ilustração.
2. O "furo de aquecimento eléctrico" é apenas para modelos com aquecedor eléctrico. Não está disponível em outros modelos sem resistência eléctrica.
3. Existem dois "furos de água em circulação" para ligação opcional. Pode estar disponível quando o utilizador solicita uma ligação externa para circulação de água quente. Os modelos padrão não têm estes furos.


C.Instruções de instalação

Nota:

1. Esta unidade de bomba de calor pode ser instalar na galeria, corredor ou outro lugar onde seja fácil de instalar e estável. A entrada e saída de ar estão no lado superior, pelo que a unidade principal não deve ser colocada ao ar livre. Impedir que a chuva ou detritos entrem nas aberturas de ventilação. A entrada e saída de ar pode ser ligada a uma conduta de ar de φ153 mm, como mostra a figura abaixo:



(Fig.1)



(Fig.2)

2. Quando instalado como na Fig.1 e apenas ligando a entrada ou saída de ar, a unidade deve ser instalada num local ventilado e o lado ligado com os tubos de água deve ter espaço suficiente. Se a unidade for instalada fora da sala, a conduta de saída de ar pode ser ligada à sala para troca de ar fresco e função de arrefecimento. Se a unidade for instalada na sala, o ar pode ser extraído da sala para a função de ventilação.


3. Se instalada como na figura 2, a unidade pode ser instalada no meio da parede e ligar os tubos de entrada e saída de ar para a troca de ar. A distância da unidade e da parede ou outro obstáculo não deve ser demasiado curta. É necessário manter uma certa distância.

4. Se instalado como na Fig. 3 e a unidade for instalada fora da sala, a entrada e saída de ar deve ser ligada ao ar interior para troca de ar (e arrefecimento). Desta forma, a entrada e saída de ar interior deve ter uma distância ≥2m para evitar a mistura de ar.

5. Como a saída de ar vem com ar arrefecido, a superfície do tubo pode ter água de condensação. É necessário isolar o tubo de escape interior para evitar fugas de água.

6. A unidade deve ser colocada em posição vertical e instalada num local sólido que possa suportar um peso de mais de 360 kg. A superfície de apoio deve ser uniforme (inclinação inferior a 2°).

7. Ao instalar a unidade, devem ser tidas em conta algumas medidas de insonorização e de insonorização para não afectar os vizinhos.



(Fig. 3)

C. Instruções de Instalação


8. Quando a unidade está em funcionamento, deve ser colocada num local bem ventilado sem bloquear a ventilação do ar, para que a máquina possa aspirar e descarregar ar suficiente para operar a função de fornecimento de água quente.
9. Deve haver uma área de drenagem em redor da unidade e o ambiente deve ter espaço suficiente para a manutenção. Como a tampa superior pode ser aberta, no lado superior da unidade deve haver ≥800 mm de espaço para manutenção.
10. Perto da unidade, deve ser reservado um tubo de abastecimento de água e uma ligação de tubo de água quente equipado com válvulas. A tubagem de entrada de água deve ter filtro (para manter a limpeza do sistema).
11. Para a ligação da tubagem de água desta unidade, ver (Fig. 4) "Diagrama de instalação da tubagem de água", deve ser instalada uma válvula de três portas, uma válvula de segurança e um filtro. Ligá-los à entrada e saída de água da unidade. É também obrigatório instalar isoladores electrolíticos para evitar a corrosão por correntes galvânicas entre dois metais dissimilares.
12. Se a bomba de calor estiver equipada com um "orifício de circulação de água" (opcional), pode ser ligada com o AQUECEDOR SOLAR DE ÁGUA, SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE CALOR e outro equipamento de aquecimento de água para aquecer o depósito de água por circulação. Mantenha-o como original se não for necessária qualquer ligação externa.
13. A pressão de trabalho deste tanque de água deve ser ≤0.7MPa. A entrada de água deve ser ligada a uma válvula de segurança, e a sua pressão de trabalho é de 0,7MPa. Ligar a outra extremidade da válvula de segurança à tubagem de abastecimento de água. A válvula de segurança deve ser ligada por um pequeno tubo de borracha interconectado com o exterior; este tubo não deve ser bloqueado para drenar a água quando a pressão do tanque exceder 0,7MPa.
14. A pressão da água de entrada deve ser > 0,1MPa. Se a pressão for inferior, é possível ligar a bomba de pressão na tubagem de entrada para obter um caudal de água elevado.
15. Certifique-se de que o tanque de água está cheio antes de ligar o sistema: primeiro, abra a válvula na entrada de abastecimento de água, depois ligue qualquer uma das válvulas na saída de água, e depois pode deitar água no tanque até que a água saia da válvula de saída. Depois disso, pode fechar a válvula de saída de água e verificar a existência de fugas. Certifique-se de que não há fugas.

NOTA: Certifique-se de que o depósito de água foi enchido com água antes de ligar o sistema.

16. Para assegurar que o tanque é enchido com água, é necessário que uma determinada secção do lado da saída de água quente seja aproximadamente 10 cm mais alta do que a secção do aquecedor de água do tanque.
17. O sensor de temperatura térmica do aquecedor de água é colocado e selado hermeticamente no tanque na fábrica antes da venda. Não é necessário instalá-lo.
18. Esta unidade é enchida com refrigerante na fábrica, e não é necessário aspirar ou reabastecer o refrigerante.
19. Em regiões mais frias, a unidade não deve ser desligada da fonte de alimentação. Se o sistema não estiver em funcionamento durante um longo período de tempo no Inverno, a água no tanque deve ser drenada para evitar o congelamento das tubagens de água e fissuras. As tubagens externas devem ser reforçadas ou verificadas para evitar o seu congelamento.

C. Instruções de Instalação

Diagrama de instalação




(Fig.4)

Observações:

1. Certifique-se de que o depósito de água foi enchido antes de ligar para evitar a sua queima.
2. Para além destes componentes, existem outras partes da instalação (ver lista detalhada de peças no anexo). Quanto a outros componentes do sistema de água, estes devem ser fornecidos pelo utilizador ou pela empresa instaladora.
3. Antes da instalação, é melhor reservar uma ligação de tubo de abastecimento de água, uma ligação de tubo de saída de água quente e uma ligação de tubo de drenagem. Entre eles, o tubo de abastecimento de água e o tubo de saída de água quente devem ser utilizados de acordo com as normas para tubos de água potável (por exemplo, tubo PPR ou tubo de aço inoxidável, etc.). Os tubos de ferro e a mangueira de borracha com odor não podem ser utilizados.
4. Se a unidade for utilizada num local abaixo de 0°C, não se esqueça de isolar os tubos de água para evitar o seu congelamento.
5. A entrada/saída de ar pode ser ligada a um tubo de ventilação, mas o tubo não deve ser demasiado longo ou rígido.

D. Instruções do painel de operação

1. Painel - Funcionamento:



DISPLAY

Apresenta o modo de funcionamento, estado, temperatura da água, tempo, etc.

BOTÃO ON/OFF

Liga e desliga a unidade.
Quando a unidade está ligada, o visor mostra HTG (Heating), DEF (descongelamento) ou Warm (Manter Quente). Quando a unidade é desligada, o visor mostra OFF (desligado).

BOTÃO MODO

Premindo este botão pode activar ECON (Economia), AUTO (Modo automático) ou HEATER (Modo de suporte do elemento de aquecimento). ECON só pode ser definido com o temporizador de utilização da unidade activado, caso contrário, não controlará a unidade. A AUTO utiliza a temperatura de setpoint seleccionada para controlar o funcionamento da unidade. O HEATER depende da temperatura do setpoint da água (com função de aquecimento de reserva) para controlar o funcionamento da unidade (*Este modo só é mostrado e só funciona com unidades que tenham um aquecedor de reserva).

RELÓGIO

Este botão pode ser utilizado para acertar o relógio. Prima ▲▼ para definir o hora e minutos quando estão a piscar.

TEMPORIZADOR

Manter premido o botão durante 2 segundos para aceder ao ajuste da temperatura. Quando o valor pisca, pressionar ▲▼ para ajustar a temperatura. Prima este botão para aceder à definição do período de tempo do modo ECON. Existem 3 períodos de início e fim de programação; quando o valor da hora ou do minuto pisca, use o botão ▲▼ para definir a hora correspondente. NOTA: A definição do período de tempo só está disponível no modo ECON MODE.

Botões de selecção


Em standby, pressionar ▲ (para cima) para verificar a temperatura ambiente da unidade. Pressione ▼ (para baixo) para verificar a temperatura da serpentina do condensador. Durante o processo de definição correspondente, utilizar ▲▼ para definir a temperatura da água, tempo, temporizador e dados de parâmetros, etc.

Observações:

1. Ajuste da temperatura da água.
Pressione TIMER durante 2 segundos para aceder ao ajuste da temperatura da água. Quando o valor pisca, utilizar o botão ▲▼ para definir o valor.
2. Modo ECON (aquecimento programado)
Há 3 períodos de programação (P1, P2, P3) disponíveis que só podem ser definidos no modo ECON.
3. Modo AUTO
Este modo depende da temperatura do ponto de regulação da água para controlar o ligar/desligar da unidade. O temporizador não pode ser activado neste modo.
4. Modo HEATER
Este modo depende da temperatura do ponto de regulação da água para controlar o ligar/desligar da unidade (forçando o uso do aquecedor de reserva). O temporizador não pode ser activado neste modo.
5. PROTECÇÃO ATRASO DO ARRANQUE
Quando a energia é restaurada, a protecção de atraso de arranque é activada durante 3 minutos. O visor mostra HTG a piscar até que a operação seja iniciada.

D. Instruções do painel de operação

2. Painel - Visor:



Nota: Quando a temperatura da água excede os 55°C, o ícone H acende-se.

D. Instruções do Painel de Operação

3. Parametrização:

Prima o botão "MODE" durante 5 segundos; introduza o estado de definição dos parâmetros, os códigos dos parâmetros principais são os indicados abaixo:

Tipo	Código	Nome do parâmetro	Gama de ajuste	Config. padrão	Unidade	Observações
	F8	Regulação da temperatura da ligação do interrutor FV	5-70	60	°C	
	F9	Regulação da temperatura de desconexão do interrutor FV	5-70	50	°C	
Controlo de Temperatura	F11	Regulação da temperatura	5-70	55	°C	
	F12	Diferença de temperatura	1 - 30	5	°C	
	F13	Temperatura ambiente de paragem da bomba de calor	-10 - 5	-7	°C	
	F14	Temperatura mais alta para a bomba de calor	40 - 60	75	°C	
	F15	Ligue/desligue o Resistência de apoio	0 - 1	1	-	
	F16	Temperatura ambiente para iniciar a resistência de apoio	-10 - 20	0	°C	
	F17	Liga/desliga o resistor de suporte para a função de esterilização	0-1	1		
	F18	Ciclo de esterilização	1-990	336	horas	
	F19	Temperatura do sensor térmico da água	-5 - 5	0	°C	
Compressor	F21	Início atrassado do compressor	0 – 10	3	minutos	
	F28	O modo económico liga/desliga a resistência de suporte	0 - 1	1		
	F29	A bomba de calor funciona no modo com suporte de elementos de aquecimento.	0 - 1	1		
Descongelamento	F31	Temperatura início descongelação	-20 - 20	-2	°C	
	F32	Temperatura final do descongelamento	0 - 50	25	°C	
	F33	Tempo de início descongelamento	1 - 999	30	minutos	
	F34	Tempo máximo descongelamento	Fora, 1 - 99	5	minutos	
Alarme	F50	Modo de alarme de baixa pressão	0 - 2	2	-	
	F51	Tempos de reinício automático do alarme de baixa pressão	0 - 10	3	Hora	
	F52	Tempo de auto-recuperação do alarme externo	0 - 999	60	minutos	
	F54	Proteção contra o sobreaquecimento da resistência de apoio	0 - 2	2	-	
	F55	Tempo de reinício de sobreaquecimento	0-10	3	-	
	F56	Tempo de reinício do alarme	0-999	60	°C	
	F57	Temperatura de escape do modo de proteção	0 - 2	1	-	
	F58	Proteção de fuga de temperatura	50 - 125	110	°C	
	F59	Proteção da temperatura de escape. Diferença de retorno	1 - 30	10	°C	

Ajustamento funções	F60	Alarme de bloqueio do orifício de água do condensador	0-2	2	-	
	F61	Memória de estado quando desligada	Sim/Não	Sim	-	
	F62	Interruptor PV ON/OFF	24/48	24	-	
Válvula de expansão electrónica (EEV)	F70	Consulta de abertura do EEV	0–480	--		
	F71	Modo de controlo EEV	0–2	0		
	F72	Ajuste manual da abertura do EEV	100–480	350		
	F73	Definição do grau de sobreaquecimento do EEV	-15–15	5		
	F74	Temperatura de descarga EEV	85–110	92		
	F79	Temperatura de retorno do gás.		--		
Definições do sistema	F80	Senha	OFF 0001 -- 9999	4321	-	"OFF" significa que não há senha Definição "0000" para limpar a palavra-passe
	F90	Versão nº.	-	384	-	
Teste	F98	Descongelamento forçado (refrigeração)	Painel de Controlo mostra "AdF"		Ligue o compressor, a válvula de 4 vias e o motor do ventilador. Pressione qualquer tecla para sair ou em 20 minutos sairá automaticamente.	

Observação: Ao introduzir o estado de definição do parâmetro, prima "para cima" ou "para baixo" para escolher o código do parâmetro; depois de escolher um, prima o botão "Temporizador" para exibir o valor de definição deste código, e prima "para cima" ou "para baixo" para definir o valor. Após terminar a definição, premir o botão "Temporizador" para confirmar e voltar ao estado do código do parâmetro.

D. Instruções do painel de operação

4. Resolução de problemas:

Código de erro	Estado de erro	Razões	Resolução de problemas do erro
A1	Alarme de sonda de temperatura	Circuito aberto ou curto-circuito do sensor de temperatura de água.	1. Verifique a ligação do sensor de temperatura da água. 2. Mude o sensor de temperatura da água
A2	Alarme de sensor de bobina do condensador	Circuito aberto ou curto-circuito do sensor de temperatura da bobina do condensador	1. Verifique a ligação do sensor de temperatura da bobina do condensador. 2. Mude o sensor de temperatura da bobina do condensador
A3	Alarme de sensor de escape	Circuito aberto ou curto-circuito do sensor de temperatura de escape.	1. Verifique a ligação do sensor de temperatura de escape. 2. Mude o sensor de temperatura de escape
A4	Alarme de sensor temporário. ambiente	Circuito aberto ou curto-circuito do sensor de temperatura ambiente.	1. Verifique a ligação do sensor de temperatura ambiente. 2. Mude o sensor de temperatura ambiente
A5	Alarme de alta/baixa pressão	1.1. Proteção de alta pressão . 1.2. Temperatura ambiente demasiado alta ou bloqueio do permutador de calor da água devido à sujidade. 2.1. Proteção de baixa pressão. 2.2. Fuga sanguínea.	1.1 Verifique ou altere a proteção contra pressão elevada. 1.2. Verifique se a temperatura ambiente é demasiado elevada ou se limpa o permutador de calor do depósito de água. 2.1. Verifique ou altere a proteção contra baixas pressões 2.2. Forneça o refrigerante e verifique se existem fugas.
A6	Alarme auxiliar de proteção contraaquecimento de resistência	1.O sistema de proteção da resistência do suporte desliga-se. 2. Temperatura da água do tanque muito alta.	1. Verifique se a temperatura da água está como indicado no ecrã ou se a temperatura é muito elevada. 2. Mude a resistência de apoio.
A7	Temperatura de escape demasiado alta	1. Falta de refrigerante. 2. Ar no sistema. 3. Falta de óleo lubrificante.	1. Fornecer refrigerante. 2. Aspire novamente e encha o refrigerante. 3. Mude o óleo lubrificante do compressor.
A8	Furo de drenagem de condensado bloqueado	1. Tubo de condensado bloqueado 2. Furo de drenagem da máquina bloqueado	1. Verificar se o tubo de condensação está bloqueado. 2. Verificar se o orifício de drenagem da máquina está bloqueado.
A9	Alarme de temperatura do sensor de retorno de gás.	Circuito aberto ou curto-circuito do sensor de temperatura de retorno de gás.	1. Verificar a ligação do sensor de temperatura de retorno do gás. 2. Substituir o sensor de temperatura do gás de retorno.
- -	A exposição não mostra nada ou não é suficiente	1. Tomada de alimentação desligada. 2. A comunicação entre a placa-mãe e o painel de operação está avariada.	1. Verificar a linha de alimentação e a voltagem. 2. Voltar a ligar a linha da placa principal ao painel de operação. 3. Substituir o barramento de dados ou o painel de operação.

NOTA:

1. Quando a unidade tem um erro, o sinal acústico do painel de operação emitirá um som de alarme e "Alarme" aparecerá no visor.
2. O código de erro será exibido alternadamente no local de exibição da temperatura.
3. Alguns alertas de erro podem ser automaticamente reiniciados e retomar a operação. Nesse caso, o alarme será afixado e limpo por um autoteste controlado electronicamente.
4. Alguns alertas de erro são causados por uma grande flutuação da fonte de alimentação externa. Se for este o caso, basta desligar e reiniciar a unidade para eliminar o erro.
5. Quando a máquina tiver um alarme de erro e o reinício ainda não conseguir eliminar o erro, contactar o suporte técnico o mais rapidamente possível para uma solução.

E. Manutenção e serviço

Verificações antes dos testes

1. Verificar se o depósito de água está cheio e abrir a torneira de saída até à sua saída.
2. Verificar se a pressão da água é normal (0.15Mpa ~ 0.7Mpa).
3. Verificar se a entrada ou saída de ar está ligada correctamente; e se o isolamento térmico do tubo de saída de ar foi completado.
4. Verificar se a tensão de alimentação é normal, e de acordo com os requisitos da placa de identificação (Gama ± 10%).
5. Verificar se as peças estão bem aparafusadas / fixas.
6. Verificar se a cablagem está de acordo com o diagrama de circuitos e se o fio de terra está ligado.
7. Verificar se a entrada e saída de ar foram limpas e se não existem obstruções.
8. Verificar se o tubo de drenagem do condensado está devidamente ligado e desobstruído.
9. Após o arranque, verificar se a visualização do painel de controlo é normal.

Teste funcional

1. Após o arranque da máquina, ouvir e determinar se há ruído ou vibração anormal durante o funcionamento. Se houver um som anormal, parar a unidade imediatamente e verificá-lo até que o ruído desapareça antes de reiniciar a máquina.
2. Na primeira vez que a energia for ligada, o compressor terá uma função de protecção de atraso de arranque durante 3 minutos.
3. Observar se a drenagem da água condensada está correcta, evitar a estagnação no chassis ou o derramamento de água.
4. Na primeira descarga de água quente ou se ligar a unidade após uma longa paragem, a água turva pode sair da torneira do tubo de saída. Este é um fenómeno normal e pode deixar a água fluir durante algum tempo, até que a água se desanuvie.
5. Depois de parar a operação durante muito tempo, pode haver água de condensação perto da saída ou do tubo de ar (especialmente em condições húmidas), este é um fenómeno normal, use um pano seco para a limpar ou deixá-la secar ao ar.
6. Os parâmetros de ajuste avançado do painel de operação foram definidos na fábrica, os utilizadores não precisam de os reiniciar, a pessoa responsável pela manutenção deve ajustá-los cuidadosamente, se necessário.


Manutenção e serviço

1. Depois de transportar e mover a unidade pela primeira vez, instalar os tubos de água e encher o tanque. A máquina deve ser mantida parada durante 1-2 horas antes de iniciar o teste.
2. O filtro de entrada deve ser limpo uma vez a cada 3 meses. A cada meio ano, recomenda-se drenar toda a água armazenada e enxaguar 2-3 vezes para remover a sujidade e sedimentos.
3. Para manter o bom desempenho de aquecimento da unidade, é aconselhável limpar a rede do filtro de entrada/saída de ar todos os meses, ou utilizar um tubo de ar de alta pressão para limpar o permutador de calor. Ter o cuidado de não danificar o tubo de cobre.
4. Limpar a resistência eléctrica a cada 6 meses (Ao limpar a resistência ou o permutador de calor, a energia deve ser cortada).
5. Mudar o ânodo (vareta de magnésio) de 6 em 6 meses para manter o tanque livre de corrosão e de incrustações. Ajustar a frequência da mudança do ânodo de acordo com a qualidade da água.
6. Ao limpar o tanque, a resistência eléctrica, o permutador de calor ou a haste do ânodo, desligar sempre a alimentação eléctrica.
7. Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa com as mesmas qualificações.
8. Declaração especial: Se os requisitos de manutenção e serviço descritos acima não forem cumpridos e uma falha ocorrer como resultado, a garantia será invalidada.


E. Manutenção e serviço

Desmontagem da unidade principal

Se quiser verificar ou reparar as partes principais superiores da unidade e tiver de desmontar a tampa da unidade, siga os passos abaixo (Fig. 5, 6) para o processo.



(Fig.5)




(Fig.6)

1. Levantar o painel de controlo e os seus componentes-1 (incluindo painel de controlo, painel decorativo, perfil decorativo de alumínio, faixa decorativa) verticalmente 15-20 mm, depois puxá-los para fora horizontalmente para separar o gancho A-2 do gancho A-3 até que o conector de emenda seja exposto;
2. Desligar o painel de controlo com o conector de emenda;
3. Remover todos os parafusos-5 da parte inferior da tampa superior.
4. Soltar a linha de alimentação da tampa superior do terminal fixo, para evitar que a linha de alimentação bloqueie quando a tampa superior for levantada.
5. Finalmente, remover objectos de bloco (por exemplo, condutas de ar, etc.) da entrada/ saída de ar, segurando ambos os lados da tampa superior e levantando-a.

F. Diagrama do circuito da unidade

Segue-se um diagrama do circuito da unidade (para referência do utilizador). A ligação da unidade deve seguir o diagrama circuito/cablagem da máquina.

1) Bomba de calor com resistência de apoio auxiliar:



G. Anexo

ITEM	Nome	Especificação	Quantidade	Observação
1	Válvula de segurança		1	
2	Manual		1	

 **DISPOSIÇÃO: Não eliminar este produto como lixo municipal não separado. É necessário recolher estes resíduos separadamente para tratamento especial.**	De acordo com a directiva europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), os aparelhos domésticos não podem ser eliminados nos contentores de lixo municipais normais; devem ser recolhidos separadamente para optimizar a recuperação e reciclagem dos seus componentes e materiais e para reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz é marcado em todos os produtos para lembrar ao consumidor a obrigação de os separar para recolha separada. O consumidor deve contactar a autoridade local ou o retalhista para obter informações sobre a correcta eliminação do seu electrodoméstico.

Requisitos de qualidade da água no circuito

A qualidade da água deve cumprir as normas da **Directiva Europeia 98/83 CE** e os critérios indicados na **Norma UNE 112.076**. A qualidade da água deve ser analisada antes de ser utilizada; para avaliar critérios como o valor de pH, condutividade, concentração de iões cloreto (Cl-), concentração de iões sulfureto (S2-), etc. Alguns dos parâmetros dos ingredientes químicos estão listados na tabela abaixo:

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Acrilamida	0.10 *µgil*	Floruro	1.5 *mgll*
Antimónio	*5.0µgll*	Chumbo	*10µgll*
Arsénico	*10µgll*	Mercúrio	*1.0µgll*
Benzeno	*1.0µgll*	Níquel	*20µgll*
Benzopireno	*0.010µgll*	Nitrato	50 *mgll*
Boro	1.0 *mgll*	Nitrito	0.50 *mgll*
Bromate	*10µgll*	Pesticidas	*0.10µgll*
Cádmio	*5.0µgll*	Pesticidas - total	*0.50µgll*
Crómio	*50µgll*	Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos	*0.10µgll*
Cobre	2.0 *mgll*	Selénio	*10µgll*
Cianeto	*50µgll*	Tetracloroetileno e Tricloroetileno	*10µgll*
1.2-dicloroetano	*3.0µgll*	Trihalometano - Total	*100µgll*
Epicloridrina	0.10 *µgil*	Cloreto de vinilo	*0.50µgll*

- Valor de **pH: entre 6,5 e 8,5**
- Dureza da água: **<50ppm.**

Antes de ligar a unidade exterior:

Em cada instalação, nova ou existente, as tubagens devem ser cuidadosamente limpas usando um agente químico de limpeza adequado, e depois as tubagens devem ser enxaguadas para limpar o agente químico. Para evitar danos nos tubos, devem ser adicionados inibidores de corrosão aniónicos, catiónicos ou mistos aniónicos e catiónicos ou produtos forma-dores de filme para bloquear as microestacas existentes, evitando reacções de corrosão e libertação de oxigénio. Ao utilizar inibidores ou outros químicos de limpeza, ler as instruções do fabricante e a sua compatibilidade com os materiais que compõem a instalação.

Anticongelante

Se a instalação for operada em modo de arrefecimento, é obrigatório o uso de anticongelante. Em instalações não refrigeradas, o anticongelante deve ser utilizado quando houver risco de congelamento durante um período de não funcionamento ou devido às condições ambientais. As soluções anticongelantes devem utilizar propilenoglicol com um índice de toxicidade de Classe 1. O etilenoglicol nunca deve ser utilizado no circuito primário.

Problemas decorrentes

Os problemas resultantes da má qualidade da água ou falha no tratamento da água aqui descrita não serão cobertos pela garantia do produto.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este produto está coberto por uma garantia de reparação de 3 anos contra todos os defeitos de fabrico, incluindo mão-de-obra e peças sobressalentes, e uma garantia de 5 anos sobre o compressor (componente apenas) a partir da data de venda, que deve ser justificada através da apresentação da factura de compra. As condições desta garantia aplicam-se apenas a Espanha e Portugal. Se tiver adquirido este produto noutro país, consulte o seu revendedor para as condições aplicáveis.

EXCLUSÕES DE GARANTIA

1. Aparelhos utilizados incorrectamente, de uma forma não conforme às instruções de utilização.
2. Manutenção ou manutenção do aparelho: carregamento de gás, verificações periódicas, ajustes, lubrificação.
3. Aparelhos desmontados ou manipulados pelo utilizador ou por pessoas exteriores aos serviços técnicos autorizados.
4. Materiais quebrados ou deteriorados devido ao desgaste ou utilização normal do aparelho: comandos à distância, juntas, plásticos, filtros, etc.
5. Aparelhos que não tenham o número de série da fábrica identificado ou nos quais este tenha sido alterado ou apagado.
6. Avarias produzidas por causas fortuitas ou acidentes de força maior ou como consequência de utilização anormal, negligente ou inadequada do aparelho.
7. Responsabilidades civis de qualquer natureza.
8. Perda ou dano de software ou suportes de dados.
9. Avarias causadas por factores externos tais como perturbações de energia, sobrecargas eléctricas, alimentação de tensão excessiva ou incorrecta, radiação e descargas electrostáticas incluindo descargas atmosféricas.
10. Defeitos de instalação, tais como falta de ligação de terra entre unidades interiores e exteriores, falta de ligação de terra na habitação, falta de mangas anti-electrolise, alteração da ordem das fases e neutras, chamas em mau estado ou ligações com tubos de refrigeração de diferentes diâmetros.
11. Quando há uma pré-instalação, danos causados pela não realização de uma limpeza prévia adequada da instalação com nitrogénio e verificação de fugas.
12. A ligação de dispositivos externos (tais como ligações Wi-Fi). Isto pode nunca resultar numa mudança de unidade.
13. Substituições e/ou reparações em equipamento ou dispositivos instalados ou localizados a uma altura equivalente ou superior a 2,20 metros acima do solo.
14. Danos devidos ao congelamento em permutadores de calor de placas e/ou tubos, e em condensadores e refrigeradores de água.
15. Danos em fusíveis, persianas, projectores, interruptor de fluxo, filtros e outros elementos derivados do desgaste normal devido ao funcionamento do equipamento.
16. Avarias que têm a sua origem ou são uma consequência directa ou indirecta de: contacto com líquidos, produtos químicos e outras substâncias, bem como condições derivadas do clima ou do ambiente: terramotos, incêndios, inundações, calor excessivo ou qualquer outra força externa, tais como insectos, roedores e outros animais que possam ter acesso ao interior da máquina ou aos seus pontos de ligação.
17. Danos derivados do terrorismo, motim, tumulto ou tumulto popular, manifestações e greves legais ou ilegais; actos das Forças Armadas ou das Forças de Segurança do Estado em tempos de paz; conflitos armados e actos de guerra (declarados ou não); reacção ou radiação nuclear ou contaminação radioactiva; defeito ou defeito dos bens; acontecimentos classificados pelo Governo Nacional como "catástrofe ou calamidade nacional".

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Cualquier modificación del manual se actualizará en nuestra página web, puede consultar la última versión.

www.ponjohnsonentuvida.es

Escanee para ver este manual en otros idiomas y actualizaciones
Scan for manual in other languages and further updates
Manuel dans d'autres langues et mis à jour
Manual em outras línguas e actualizações

johnson

Polígono Industrial San Carlos,
Camino de la Sierra S/N Parcela 11
03370 - Redován (Alicante)
www.ponjohnsonentuvida.es

Toda la documentación del producto
Complete documents about the product
Documentation plus complète sur le produit
Mais documentação do produto