

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/003528

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

KAIMANN IBERIA, S.L.

con domicilio social en: CL TORRES JONAMA, 64 17200 PALAFRUGELL (Girona - España)

suministra: Espuma elastomérica flexible

conforme con: UNE-EN 14304:2010 (EN 14304:2009)

Marca Comercial: KAIFLEX ST

Más información en el anexo al certificado.

producido en: HANSASTRASSE, 2-5 D-33161 (Hövelhof - Alemania)

Esquema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.04

Este certificado anula y sustituye al 020/003363, de fecha 2011-12-12

Fecha de emisión: 2013-06-06
Fecha de expiración: 2015-11-23

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Genova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/003528

Anexo al Certificado

Rango espesores plancha (mm)	Diámetro interior (mm) X Espesor (mm) de coquillas	Reacción al fuego para productos puestos en el mercado	Código de designación	Temperatura media (°C) / Conductividad Térmica (W/mK)
--	6a42 X 6, 6a160 X 9, 6a160 X 13, 6a168 X 19, 10a168 X 25, 10a168 x 30, 10a168 X 32, 10a168 X 40, 10a168 X 50	BL-s3,d0	FEF-EN 14304-MU 10000	0 / 0,034 10 / 0,035 20 / 0,035 30 / 0,036 40 / 0,037
6, 10, 13, 19, 25, 32, 50	--	B-s3,d0	FEF-EN 14304-MU 10000	-30 / 0,031 -20 / 0,032 0 / 0,034 10 / 0,035 20 / 0,036 40 / 0,038 70 / 0,041

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de emisión: 2013-06-06
Fecha de expiración: 2015-11-23

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es