JUSTIFICACIÓN CTE HS3 - Calidad del aire interior
Sistema de Ventilación Mecánica Controlada Doble Flujo Siber

RECORDATORIO: la Justificación Siber sólo considera una vivienda tipo en caso de Edificio Plurifamiliar

Proyecto Siber: FV-25-0041
Código Vivienda Tipo: 5 Dormitorios 3 Baños
Ref. Obra: 0
Tipo Edificio:

Zona Climática (Provincia):
Zona Climática (CTE):

Empresa:
Fecha última revisión: 02/06/2025

CTE HS3 - CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Punto 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias (Diseño)

Tabla 2.1 Caudales mínimos para *ventilación de caudal constante* en *locales habitables*

Tipo de vivienda	Caudal mínimo q_v en l/s				
	Locales secos (1) (2)			*Locales* húmedos (2)	
	Dormitorio principal	Resto de dormitorios	Salas de estar y comedores (3)	Mínimo en total	Mínimo por *local*
0 ó 1 dormitorios	8	-	6	12	6
2 dormitorios	8	4	8	24	7
3 o más dormitorios	8	4	10	33	8

(1) En los *locales* secos de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor
(2) Cuando en un mismo *local* se den usos de *local* seco y húmedo, cada zona debe dotarse de su caudal correspondiente
(3) Otros *locales* pertenecientes a la vivienda con usos similares (salas de juego, despachos, etc.)

Tabla 2.2 *Caudales de ventilación* mínimos en *locales* no habitables

Locales	Caudal mínimo q_v en l/s	
	Por m^2 útil	En función de otros parámetros
Trasteros y sus zonas comunes	0,7	
Aparcamientos y garajes		120 por plaza
Almacenes de residuos	10	

COMPROBACIÓN NECESIDADES GRUPO DE VENTILACIÓN VS. REQUISITOS CTE HS3

Superficie útil aprox.: 193
Altura media: 2.7 m
Volumen: 521 m³
Caudal equilibrado: 130 m³/h
Renovaciones hora: 0.25 ren/h

INSUFLACIÓN												
Datos Vivienda												
Local	**Dormitorio principal**	**Resto de Dormitorios**	**Salón - Comedor**	**Salas polivalentes**	**Cocina - Comedor**	**Biblioteca**	**Gimnasio**	**Vestidor**	**Despacho**	**Otros***	**Otros***	**Otros***
Ud. Locales	**1**	**4**	**1**									
Superficie												
Caudales mínimos CTE HS3												
Caudal (l/s) - CTE	8	4	10	10	10	10	0.7	0.7	10	0.7	0.7	0.7
Caudal total CTE (l/s)	8.0	16.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Caudal total CTE (m^3/h)	28.8	57.6	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Caudales equilibrados Proyecto Siber												
Caudal proyecto (m3/h)	**30.0**	**60.0**	**40.0**									
Variación con CTE HS3	*1.2*	*2.4*	*4.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*

** en caso de estancias adicionales que requieran insuflación*

EXTRACCIÓN												
Datos Vivienda												
Local	**Baño/Aseo**	**Trastero**	**Lavadero**	**Cocina**	**Office**	**Cuarto Instalaciones**	**Gimnasio**	***Otros****	***Otros****	***Otros****	***Otros****	***Otros****
Ud. Locales	**3**			**1**								
Superficie												
Caudales mínimos CTE HS3												
Caudal (l/s) - CTE	-8	-0.7	-8	-8	-0.7	-0.7	-0.7	-8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
Caudal total CTE (l/s)	-24.0	0.0	0.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Caudal total CTE (m^3/h)	-86.4	0.0	0.0	-28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Caudales equilibrados Proyecto Siber												
Caudal proyecto (m3/h)	**-90.0**			**-40.0**								
Variación con CTE HS3	*-3.6*	*0.0*	*0.0*	*-11.2*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*

** en caso de estancias húmedas adicionales que requieran extracción*

SISTEMA COMPLETO EQUILIBRADO - DATOS DE LA VIVIENDA				
	Σ Admisión	**Σ Extracción**	**Diferencia**	**Renovación (por hora)**
Caudales CTE HS3 - Tabla 2.1.				
Caudal total CTE (l/s)	34.0	-33.0	1.0	0.23
Caudal total CTE (m^3/h)	122.4	-118.8	3.6	0.23
Caudales equilibrados Proyecto Siber				
Caudal proyecto (l/s)	36.1	-36.1	0.0	0.25
Caudal proyecto (m^3/h)	130.0	-130.0	0.0	0.25

DATOS DEL EDIFICIO				
0	**Zonas***	**Nº Viviendas**	**l/s por vivienda**	**CAUDAL TOTAL EDIFICIO O VIVIENDA - SOFTWARE DE CÁLCULO ENERGÉTICO (l/s)**
Vivienda tipo A	5D; 1SC; 3B; 1C	1	34	**34**

** D (Dormitorios); SC (Salones o similares); B (Baños o similares); C (Cocina)*

DATOS GRUPO DE VENTILACIÓN SIBER - HULC Y ECODESIGN

Equipo Siber 1 (modelo): DF EXCELLENT 3
Ficha EcoDesign: https://www.siberzone.es/Media/Uploads/dlm_uploads/ecodesign-siber-df-excellent-300.pdf
Unidades grupo DF EXCELLENT 3: 1

Equipo Siber 2 (modelo):
Ficha EcoDesign:
Unidades grupo :

DATOS FICHA ErP		
FICHA DE PRODUCTO CONFORMIDAD (UE) Nº 1254/2014		
IDENTIFICADOR DEL GRUPO SIBER	**UNIDADES**	**VALOR HULC DF EXCELLENT 3**
CLIMA PROMEDIO CLASE SEC		**A+**
CAUDAL MÁXIMO	m^3/h	**300**
ENTRADA DE POTENCIA MÁXIMA ELÉCTRICA	W	**92**
POTENCIA ESPECÍFICA DEL VENTILADOR (SPI)	W/(m^3/h)	**0.210**
CAUDAL DE REFERENCIA	m^3/s	**0.058**

DATOS DEL RECUPERADOR		
FICHA DE PRODUCTO CONFORMIDAD (UE) Nº 1254/2014		
IDENTIFICADOR DEL GRUPO SIBER	**UNIDADES**	**VALOR HULC - DF EXCELLENT 3**
CLIMA PROMEDIO CLASE SEC		**A+**
EFICIENCIA TÉRMICA	%	**86**
CAUDAL DE REFERENCIA	m^3/h	**210**
BY-PASS		**SI**