JUSTIFICACIÓN CTE HS3 - Calidad del aire interior

Sistema de Ventilación Mecánica Controlada Simple Flujo Autorregulable Siber

RECORDATORIO: la Justificación Siber sólo considera una vivienda tipo en caso de Edificio Plurifamiliar

Proyecto Siber: FV-25-0009 **Provincia:** **Empresa:**
Código Vivienda Tipo: 2 Dormitorios 2 Baños **Zona Climática (CTE):** **Fecha última revisión:** 25/04/2025
Ref. Obra:
Tipo Edificio:

CTE HS3 - CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Punto 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias (Diseño)

Tabla 2.1 Caudales mínimos para *ventilación de caudal constante* en *locales habitables*

Tipo de vivienda	Caudal mínimo q_v en l/s				
	Locales secos (1) (2)			*Locales* húmedos (2)	
	Dormitorio principal	Resto de dormitorios	Salas de estar y comedores (3)	Mínimo en total	Mínimo por *local*
0 ó 1 dormitorios	8	-	6	12	6
2 dormitorios	8	4	8	24	7
3 o más dormitorios	8	4	10	33	8

(1) En los *locales* secos de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor

(2) Cuando en un mismo *local* se den usos de *local* seco y húmedo, cada zona debe dotarse de su caudal correspondiente

(3) Otros *locales* pertenecientes a la vivienda con usos similares (salas de juego, despachos, etc.)

Tabla 2.2 *Caudales de ventilación* mínimos en *locales* no habitables

Locales	Caudal mínimo q_v en l/s	
	Por m^2 útil	En función de otros parámetros
Trasteros y sus zonas comunes	0,7	
Aparcamientos y garajes		120 por plaza
Almacenes de residuos	10	

COMPROBACIÓN NECESIDADES GRUPO DE VENTILACIÓN VS. REQUISITOS CTE HS3

Superficie útil aprox.: 63 m²
Altura media: 2.7 m
Volumen: 170 m³
Renovaciones hora: 0.51 ren/h

INSUFLACIÓN

Datos Vivienda

Local	Dormitorio principal	Resto de Dormitorios	Salón - Comedor	Salas polivalentes	Cocina - Comedor	Biblioteca	Gimnasio	Vestidor	Despacho	Otros*	Otros*	Otros*
Ud. Locales	**1**	**1**	**1**									
Superficie												
Caudales mínimos CTE HS3												
Caudal (l/s) - CTE	8	4	8	8	8	8	0.7	0.7	8	0.7	0.7	0.7
Caudal total CTE (l/s)	8.0	4.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Caudal total CTE (m^3/h)	28.8	14.4	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Caudales según Proyecto Siber												
Caudal proyecto (m3/h)	**30.0**	**15.0**	**45.0**									
Variación con CTE HS3	*1.2*	*0.6*	*16.2*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*

** en caso de estancias adicionales que requieran insuflación*

EXTRACCIÓN

Datos Vivienda

Local	Baño/Aseo	Trastero	Lavadero	Cocina	Office	Cuarto Instalaciones	Gimnasio	*Otros**	*Otros**	*Otros**	*Otros**	*Otros**
Ud. Locales	**2**			**1**								
Superficie												
Caudales mínimos CTE HS3												
Caudal (l/s) - CTE	-7	-0.7	-7	-7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
Caudal total CTE (l/s)	-14.0	0.0	0.0	-7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Caudal total CTE (m^3/h)	-50.4	0.0	0.0	-25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Caudales según Proyecto Siber												
Caudal proyecto (m3/h)	**-60.0**			**-30.0**								
Variación con CTE HS3	*-9.6*	*0.0*	*0.0*	*-4.8*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*

** en caso de estancias húmedas adicionales que requieran extracción*

SISTEMA COMPLETO - DATOS DE LA VIVIENDA

	Σ Admisión	Σ Extracción	Diferencia	Renovación (por hora)
Según CTE HS3				
Caudal total CTE (l/s)	20.0	-24.0	-4.0	0.51
Caudal total CTE (m^3/h)	72.0	-86.4	-14.4	0.51
Según Proyecto Siber				
Caudal proyecto (l/s)	25.0	-25.0	0.0	0.15
Caudal proyecto (m^3/h)	90.0	-90.0	0.0	0.53

DATOS DEL EDIFICIO

0	Zonas*	Nº Viviendas	l/s por vivienda	CAUDAL TOTAL EDIFICIO O VIVIENDA - SOFTWARE DE CÁLCULO ENERGÉTICO (l/s)
Vivienda tipo A	2D; 1SC; 2B; 1C	1	24	**24**

** D (Dormitorios); SC (Salones o similares); B (Baños o similares); C (Cocina)*

DATOS GRUPO DE VENTILACIÓN SIBER

Equipo Siber 1 (modelo): SIBER ECO AUTO **Ficha EcoDesign:** https://www.siberzone.es/Media/FT-Sistemas/Ecodesign%20Siber%20SF%20ECO%20AUTO.pdf
Unidades grupo : 1

Equipo Siber 2 (modelo): **Ficha EcoDesign:**
Unidades grupo :

DATOS FICHA ErP

FICHA DE PRODUCTO CONFORMIDAD (UE) Nº 1254/2014

IDENTIFICADOR DEL GRUPO SIBER	UNIDADES	SIBER ECO AUTO
CLIMA PROMEDIO CLASE SEC		**C**
CAUDAL MÁXIMO	m³/h	**210**
ENTRADA DE POTENCIA MÁXIMA ELÉCTRICA	W	**53**
POTENCIA ESPECÍFICA DEL VENTILADOR (SPI)	W/(m³/h)	**0.199**
CAUDAL DE REFERENCIA	m³/s	**0.0492**