RENDIMIENTOS BOMBAS DE CALOR SHP M PLUS HT . R290

35kW Heating Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
40	-25	17.38	1.79	9.74	17.38	1.79	9.74	13.04	1.87	6.99	8.73	1.90	4.59	5.23	1.93	2.71
	-20	24.95	1.88	13.27	24.95	1.88	13.27	18.71	1.96	9.52	12.53	2.00	6.26	7.51	2.03	3.69
	-15	26.35	2.16	12.23	26.35	2.16	12.23	19.76	2.25	8.78	13.24	2.30	5.77	7.93	2.33	3.40
	-10	33.53	2.38	14.09	33.53	2.38	14.09	25.15	2.49	10.11	16.85	2.54	6.64	10.09	2.58	3.92
	-7	33.98	2.51	13.54	33.98	2.51	13.54	25.49	2.62	9.72	17.07	2.67	6.39	10.23	2.72	3.76
	-5	34.55	2.65	13.04	34.55	2.65	13.04	25.91	2.77	9.36	17.36	2.82	6.15	10.40	2.87	3.63
	0	35.66	3.25	10.97	35.06	3.25	10.79	26.30	3.40	7.74	17.61	3.46	5.09	10.55	3.52	3.00
	2	35.74	3.41	10.48	35.08	3.45	10.16	26.31	3.61	7.29	17.62	3.68	4.79	10.56	3.69	2.86
	5	36.01	3.52	10.23	35.09	3.67	9.57	26.32	3.83	6.87	17.63	3.90	4.51	10.56	3.92	2.70
	7	36.75	3.60	10.21	35.00	3.86	9.07	26.25	4.03	6.51	17.58	4.11	4.28	10.54	4.09	2.57
	10	39.21	3.88	10.11	35.06	3.96	8.85	26.30	4.14	6.35	17.61	4.22	4.17	10.55	4.20	2.51
	15	43.85	4.28	10.25	35.06	4.47	7.84	26.30	4.67	5.63	17.61	4.76	3.70	10.55	4.63	2.28
	20	45.57	4.62	9.86	35.06	4.83	7.26	26.30	5.05	5.21	17.61	5.14	3.43	10.55	5.00	2.11
	25	46.78	5.32	8.79	35.06	5.56	6.31	26.30	5.81	4.53	17.61	5.92	2.97	10.55	5.76	1.83
	30	47.87	5.69	8.41	35.06	5.95	5.90	26.30	6.21	4.23	17.61	6.33	2.78	10.55	6.16	1.71
	35	41.15	6.15	6.69	35.06	6.43	5.46	26.30	6.72	3.92	17.61	6.85	2.57	10.55	6.66	1.59
	40	36.02	6.24	5.77	35.00	6.52	5.37	26.25	6.81	3.85	17.58	6.95	2.53	10.54	6.75	1.56
	43	33.05	6.65	4.97	33.05	6.65	4.97	24.79	6.95	3.57	16.60	7.08	2.34	9.95	6.98	1.42
LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
45	-25	18.54	1.62	11.44	18.54	1.62	11.44	13.91	1.69	8.21	9.31	1.73	5.40	5.58	1.75	3.18
	-20	25.62	1.75	14.64	25.62	1.75	14.64	19.22	1.83	10.51	12.87	1.86	6.90	7.71	1.89	4.07
	-15	26.85	2.05	13.10	26.85	2.05	13.10	20.14	2.14	9.40	13.49	2.18	6.18	8.08	2.22	3.64
	-10	33.58	2.28	14.73	33.58	2.28	14.73	25.19	2.38	10.57	16.87	2.43	6.95	10.11	2.47	4.10
	-7	34.05	2.43	14.01	34.05	2.43	14.01	25.54	2.54	10.06	17.11	2.59	6.61	10.25	2.63	3.90
	-5	34.68	2.48	13.98	34.68	2.48	13.98	26.01	2.59	10.04	17.42	2.64	6.60	10.44	2.68	3.89
	0	35.79	2.98	12.01	35.06	2.98	11.77	26.30	3.11	8.44	17.61	3.17	5.55	10.55	3.23	3.27
	2	35.84	3.10	11.56	35.07	3.14	11.17	26.30	3.28	8.02	17.62	3.34	5.27	10.56	3.36	3.15
	5	36.15	3.30	10.95	35.06	3.39	10.34	26.30	3.54	7.42	17.61	3.61	4.87	10.55	3.63	2.91
	7	36.99	3.35	11.04	35.00	3.48	10.05	26.25	3.64	7.22	17.58	3.71	4.74	10.54	3.77	2.80
	10	40.25	3.64	11.06	35.06	3.72	9.43	26.30	3.88	6.77	17.61	3.96	4.45	10.55	3.94	2.68
	15	44.03	4.00	11.01	35.06	4.18	8.39	26.30	4.37	6.02	17.61	4.45	3.96	10.55	4.33	2.44
	20	45.65	4.38	10.42	35.06	4.58	7.66	26.30	4.78	5.50	17.61	4.88	3.61	10.55	4.74	2.23
	25	47.55	5.01	9.49	35.06	5.24	6.70	26.30	5.47	4.81	17.61	5.58	3.16	10.55	5.42	1.95
	30	47.99	5.21	9.21	35.06	5.44	6.44	26.30	5.69	4.62	17.61	5.80	3.04	10.55	5.64	1.87
	35	41.25	5.45	7.57	35.06	5.70	6.16	26.30	5.95	4.42	17.61	6.07	2.90	10.55	5.90	1.79
	40	36.21	5.72	6.33	35.03	5.80	6.04	26.27	6.06	4.33	17.60	6.18	2.85	10.54	6.19	1.70
	43	33.65	5.84	5.76	33.65	5.84	5.76	25.24	6.10	4.14	16.91	6.22	2.72	10.13	6.32	1.60
LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
50	-25	20.65	1.52	13.63	20.65	1.52	13.63	15.48	1.58	9.78	10.37	1.61	6.43	6.21	1.64	3.79
	-20	25.72	1.67	15.45	25.72	1.67	15.45	19.29	1.74	11.09	12.92	1.77	7.29	7.74	1.80	4.30
	-15	26.94	1.91	14.14	26.94	1.91	14.14	20.20	1.99	10.15	13.53	2.03	6.67	8.11	2.06	3.93
	-10	33.68	2.12	15.92	33.68	2.13	15.83	25.26	2.22	11.36	16.92	2.27	7.47	10.14	2.29	4.43
	-7	34.35	2.29	15.00	34.35	2.30	14.91	25.76	2.41	10.70	17.26	2.45	7.03	10.34	2.48	4.17
	-5	34.89	2.37	14.75	34.89	2.38	14.66	26.17	2.49	10.52	17.53	2.53	6.92	10.50	2.56	4.10
	0	35.94	2.67	13.49	34.95	2.68	13.04	26.21	2.80	9.36	17.56	2.85	6.15	10.52	2.88	3.65
	2	36.18	2.79	12.97	35.01	2.83	12.39	26.26	2.95	8.89	17.59	3.01	5.84	10.54	3.02	3.49
	5	36.66	2.98	12.32	35.02	3.04	11.53	26.27	3.17	8.27	17.59	3.24	5.44	10.54	3.25	3.25
	7	37.55	3.10	12.11	35.00	3.30	10.61	26.25	3.45	7.62	17.58	3.51	5.01	10.54	3.50	3.01
	10	40.88	3.42	11.97	35.06	3.49	10.06	26.30	3.64	7.22	17.61	3.71	4.74	10.55	3.70	2.85
	15	44.65	3.77	11.84	35.01	3.94	8.89	26.26	4.12	6.38	17.59	4.20	4.19	10.54	4.08	2.58
	20	45.85	4.12	11.13	35.02	4.31	8.13	26.27	4.50	5.84	17.59	4.59	3.84	10.54	4.46	2.36
	25	47.87	4.67	10.26	35.07	4.87	7.19	26.30	5.09	5.16	17.62	5.19	3.39	10.56	5.05	2.09
	30	48.55	4.90	9.91	35.07	5.12	6.85	26.30	5.35	4.92	17.62	5.45	3.23	10.56	5.30	1.99
	35	42.55	5.22	8.15	35.06	5.45	6.43	26.30	5.70	4.61	17.61	5.81	3.03	10.55	5.65	1.87
	40	33.55	5.32	6.31	33.55	5.56	6.03	25.16	5.81	4.33	16.86	5.92	2.85	10.10	5.68	1.78
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
55	-25	22.75	1.41	16.13	22.75	1.41	16.13	17.06	1.47	11.58	11.43	1.50	7.61	6.85	1.53	4.49
	-20	25.82	1.58	16.34	25.82	1.58	16.34	19.37	1.65	11.73	12.97	1.68	7.71	7.77	1.71	4.54
	-15	27.02	1.76	15.35	27.02	1.76	15.35	20.27	1.84	11.02	13.57	1.87	7.24	8.13	1.91	4.27
	-10	35.01	1.95	17.95	35.01	1.97	17.73	26.26	2.06	12.73	17.59	2.10	8.36	10.54	2.11	4.99
	-7	35.02	2.15	16.29	35.02	2.18	16.09	26.27	2.28	11.54	17.59	2.32	7.59	10.54	2.33	4.53
	-5	35.15	2.25	15.62	35.06	2.28	15.39	26.30	2.38	11.04	17.61	2.43	7.26	10.55	2.44	4.33
	0	36.02	2.35	15.33	35.03	2.38	14.72	26.27	2.49	10.57	17.60	2.53	6.94	10.54	2.54	4.15
	2	36.45	2.48	14.70	35.04	2.51	13.95	26.28	2.62	10.01	17.60	2.67	6.58	10.55	2.68	3.93
	5	36.87	2.65	13.91	35.02	2.68	13.05	26.27	2.80	9.37	17.59	2.86	6.16	10.54	2.87	3.67
	7	37.85	2.85	13.28	35.00	2.98	11.75	26.25	3.11	8.43	17.58	3.17	5.54	10.54	3.23	3.27
	10	41.25	3.19	12.93	35.06	3.26	10.76	26.30	3.40	7.73	17.61	3.47	5.08	10.55	3.45	3.06
	15	44.85	3.54	12.67	35.06	3.70	9.48	26.30	3.87	6.80	17.61	3.94	4.47	10.55	3.83	2.75
	20	45.99	3.86	11.91	35.06	4.03	8.69	26.30	4.22	6.24	17.61	4.30	4.10	10.55	4.18	2.53
	25	48.00	4.32	11.11	35.06	4.51	7.77	26.30	4.72	5.57	17.61	4.81	3.66	10.55	4.68	2.26
	30	48.65	4.59	10.60	35.06	4.80	7.31	26.30	5.01	5.25	17.61	5.11	3.45	10.55	4.97	2.12
	35	40.25	4.99	8.07	35.06	5.21	6.72	26.30	5.45	4.83	17.61	5.55	3.17	10.55	5.24	2.01
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

35kW Heating Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
60	-25	23.55	1.35	17.44	23.55	1.35	17.44	17.66	1.41	12.52	11.83	1.44	8.23	7.09	1.46	4.85
	-20	26.55	1.52	17.47	26.55	1.52	17.47	19.91	1.59	12.54	13.34	1.62	8.24	7.99	1.65	4.86
	-15	27.88	1.70	16.40	27.88	1.70	16.40	20.91	1.78	11.77	14.01	1.81	7.74	8.39	1.84	4.56
	-10	35.44	1.85	19.16	35.04	1.87	18.70	26.28	1.96	13.42	17.60	2.00	8.82	10.55	2.00	5.27
	-7	35.55	2.05	17.34	35.06	2.08	16.89	26.30	2.17	12.12	17.61	2.21	7.97	10.55	2.22	4.76
	-5	35.78	2.19	16.34	35.07	2.22	15.81	26.30	2.32	11.35	17.62	2.36	7.46	10.56	2.37	4.45
	0	36.59	2.25	16.26	35.08	2.28	15.40	26.31	2.38	11.05	17.62	2.43	7.26	10.56	2.44	4.34
	2	36.75	2.33	15.77	35.06	2.36	14.86	26.30	2.47	10.67	17.61	2.51	7.01	10.55	2.52	4.18
	5	37.25	2.45	15.20	35.06	2.48	14.13	26.30	2.59	10.14	17.61	2.64	6.67	10.55	2.65	3.98
	7	38.01	2.53	15.02	35.00	2.62	13.34	26.25	2.74	9.57	17.58	2.80	6.29	10.54	2.78	3.79
	10	41.65	2.85	14.61	35.01	2.91	12.03	26.26	3.04	8.64	17.59	3.10	5.67	10.54	3.08	3.42
	15	44.99	3.24	13.89	35.01	3.39	10.34	26.26	3.54	7.42	17.59	3.61	4.88	10.54	3.51	3.00
	20	46.55	3.54	13.15	35.01	3.70	9.46	26.26	3.87	6.79	17.59	3.94	4.46	10.54	3.83	2.75
	25	48.21	3.85	12.52	35.01	4.02	8.70	26.26	4.20	6.25	17.59	4.29	4.10	10.54	4.17	2.53
	30	48.75	4.21	11.58	35.06	4.40	7.97	26.30	4.60	5.72	17.61	4.69	3.76	10.55	4.85	2.18
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
65	-25	24.55	1.30	18.88	24.55	1.30	18.88	18.41	1.36	13.55	12.33	1.38	8.91	7.39	1.41	5.25
	-20	26.75	1.42	18.84	26.75	1.42	18.84	20.06	1.48	13.52	13.44	1.51	8.88	8.05	1.54	5.24
	-15	28.25	1.61	17.55	28.25	1.61	17.55	21.19	1.68	12.59	14.19	1.71	8.28	8.50	1.74	4.88
	-10	35.58	1.72	20.69	35.01	1.74	20.10	26.26	1.82	14.43	17.59	1.86	9.48	10.54	1.86	5.66
	-7	35.69	1.91	18.69	35.03	1.93	18.11	26.27	2.02	13.00	17.60	2.06	8.54	10.54	2.07	5.10
	-5	35.87	2.01	17.89	35.03	2.03	17.25	26.27	2.12	12.38	17.60	2.16	8.14	10.54	2.17	4.86
	0	35.99	2.11	17.06	35.04	2.14	16.40	26.28	2.23	11.77	17.60	2.28	7.74	10.55	2.28	4.62
	2	37.03	2.21	16.76	35.06	2.24	15.67	26.30	2.34	11.24	17.61	2.38	7.39	10.55	2.39	4.41
	5	37.45	2.29	16.35	35.07	2.32	15.12	26.30	2.42	10.85	17.62	2.47	7.13	10.56	2.48	4.26
	7	38.35	2.31	16.60	35.00	2.40	14.60	26.25	2.51	10.47	17.58	2.56	6.88	10.54	2.60	4.06
	10	41.75	2.70	15.46	35.06	2.76	12.72	26.30	2.88	9.13	17.61	2.94	6.00	10.55	2.92	3.61
	15	45.32	2.95	15.36	35.06	3.08	11.37	26.30	3.22	8.16	17.61	3.28	5.36	10.55	3.19	3.30
	20	47.05	3.25	14.48	35.06	3.40	10.32	26.30	3.55	7.41	17.61	3.62	4.87	10.55	3.52	3.00
	25	48.54	3.55	13.67	35.06	3.71	9.45	26.30	3.88	6.78	17.61	3.95	4.46	10.55	3.84	2.75
	30	48.99	3.89	12.59	35.06	4.07	8.62	26.30	4.25	6.19	17.61	4.33	4.07	10.55	4.65	2.27
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
70	-25	21.97	1.25	17.57	21.97	1.25	17.57	16.47	1.31	12.61	11.04	1.33	8.29	6.61	1.35	4.89
	-20	26.85	1.38	19.46	26.85	1.38	19.46	20.14	1.44	13.96	13.49	1.47	9.18	8.08	1.49	5.41
	-15	28.65	1.55	18.48	28.65	1.55	18.48	21.49	1.62	13.27	14.39	1.65	8.72	8.62	1.68	5.14
	-10	36.21	1.68	21.55	35.01	1.70	20.58	26.26	1.78	14.77	17.59	1.81	9.71	10.54	1.82	5.80
	-7	36.55	1.86	19.65	35.06	1.88	18.61	26.30	1.97	13.36	17.61	2.01	8.78	10.55	2.01	5.24
	-5	36.85	1.95	18.87	35.06	1.98	17.73	26.30	2.07	12.72	17.61	2.11	8.36	10.55	2.11	4.99
	0	36.95	1.99	18.57	35.06	2.02	17.40	26.30	2.11	12.49	17.61	2.15	8.21	10.55	2.15	4.90
	2	37.79	2.09	18.08	35.07	2.12	16.57	26.30	2.21	11.89	17.62	2.25	7.82	10.56	2.26	4.67
	5	38.54	2.16	17.83	35.01	2.19	15.99	26.26	2.29	11.48	17.59	2.33	7.54	10.54	2.34	4.50
	7	39.25	2.24	17.52	35.00	2.35	14.90	26.25	2.45	10.70	17.58	2.50	7.03	10.54	2.49	4.23
	10	41.55	2.45	16.99	35.06	2.50	14.04	26.30	2.61	10.08	17.61	2.66	6.62	10.55	2.65	3.99
	15	46.05	2.66	17.34	35.06	2.77	12.64	26.30	2.90	9.07	17.61	2.96	5.96	10.55	2.87	3.67
	20	47.35	2.78	17.06	35.06	2.90	12.09	26.30	3.03	8.68	17.61	3.09	5.70	10.55	3.00	3.51
	25	48.88	3.01	16.24	35.06	3.15	11.15	26.30	3.29	8.00	17.61	3.35	5.26	10.55	3.75	2.81
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
75	-25	19.38	1.20	16.15	19.38	1.20	16.15	14.54	1.25	11.59	9.74	1.28	7.62	5.83	1.30	4.49
	-20	23.55	1.27	18.54	23.55	1.27	18.54	17.66	1.33	13.31	11.83	1.35	8.75	7.09	1.37	5.16
	-15	26.52	1.50	17.68	26.52	1.50	17.68	19.89	1.57	12.69	13.33	1.60	8.34	7.98	1.62	4.92
	-10	30.25	1.64	18.45	30.25	1.64	18.45	22.69	1.71	13.24	15.20	1.75	8.70	9.11	1.78	5.13
	-7	33.52	1.81	18.52	33.52	1.81	18.52	25.14	1.89	13.29	16.84	1.93	8.73	10.09	1.96	5.15
	-5	35.85	1.90	18.86	35.07	1.92	18.22	26.30	2.01	13.08	17.62	2.05	8.60	10.56	2.06	5.13
	0	37.65	1.92	19.57	35.08	1.95	18.01	26.31	2.04	12.93	17.62	2.07	8.49	10.56	2.08	5.07
	2	38.55	2.02	19.08	35.06	2.05	17.14	26.30	2.14	12.30	17.61	2.18	8.08	10.55	2.19	4.83
	5	39.55	2.10	18.83	35.21	2.13	16.56	26.41	2.22	11.88	17.69	2.27	7.81	10.60	2.27	4.66
	7	40.28	2.15	18.73	35.00	2.30	15.24	26.25	2.40	10.93	17.58	2.45	7.19	10.54	2.44	4.33
	10	42.74	2.35	18.19	35.07	2.40	14.62	26.30	2.51	10.49	17.62	2.56	6.89	10.56	2.54	4.15
	15	46.55	2.51	18.55	35.08	2.51	13.98	26.31	2.62	10.03	17.62	2.67	6.59	10.56	2.72	3.89
	20	48.24	2.62	18.41	35.06	2.65	13.23	26.30	2.74	9.60	17.61	2.79	6.31	10.55	2.84	3.72
	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

35kW Heating Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
80	-25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-20	22.34	1.22	18.31	22.34	1.22	18.31	16.76	1.27	13.14	11.22	1.30	8.64	6.72	1.32	5.09
	-15	24.62	1.28	19.23	24.62	1.28	19.23	18.47	1.34	13.80	12.37	1.36	9.07	7.41	1.39	5.35
	-10	27.97	1.56	17.93	27.97	1.56	17.93	20.97	1.63	12.87	14.05	1.66	8.46	8.42	1.69	4.99
	-7	31.05	1.65	18.82	31.05	1.65	18.82	23.29	1.72	13.51	15.60	1.76	8.88	9.35	1.79	5.23
	-5	31.55	1.77	17.78	31.55	1.77	17.78	23.66	1.85	12.76	15.85	1.89	8.39	9.50	1.92	4.94
	0	32.52	1.85	17.58	32.52	1.85	17.58	24.39	1.93	12.62	16.34	1.97	8.29	9.79	2.00	4.89
	2	32.85	1.95	16.85	32.85	1.95	16.85	24.64	2.04	12.09	16.50	2.08	7.95	9.89	2.11	4.68
	5	33.01	2.08	15.87	33.01	2.01	16.42	24.76	2.10	11.79	16.58	2.14	7.75	9.94	2.18	4.57
	7	32.82	2.12	15.48	32.82	1.95	16.83	24.62	2.04	12.08	16.49	2.08	7.94	9.88	2.11	4.68
	10	32.72	2.24	14.61	32.72	1.99	16.44	24.54	2.08	11.80	16.44	2.12	7.75	9.85	2.15	4.57
	15	32.62	2.30	14.18	32.62	2.14	15.24	24.46	2.24	10.94	16.39	2.28	7.19	9.82	2.32	4.24
	20	32.55	2.42	13.45	32.55	2.47	13.18	24.41	2.53	9.65	16.35	2.58	6.34	9.80	2.62	3.74
	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
85	-25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-15	18.03	1.24	14.54	18.03	1.24	14.54	13.52	1.30	10.44	9.06	1.32	6.86	5.43	1.34	4.04
	-10	18.95	1.50	12.63	18.95	1.50	12.63	14.21	1.57	9.07	9.52	1.60	5.96	5.70	1.62	3.51
	-7	19.52	1.61	12.12	19.52	1.61	12.12	14.64	1.68	8.70	9.81	1.71	5.72	5.88	1.74	3.37
	-5	19.85	1.65	12.03	19.85	1.65	12.03	14.89	1.72	8.63	9.97	1.76	5.67	5.97	1.79	3.35
	0	19.72	1.69	11.67	19.72	1.69	11.67	14.79	1.77	8.37	9.91	1.80	5.50	5.94	1.83	3.24
	2	19.52	1.80	10.84	19.52	1.80	10.84	14.64	1.88	7.78	9.81	1.92	5.11	5.88	1.95	3.02
	5	19.38	1.93	10.04	19.38	1.93	10.04	14.53	2.02	7.21	9.74	2.06	4.74	5.83	2.09	2.79
	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

30kW Heating Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
25	-25	13.50	2.25	6.00	13.50	2.25	6.00	10.15	2.36	4.31	6.83	2.39	2.86	4.74	2.43	1.95
	-20	18.22	2.46	7.40	18.22	2.46	7.40	13.70	2.58	5.32	9.22	2.61	3.53	6.40	2.66	2.40
	-15	20.87	2.69	7.77	20.87	2.69	7.77	15.69	2.81	5.58	10.56	2.85	3.70	7.33	2.90	2.52
	-10	25.97	2.90	8.97	25.97	2.90	8.97	19.53	3.03	6.44	13.14	3.07	4.27	9.12	3.13	2.91
	-7	27.58	3.23	8.54	27.58	3.23	8.54	20.74	3.38	6.13	13.96	3.43	4.07	9.68	3.49	2.77
	-5	27.74	3.34	8.31	27.74	3.34	8.31	20.86	3.50	5.97	14.04	3.54	3.96	9.74	3.61	2.70
	0	28.45	3.87	7.35	28.45	3.87	7.35	21.39	4.05	5.28	14.39	4.11	3.50	9.99	4.19	2.39
	2	29.13	4.09	7.13	29.13	4.09	7.13	21.91	4.28	5.12	14.74	4.34	3.40	10.23	4.42	2.31
	5	29.92	4.33	6.91	29.92	4.33	6.91	22.50	4.54	4.96	15.14	4.60	3.29	10.50	4.68	2.24
	7	30.36	4.56	6.66	30.00	4.66	6.44	22.56	4.88	4.62	15.18	4.95	3.07	10.53	5.04	2.09
	10	32.06	4.89	6.56	30.01	4.96	6.05	22.57	5.20	4.34	15.19	5.27	2.88	10.53	5.36	1.96
	15	36.20	5.36	6.75	30.02	5.44	5.52	22.58	5.70	3.96	15.19	5.77	2.63	10.54	5.88	1.79
	20	38.90	5.57	6.98	30.06	5.69	5.28	22.61	5.96	3.79	15.21	6.04	2.52	10.55	6.15	1.71
	25	40.05	6.35	6.31	30.15	6.55	4.60	22.67	6.86	3.30	15.26	6.95	2.19	10.58	7.08	1.49
	30	40.69	6.73	6.05	30.16	6.85	4.40	22.68	7.18	3.16	15.26	7.27	2.10	10.59	7.41	1.43
	35	35.12	7.44	4.72	30.25	7.59	3.99	22.75	7.95	2.86	15.31	8.06	1.90	10.62	8.21	1.29
	40	30.64	7.62	4.02	30.04	7.75	3.88	22.59	8.12	2.78	15.20	8.23	1.85	10.54	8.38	1.26
	43	28.18	8.08	3.49	28.18	8.08	3.49	21.19	8.46	2.50	14.26	8.58	1.66	9.89	8.74	1.13

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
30	-25	14.50	2.07	7.00	14.50	2.07	7.00	10.90	2.17	5.03	7.34	2.20	3.34	5.09	2.24	2.27
	-20	19.10	2.36	8.08	19.10	2.36	8.08	14.36	2.48	5.80	9.66	2.51	3.85	6.70	2.56	2.62
	-15	21.75	2.58	8.44	21.75	2.58	8.44	16.36	2.70	6.06	11.01	2.74	4.02	7.64	2.79	2.74
	-10	26.89	2.73	9.85	26.89	2.73	9.85	20.22	2.86	7.07	13.61	2.90	4.70	9.44	2.95	3.20
	-7	28.19	2.91	9.69	28.19	2.91	9.69	21.20	3.05	6.96	14.26	3.09	4.62	9.89	3.15	3.14
	-5	28.59	3.13	9.14	28.59	3.13	9.14	21.50	3.28	6.56	14.46	3.32	4.36	10.03	3.38	2.97
	0	29.44	3.77	7.82	29.44	3.77	7.82	22.14	3.95	5.61	14.90	4.00	3.73	10.33	4.07	2.54
	2	29.92	4.02	7.44	29.92	4.02	7.44	22.50	4.21	5.34	15.14	4.27	3.55	10.50	4.35	2.41
	5	30.35	4.26	7.13	30.05	4.35	6.91	22.60	4.56	4.96	15.21	4.62	3.29	10.55	4.70	2.24
	7	31.07	4.49	6.92	30.01	4.56	6.58	22.57	4.78	4.72	15.19	4.84	3.14	10.53	4.93	2.14
	10	32.90	4.73	6.96	30.01	4.85	6.19	22.57	5.08	4.44	15.19	5.15	2.95	10.53	5.25	2.01
	15	36.86	5.19	7.10	30.02	5.29	5.67	22.58	5.54	4.07	15.19	5.62	2.71	10.54	5.72	1.84
	20	39.13	5.35	7.31	30.01	5.46	5.50	22.57	5.72	3.95	15.19	5.80	2.62	10.53	5.90	1.78
	25	40.14	6.18	6.49	30.00	6.29	4.77	22.56	6.59	3.42	15.18	6.68	2.27	10.53	6.80	1.55
	30	41.01	6.58	6.23	30.00	6.75	4.44	22.56	7.07	3.19	15.18	7.17	2.12	10.53	7.30	1.44
	35	35.39	7.33	4.83	30.00	7.25	4.14	22.56	7.59	2.97	15.18	7.70	1.97	10.53	7.84	1.34
	40	30.87	7.45	4.15	30.06	7.69	3.91	22.61	8.06	2.81	15.21	8.16	1.86	10.55	8.32	1.27
	43	28.47	7.86	3.62	28.47	7.86	3.62	21.41	8.24	2.60	14.41	8.35	1.73	9.99	8.51	1.18

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
35	-25	16.52	2.01	8.22	16.52	2.01	8.22	12.42	2.11	5.90	8.36	2.13	3.92	12.42	2.17	5.71
	-20	20.52	2.21	9.27	20.52	2.21	9.27	15.43	2.32	6.65	10.39	2.35	4.42	15.43	2.40	6.44
	-15	22.55	2.41	9.37	22.55	2.41	9.37	16.96	2.52	6.72	11.41	2.56	4.47	16.96	2.60	6.51
	-10	28.18	2.62	10.75	28.18	2.62	10.75	21.19	2.75	7.72	14.26	2.78	5.12	21.19	2.84	7.47
	-7	29.14	2.80	10.39	29.14	2.80	10.39	21.91	2.94	7.46	14.75	2.98	4.96	21.91	3.03	7.23
	-5	29.45	2.94	10.01	29.45	2.94	10.01	22.15	3.08	7.19	14.90	3.12	4.77	22.15	3.18	6.96
	0	29.93	3.64	8.23	29.93	3.64	8.23	22.51	3.81	5.91	15.14	3.86	3.92	22.51	3.93	5.72
	2	30.70	3.81	8.06	30.02	3.88	7.74	22.58	4.06	5.55	15.19	4.12	3.69	22.58	4.20	5.38
	5	30.95	4.12	7.51	30.00	4.21	7.13	22.56	4.41	5.12	15.18	4.47	3.40	22.56	4.55	4.95
	7	31.56	4.40	7.17	30.00	4.50	6.67	22.56	4.71	4.79	15.18	4.78	3.18	22.56	4.87	4.64
	10	33.48	4.66	7.18	30.00	4.75	6.32	22.56	4.98	4.53	15.18	5.04	3.01	22.56	5.14	4.39
	15	37.81	4.99	7.58	30.02	5.05	5.94	22.58	5.29	4.27	15.19	5.36	2.83	22.58	5.46	4.13
	20	39.27	5.19	7.57	30.05	5.25	5.72	22.60	5.50	4.11	15.21	5.57	2.73	22.60	5.68	3.98
	25	40.49	5.93	6.83	30.00	6.05	4.96	22.56	6.34	3.56	15.18	6.42	2.36	22.56	6.54	3.45
	30	41.27	6.41	6.44	30.00	6.52	4.60	22.56	6.83	3.30	15.18	6.92	2.19	22.56	7.05	3.20
	35	35.50	6.87	5.17	30.04	6.96	4.32	22.59	7.29	3.10	15.20	7.39	2.06	22.59	7.53	3.00
	40	31.05	7.01	4.43	30.02	7.15	4.20	22.58	7.49	3.01	15.19	7.59	2.00	22.58	7.73	2.92
	43	28.57	7.33	3.90	28.57	7.33	3.90	21.48	7.68	2.80	14.46	7.78	1.86	21.48	7.93	2.71

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

30kW Heating Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
40	-25	17.38	1.79	9.74	17.38	1.79	9.74	13.07	1.87	6.99	8.80	1.89	4.64	6.10	1.93	3.16
	-20	21.61	2.01	10.74	21.61	2.01	10.74	16.25	2.11	7.71	10.93	2.14	5.12	7.58	2.18	3.49
	-15	22.82	2.31	9.90	22.82	2.31	9.90	17.16	2.42	7.10	11.55	2.45	4.72	8.01	2.49	3.21
	-10	29.04	2.55	11.40	29.04	2.55	11.40	21.84	2.67	8.19	14.69	2.70	5.44	10.19	2.75	3.70
	-7	29.53	2.69	11.00	29.53	2.69	11.00	22.21	2.81	7.89	14.94	2.85	5.24	10.37	2.90	3.57
	-5	29.92	2.84	10.55	29.92	2.84	10.55	22.50	2.97	7.58	15.14	3.01	5.03	10.50	3.07	3.42
	0	30.88	3.48	8.88	30.02	3.56	8.43	22.58	3.73	6.05	15.19	3.78	4.02	10.54	3.85	2.74
	2	30.95	3.65	8.48	30.02	3.75	8.01	22.58	3.93	5.75	15.19	3.98	3.82	10.54	4.06	2.60
	5	31.18	3.77	8.28	30.00	3.85	7.79	22.56	4.03	5.59	15.18	4.09	3.71	10.53	4.16	2.53
	7	31.83	3.85	8.26	30.08	3.95	7.62	22.62	4.14	5.47	15.22	4.19	3.63	10.56	4.27	2.47
	10	33.96	4.15	8.18	30.01	4.25	7.06	22.57	4.45	5.07	15.19	4.51	3.37	10.53	4.60	2.29
	15	37.97	4.58	8.29	30.02	4.69	6.40	22.58	4.91	4.60	15.19	4.98	3.05	10.54	5.07	2.08
	20	39.46	4.94	7.98	30.01	5.05	5.94	22.57	5.29	4.27	15.19	5.36	2.83	10.53	5.46	1.93
	25	40.51	5.69	7.12	30.01	5.78	5.19	22.57	6.05	3.73	15.19	6.14	2.47	10.53	6.25	1.69
	30	41.46	6.09	6.81	30.02	6.19	4.85	22.58	6.48	3.48	15.19	6.57	2.31	10.54	6.69	1.57
	35	35.64	6.58	5.42	30.03	6.69	4.49	22.58	7.01	3.22	15.20	7.10	2.14	10.54	7.24	1.46
	40	31.19	6.68	4.67	30.06	6.75	4.45	22.61	7.07	3.20	15.21	7.17	2.12	10.55	7.30	1.45
	43	28.62	7.12	4.02	28.62	7.12	4.02	21.52	7.45	2.89	14.48	7.55	1.92	10.05	7.70	1.31

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
45	-25	17.85	1.62	11.02	17.85	1.62	11.02	13.42	1.70	7.91	9.03	1.72	5.25	6.27	1.75	3.58
	-20	22.19	1.82	12.19	22.19	1.82	12.19	16.68	1.91	8.75	11.23	1.93	5.81	7.79	1.97	3.96
	-15	23.25	2.13	10.91	23.25	2.13	10.91	17.49	2.23	7.83	11.77	2.26	5.20	8.16	2.31	3.54
	-10	29.08	2.37	12.26	29.08	2.37	12.26	21.87	2.48	8.80	14.71	2.52	5.85	10.21	2.56	3.98
	-7	29.49	2.53	11.67	29.49	2.53	11.67	22.17	2.65	8.38	14.92	2.68	5.56	10.35	2.73	3.79
	-5	30.03	2.58	11.64	30.00	2.65	11.32	22.56	2.78	8.13	15.18	2.81	5.40	10.53	2.87	3.67
	0	30.99	3.10	10.00	30.02	3.21	9.35	22.58	3.36	6.71	15.19	3.41	4.46	10.54	3.47	3.04
	2	31.04	3.22	9.63	30.00	3.32	9.04	22.56	3.48	6.49	15.18	3.52	4.31	10.53	3.59	2.93
	5	31.45	3.43	9.16	30.00	3.53	8.50	22.56	3.70	6.10	15.18	3.75	4.05	10.53	3.82	2.76
	7	32.75	3.53	9.28	30.00	3.63	8.26	22.56	3.80	5.93	15.18	3.85	3.94	10.53	3.93	2.68
	10	34.86	3.79	9.21	30.01	3.84	7.82	22.57	4.02	5.61	15.19	4.08	3.73	10.53	4.15	2.54
	15	38.13	4.16	9.17	30.02	4.28	7.01	22.58	4.48	5.04	15.19	4.54	3.34	10.54	4.63	2.28
	20	39.53	4.56	8.68	30.01	4.66	6.44	22.57	4.88	4.62	15.19	4.95	3.07	10.53	5.04	2.09
	25	41.18	5.21	7.90	30.01	5.35	5.61	22.57	5.60	4.03	15.19	5.68	2.67	10.53	5.79	1.82
	30	41.56	5.42	7.67	30.03	5.49	5.47	22.58	5.75	3.93	15.20	5.83	2.61	10.54	5.94	1.78
	35	35.72	5.67	6.30	30.02	5.76	5.21	22.58	6.03	3.74	15.19	6.11	2.48	10.54	6.23	1.69
	40	31.36	5.95	5.27	30.00	6.01	4.99	22.56	6.30	3.58	15.18	6.38	2.38	10.53	6.50	1.62
	43	29.14	6.07	4.80	29.14	6.07	4.80	21.91	6.36	3.44	14.75	6.45	2.29	10.23	6.57	1.56

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
50	-25	19.39	1.52	12.80	19.39	1.52	12.80	14.58	1.59	9.19	9.81	1.61	6.10	6.81	1.64	4.15
	-20	22.27	1.73	12.86	22.27	1.73	12.86	16.75	1.81	9.23	11.27	1.84	6.13	7.82	1.87	4.17
	-15	23.33	1.98	11.77	23.33	1.98	11.77	17.54	2.08	8.45	11.80	2.10	5.61	8.19	2.14	3.82
	-10	29.65	2.20	13.48	29.65	2.20	13.48	22.30	2.30	9.68	15.00	2.33	6.43	10.41	2.38	4.37
	-7	29.75	2.38	12.49	29.75	2.38	12.49	22.37	2.49	8.97	15.05	2.53	5.95	10.44	2.58	4.05
	-5	30.21	2.46	12.28	30.02	2.53	11.87	22.58	2.65	8.52	15.19	2.69	5.66	10.54	2.74	3.85
	0	31.12	2.77	11.23	30.00	2.81	10.68	22.56	2.94	7.66	15.18	2.98	5.09	10.53	3.04	3.46
	2	31.33	2.90	10.80	30.01	2.95	10.17	22.57	3.09	7.30	15.19	3.13	4.85	10.53	3.19	3.30
	5	31.75	3.09	10.26	30.00	3.15	9.52	22.56	3.30	6.84	15.18	3.34	4.54	10.53	3.41	3.09
	7	33.25	3.22	10.31	30.00	3.32	9.04	22.56	3.48	6.49	15.18	3.52	4.31	10.53	3.59	2.93
	10	35.40	3.55	9.97	30.01	3.65	8.22	22.57	3.82	5.90	15.19	3.87	3.92	10.53	3.95	2.67
	15	38.67	3.92	9.86	30.02	3.99	7.52	22.58	4.18	5.40	15.19	4.24	3.59	10.54	4.32	2.44
	20	39.71	4.28	9.27	30.01	4.35	6.90	22.57	4.56	4.95	15.19	4.62	3.29	10.53	4.70	2.24
	25	41.46	4.85	8.54	30.03	4.96	6.05	22.58	5.20	4.35	15.20	5.27	2.89	10.54	5.36	1.96
	30	42.04	5.10	8.25	30.01	5.24	5.73	22.57	5.49	4.11	15.19	5.56	2.73	10.53	5.67	1.86
	35	36.85	5.43	6.79	30.00	5.64	5.32	22.56	5.91	3.82	15.18	5.99	2.54	10.53	6.10	1.73
	40	32.55	5.53	5.88	30.01	5.76	5.21	22.57	6.03	3.74	15.19	6.11	2.48	10.53	6.23	1.69
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
55	-25	20.93	1.41	14.84	20.93	1.41	14.84	15.74	1.48	10.66	10.59	1.50	7.08	7.35	1.52	4.82
	-20	22.36	1.64	13.61	22.36	1.64	13.61	16.81	1.72	9.77	11.31	1.74	6.49	7.85	1.78	4.42
	-15	23.40	1.83	12.78	23.40	1.83	12.78	17.60	1.92	9.18	11.84	1.94	6.09	8.21	1.98	4.15
	-10	30.05	2.03	14.82	30.05	2.03	14.82	22.60	2.12	10.64	15.21	2.15	7.06	10.55	2.19	4.81
	-7	30.33	2.24	13.56	30.01	2.27	13.22	22.57	2.38	9.49	15.19	2.41	6.30	10.53	2.46	4.29
	-5	30.44	2.34	13.01	30.00	2.43	12.35	22.56	2.55	8.86	15.18	2.58	5.88	10.53	2.63	4.01
	0	31.19	2.44	12.76	30.01	2.53	11.86	22.57	2.65	8.52	15.19	2.69	5.65	10.53	2.74	3.85
	2	31.57	2.58	12.24	30.00	2.65	11.32	22.56	2.78	8.13	15.18	2.81	5.40	10.53	2.87	3.67
	5	31.93	2.76	11.59	30.02	2.85	10.53	22.58	2.99	7.56	15.19	3.03	5.02	10.54	3.08	3.42
	7	33.75	3.02	11.18	30.00	3.13	9.57	22.56	3.28	6.88	15.18	3.32	4.57	10.53	3.39	3.11
	10	35.72	3.32	10.77	30.01	3.42	8.77	22.57	3.58	6.30	15.19	3.63	4.18	10.53	3.70	2.85
	15	38.84	3.68	10.55	30.02	3.75	8.01	22.58	3.93	5.75	15.19	3.98	3.82	10.54	4.06	2.60
	20	39.83	4.01	9.92	30.01	4.15	7.23	22.57	4.35	5.19	15.19	4.41	3.45	10.53	4.49	2.35
	25	41.57	4.49	9.25	30.01	4.56	6.58	22.57	4.78	4.72	15.19	4.84	3.14	10.53	4.93	2.14
	30	42.13	4.77	8.83	30.03	4.85	6.19	22.58	5.08	4.45	15.20	5.15	2.95	10.54	5.25	2.01
	35	34.86	5.19	6.72	30.01	5.29	5.67	22.57	5.54	4.07	15.19	5.62	2.70	10.53	5.72	1.84
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Sime Hispania S.A.
Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

30kW Heating Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
60	-25	21.67	1.35	16.05	21.67	1.35	16.05	16.29	1.41	11.52	10.96	1.43	7.65	7.60	1.46	5.21
	-20	22.99	1.58	14.54	22.99	1.58	14.54	17.29	1.66	10.44	11.63	1.68	6.93	8.07	1.71	4.72
	-15	24.14	1.77	13.66	24.14	1.77	13.66	18.16	1.85	9.80	12.22	1.88	6.51	8.47	1.91	4.43
	-10	30.69	1.92	15.95	30.00	1.92	15.59	22.56	2.02	11.19	15.18	2.04	7.43	10.53	2.08	5.06
	-7	30.79	2.13	14.44	30.00	2.16	13.89	22.56	2.26	9.97	15.18	2.29	6.62	10.53	2.34	4.51
	-5	30.99	2.28	13.60	30.00	2.38	12.61	22.56	2.49	9.05	15.18	2.53	6.01	10.53	2.57	4.09
	0	31.69	2.34	13.54	30.01	2.40	12.50	22.57	2.51	8.98	15.19	2.55	5.96	10.53	2.60	4.06
	2	31.83	2.42	13.13	30.00	2.50	12.00	22.56	2.62	8.61	15.18	2.65	5.72	10.53	2.70	3.89
	5	32.26	2.55	12.66	30.02	2.65	11.33	22.58	2.78	8.13	15.19	2.81	5.40	10.54	2.87	3.68
	7	34.05	2.63	12.94	30.01	2.75	10.91	22.57	2.88	7.83	15.19	2.92	5.20	10.53	2.97	3.54
	10	36.07	2.96	12.17	30.01	3.12	9.62	22.57	3.27	6.91	15.19	3.31	4.59	10.53	3.37	3.12
	15	38.96	3.37	11.56	30.01	3.45	8.70	22.57	3.61	6.24	15.19	3.66	4.15	10.53	3.73	2.82
	20	40.31	3.68	10.95	30.05	3.76	7.99	22.60	3.94	5.74	15.21	3.99	3.81	10.55	4.07	2.59
	25	41.75	4.00	10.43	30.02	4.15	7.23	22.58	4.35	5.19	15.19	4.41	3.45	10.54	4.49	2.35
	30	42.55	4.38	9.72	30.02	4.48	6.70	22.58	4.69	4.81	15.19	4.76	3.19	10.54	4.85	2.17
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
65	-25	21.88	1.30	16.83	21.88	1.30	16.83	16.45	1.36	12.08	11.07	1.38	8.02	7.68	1.41	5.46
	-20	23.17	1.48	15.69	23.17	1.48	15.69	17.42	1.55	11.26	11.72	1.57	7.48	8.13	1.60	5.09
	-15	24.46	1.67	14.61	24.46	1.67	14.61	18.40	1.75	10.49	12.38	1.78	6.96	8.59	1.81	4.74
	-10	30.81	1.79	17.23	30.01	1.79	16.77	22.57	1.88	12.04	15.19	1.90	7.99	10.53	1.94	5.44
	-7	30.91	1.99	15.56	30.00	2.01	14.93	22.56	2.11	10.71	15.18	2.13	7.11	10.53	2.17	4.84
	-5	31.06	2.09	14.89	30.01	2.09	14.39	22.57	2.18	10.33	15.19	2.21	6.86	10.53	2.26	4.67
	0	32.07	2.19	14.61	30.00	2.29	13.10	22.56	2.40	9.40	15.18	2.43	6.24	10.53	2.48	4.25
	2	32.59	2.30	14.18	30.01	2.39	12.56	22.57	2.50	9.01	15.19	2.54	5.99	10.53	2.58	4.08
	5	33.55	2.38	14.09	30.02	2.49	12.06	22.58	2.61	8.66	15.19	2.64	5.75	10.54	2.69	3.91
	7	35.25	2.43	14.51	30.00	2.53	11.85	22.56	2.65	8.51	15.18	2.69	5.65	10.53	2.74	3.85
	10	36.65	2.81	13.05	30.01	2.89	10.38	22.57	3.03	7.45	15.19	3.07	4.95	10.53	3.13	3.37
	15	39.25	3.07	12.79	30.02	3.21	9.35	22.58	3.36	6.71	15.19	3.41	4.46	10.54	3.47	3.04
	20	40.75	3.38	12.05	30.05	3.56	8.44	22.60	3.73	6.06	15.21	3.78	4.02	10.55	3.85	2.74
	25	42.04	3.69	11.39	30.03	3.79	7.92	22.58	3.97	5.69	15.20	4.02	3.78	10.54	4.10	2.57
	30	43.25	4.05	10.69	30.01	4.21	7.13	22.57	4.41	5.12	15.19	4.47	3.40	10.53	4.55	2.31
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
70	-25	21.97	1.25	17.58	21.97	1.25	17.58	16.52	1.31	12.62	11.12	1.33	8.38	7.71	1.35	5.70
	-20	23.45	1.44	16.34	23.45	1.44	16.34	17.63	1.50	11.73	11.87	1.52	7.79	8.23	1.55	5.30
	-15	24.81	1.61	15.39	24.81	1.61	15.39	18.66	1.69	11.05	12.55	1.71	7.34	8.71	1.74	5.00
	-10	31.36	1.75	17.95	30.00	1.85	16.22	22.56	1.94	11.64	15.18	1.96	7.73	10.53	2.00	5.26
	-7	31.65	1.93	16.36	30.02	2.05	14.64	22.58	2.15	10.51	15.19	2.18	6.98	10.54	2.22	4.75
	-5	31.91	2.03	15.71	30.00	2.15	13.95	22.56	2.25	10.02	15.18	2.28	6.65	10.53	2.33	4.53
	0	32.65	2.07	15.78	30.01	2.17	13.83	22.57	2.27	9.93	15.19	2.30	6.59	10.53	2.35	4.49
	2	33.05	2.17	15.21	30.01	2.28	13.16	22.57	2.39	9.45	15.19	2.42	6.27	10.53	2.47	4.27
	5	33.85	2.25	15.05	30.02	2.35	12.77	22.58	2.46	9.17	15.19	2.49	6.09	10.54	2.54	4.15
	7	35.65	2.33	15.30	30.00	2.46	12.20	22.56	2.58	8.75	15.18	2.61	5.81	10.53	2.66	3.96
	10	37.01	2.54	14.55	30.01	2.65	11.32	22.57	2.78	8.13	15.19	2.81	5.40	10.53	2.87	3.68
	15	39.88	2.76	14.44	30.02	2.85	10.53	22.58	2.99	7.56	15.19	3.03	5.02	10.54	3.08	3.42
	20	41.35	2.89	14.33	30.01	2.95	10.17	22.57	3.09	7.30	15.19	3.13	4.85	10.53	3.19	3.30
	25	42.55	3.13	13.59	30.01	3.21	9.35	22.57	3.36	6.71	15.19	3.41	4.46	10.53	3.47	3.03
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
75	-25	19.38	1.20	16.15	19.38	1.20	16.15	14.57	1.26	11.59	9.81	1.27	7.70	6.80	1.30	5.24
	-20	20.39	1.32	15.44	20.39	1.32	15.44	15.34	1.38	11.08	10.32	1.40	7.36	7.16	1.43	5.01
	-15	22.97	1.56	14.72	22.97	1.56	14.72	17.27	1.63	10.57	11.62	1.66	7.02	8.06	1.69	4.78
	-10	26.20	1.71	15.36	26.20	1.71	15.36	19.70	1.79	11.03	13.26	1.81	7.32	9.19	1.84	4.98
	-7	29.03	1.88	15.42	29.03	1.88	15.42	21.83	1.97	11.07	14.69	2.00	7.35	10.19	2.04	5.00
	-5	31.05	1.98	15.71	30.00	2.01	14.93	22.56	2.11	10.71	15.18	2.13	7.11	10.53	2.17	4.84
	0	32.85	2.00	16.42	30.00	2.05	14.63	22.56	2.15	10.51	15.18	2.18	6.98	10.53	2.22	4.75
	2	33.58	2.10	15.98	30.01	2.16	13.89	22.57	2.26	9.97	15.19	2.29	6.62	10.53	2.34	4.51
	5	34.25	2.18	15.68	30.01	2.24	13.40	22.57	2.35	9.62	15.19	2.38	6.39	10.53	2.42	4.35
	7	35.99	2.24	16.10	30.00	2.34	12.82	22.56	2.45	9.20	15.18	2.48	6.11	10.53	2.53	4.16
	10	37.56	2.44	15.37	30.01	2.51	11.96	22.57	2.63	8.58	15.19	2.66	5.70	10.53	2.71	3.88
	15	40.31	2.61	15.44	30.02	2.71	11.08	22.58	2.84	7.95	15.19	2.88	5.28	10.54	2.93	3.60
	20	41.78	2.65	15.76	30.01	2.66	11.28	22.57	2.78	8.12	15.19	2.81	5.40	10.53	2.87	3.67
	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

30kW Heating Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
80	-25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-20	19.35	1.27	15.25	19.35	1.27	15.25	14.55	1.33	10.95	9.79	1.35	7.27	6.79	1.37	4.95
	-15	21.32	1.33	16.02	21.32	1.33	16.02	16.03	1.39	11.50	10.79	1.41	7.63	7.48	1.44	5.20
	-10	24.22	1.62	14.93	24.22	1.62	14.93	18.21	1.70	10.72	12.25	1.72	7.12	8.50	1.75	4.84
	-7	26.89	1.72	15.67	26.89	1.72	15.67	20.22	1.80	11.25	13.61	1.82	7.47	9.44	1.86	5.09
	-5	27.32	1.85	14.80	27.32	1.85	14.80	20.55	1.93	10.63	13.83	1.96	7.06	9.59	2.00	4.80
	0	28.16	1.92	14.64	28.16	1.92	14.64	21.18	2.02	10.51	14.25	2.04	6.98	9.88	2.08	4.75
	2	28.45	2.03	14.03	28.45	2.03	14.03	21.39	2.12	10.07	14.39	2.15	6.69	9.99	2.19	4.55
	5	28.59	2.16	13.21	28.59	2.16	13.21	21.50	2.27	9.49	14.46	2.30	6.30	10.03	2.34	4.29
	7	28.43	2.20	12.89	28.43	2.20	12.89	21.38	2.31	9.26	14.38	2.34	6.15	9.98	2.38	4.18
	10	28.34	2.33	12.16	28.34	2.33	12.16	21.31	2.44	8.73	14.34	2.47	5.80	9.95	2.52	3.95
	15	28.24	2.39	11.81	28.24	2.39	11.81	21.24	2.51	8.48	14.29	2.54	5.63	9.91	2.59	3.83
	20	28.19	2.46	11.46	28.19	2.49	11.32	21.20	2.58	8.22	14.26	2.61	5.46	9.89	2.61	3.79
	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
85	-25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-15	18.03	1.29	13.98	18.03	1.29	13.98	13.56	1.35	10.04	9.12	1.37	6.66	6.33	1.39	4.54
	-10	18.95	1.56	12.15	18.95	1.56	12.15	14.25	1.63	8.72	9.59	1.66	5.79	6.65	1.69	3.94
	-7	19.52	1.67	11.66	19.52	1.67	11.66	14.68	1.75	8.37	9.88	1.78	5.56	6.85	1.81	3.78
	-5	19.85	1.72	11.57	19.85	1.72	11.57	14.93	1.80	8.30	10.04	1.82	5.51	6.97	1.86	3.75
	0	19.72	1.76	11.22	19.72	1.76	11.22	14.83	1.84	8.05	9.98	1.87	5.35	6.92	1.90	3.64
	2	19.52	1.87	10.43	19.52	1.87	10.43	14.68	1.96	7.49	9.88	1.99	4.97	6.85	2.02	3.38
	5	19.38	2.01	9.65	19.38	2.01	9.65	14.57	2.10	6.93	9.81	2.13	4.60	6.80	2.17	3.13
	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

26kW Heating Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
25	-25	13.50	2.25	6.00	13.50	2.25	6.00	10.14	2.34	4.33	6.76	2.40	2.82	5.05	2.44	2.07
	-20	16.54	2.46	6.72	16.54	2.46	6.72	12.42	2.56	4.85	8.29	2.63	3.15	6.19	2.67	2.31
	-15	18.94	2.69	7.05	18.94	2.69	7.05	14.23	2.80	5.09	9.49	2.87	3.31	7.08	2.92	2.43
	-10	23.57	2.90	8.14	23.57	2.90	8.14	17.70	3.02	5.87	11.81	3.09	3.82	8.82	3.14	2.80
	-7	25.03	3.23	7.75	25.03	3.23	7.75	18.80	3.36	5.59	12.54	3.45	3.64	9.36	3.51	2.67
	-5	25.18	3.34	7.54	25.18	3.34	7.54	18.91	3.47	5.44	12.61	3.56	3.54	9.42	3.62	2.60
	0	25.82	3.87	6.67	25.82	3.87	6.67	19.39	4.03	4.81	12.94	4.13	3.13	9.66	4.20	2.30
	2	26.44	4.09	6.47	26.02	4.54	5.73	19.54	4.73	4.13	13.04	4.85	2.69	9.73	4.93	1.97
	5	27.16	4.33	6.27	26.01	4.92	5.29	19.53	5.12	3.81	13.03	5.25	2.48	9.73	5.34	1.82
	7	27.56	4.56	6.05	26.00	5.21	4.99	19.53	5.43	3.60	13.03	5.56	2.34	9.72	5.66	1.72
	10	29.10	4.89	5.95	26.01	5.41	4.81	19.53	5.63	3.47	13.03	5.78	2.26	9.73	5.87	1.66
	15	32.86	5.36	6.13	26.01	5.65	4.60	19.53	5.88	3.32	13.03	6.03	2.16	9.73	6.13	1.59
	20	35.30	5.57	6.33	26.02	6.21	4.19	19.54	6.47	3.02	13.04	6.63	1.97	9.73	6.74	1.44
	25	36.35	6.35	5.73	26.01	7.02	3.71	19.53	7.31	2.67	13.03	7.49	1.74	9.73	7.62	1.28
	30	36.93	6.73	5.49	26.02	7.21	3.61	19.54	7.51	2.60	13.04	7.70	1.69	9.73	7.83	1.24
	35	31.88	7.44	4.29	26.01	7.56	3.44	19.53	7.87	2.48	13.03	8.07	1.61	9.73	8.21	1.19
	40	27.81	7.62	3.65	26.01	7.95	3.27	19.53	8.28	2.36	13.03	8.49	1.54	9.73	8.63	1.13
	43	25.58	8.08	3.17	25.58	8.08	3.17	19.21	8.41	2.28	12.81	8.62	1.49	9.57	8.77	1.09

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
30	-25	14.50	2.07	7.00	14.50	2.07	7.00	10.89	2.16	5.05	7.26	2.21	3.29	5.42	2.25	2.41
	-20	17.33	2.36	7.33	17.33	2.36	7.33	13.02	2.46	5.29	8.68	2.52	3.44	6.48	2.57	2.52
	-15	19.74	2.58	7.66	19.74	2.58	7.66	14.83	2.69	5.52	9.89	2.75	3.59	7.38	2.80	2.64
	-10	24.41	2.73	8.94	24.41	2.73	8.94	18.33	2.84	6.45	12.23	2.91	4.20	9.13	2.96	3.08
	-7	25.58	2.91	8.79	25.58	2.91	8.79	19.21	3.03	6.34	12.82	3.11	4.13	9.57	3.16	3.03
	-5	25.95	3.13	8.30	25.95	3.13	8.30	19.49	3.26	5.98	13.00	3.34	3.89	9.70	3.39	2.86
	0	26.72	3.77	7.10	26.01	3.82	6.81	19.53	3.98	4.91	13.03	4.08	3.20	9.73	4.15	2.35
	2	27.16	4.02	6.75	26.02	4.38	5.94	19.54	4.56	4.28	13.04	4.68	2.79	9.73	4.76	2.05
	5	27.55	4.26	6.47	26.02	4.75	5.48	19.54	4.95	3.95	13.04	5.07	2.57	9.73	5.16	1.89
	7	28.20	4.50	6.26	26.00	4.85	5.36	19.53	5.05	3.87	13.03	5.18	2.52	9.72	5.27	1.85
	10	29.86	4.73	6.31	26.01	5.21	4.99	19.53	5.43	3.60	13.03	5.56	2.34	9.73	5.66	1.72
	15	33.45	5.19	6.45	26.02	5.51	4.72	19.54	5.74	3.41	13.04	5.88	2.22	9.73	5.98	1.63
	20	35.51	5.35	6.63	26.01	5.85	4.45	19.53	6.09	3.21	13.03	6.24	2.09	9.73	6.35	1.53
	25	36.43	6.18	5.89	26.02	6.59	3.95	19.54	6.86	2.85	13.04	7.03	1.85	9.73	7.15	1.36
	30	37.22	6.58	5.66	26.01	6.95	3.74	19.53	7.24	2.70	13.03	7.42	1.76	9.73	7.55	1.29
	35	32.12	7.33	4.38	26.02	7.52	3.46	19.54	7.83	2.50	13.04	8.03	1.62	9.73	8.16	1.19
	40	28.02	7.45	3.76	26.01	7.78	3.34	19.53	8.10	2.41	13.03	8.31	1.57	9.73	8.45	1.15
	43	25.84	7.86	3.29	25.84	7.86	3.29	19.41	8.19	2.37	12.95	8.40	1.54	9.67	8.54	1.13

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
35	-25	16.52	2.01	8.22	16.52	2.01	8.22	12.41	2.09	5.93	8.28	2.15	3.86	12.41	2.18	5.69
	-20	18.63	2.21	8.41	18.63	2.21	8.41	13.99	2.31	6.07	9.33	2.36	3.95	13.99	2.40	5.82
	-15	20.47	2.41	8.50	20.47	2.41	8.50	15.37	2.51	6.13	10.25	2.57	3.99	15.37	2.61	5.88
	-10	25.58	2.62	9.76	25.58	2.62	9.76	19.21	2.73	7.04	12.81	2.80	4.58	19.21	2.85	6.75
	-7	26.45	2.80	9.43	26.01	2.85	9.13	19.53	2.97	6.58	13.03	3.04	4.28	19.53	3.09	6.31
	-5	26.73	2.94	9.08	26.01	3.01	8.64	19.53	3.13	6.23	13.03	3.21	4.06	19.53	3.27	5.98
	0	27.16	3.64	7.47	26.02	3.72	6.99	19.54	3.87	5.04	13.04	3.97	3.28	19.54	4.04	4.84
	2	27.86	3.81	7.31	26.02	4.21	6.18	19.54	4.38	4.46	13.04	4.49	2.90	19.54	4.57	4.28
	5	28.20	4.12	6.85	26.01	4.55	5.72	19.53	4.74	4.12	13.03	4.86	2.68	19.53	4.94	3.95
	7	28.73	4.33	6.63	26.00	4.77	5.45	19.53	4.97	3.93	13.03	5.09	2.56	19.53	5.18	3.77
	10	30.39	4.49	6.76	26.01	5.10	5.10	19.53	5.31	3.68	13.03	5.44	2.39	19.53	5.54	3.53
	15	34.32	4.99	6.88	26.02	5.35	4.86	19.54	5.57	3.51	13.04	5.71	2.28	19.54	5.81	3.36
	20	35.65	5.19	6.87	26.01	5.72	4.55	19.53	5.96	3.28	13.03	6.11	2.13	19.53	6.21	3.15
	25	36.75	5.93	6.20	26.02	6.31	4.12	19.54	6.57	2.97	13.04	6.74	1.94	19.54	6.85	2.85
	30	37.46	6.41	5.84	26.01	6.75	3.85	19.53	7.03	2.78	13.03	7.21	1.81	19.53	7.33	2.67
	35	32.22	6.87	4.69	26.01	7.21	3.61	19.53	7.51	2.60	13.03	7.70	1.69	19.53	7.83	2.50
	40	28.18	7.01	4.02	26.01	7.30	3.56	19.53	7.60	2.57	13.03	7.79	1.67	19.53	7.93	2.46
	43	25.93	7.33	3.54	25.93	7.33	3.54	19.47	7.63	2.55	12.99	7.82	1.66	19.47	7.96	2.45

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com





26kW Heating Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
40	-25	17.38	1.79	9.74	17.38	1.79	9.74	13.05	1.86	7.02	8.71	1.91	4.57	6.50	1.94	3.35
	-20	19.61	2.01	9.75	19.61	2.01	9.75	14.73	2.09	7.03	9.82	2.15	4.58	7.33	2.18	3.36
	-15	20.71	2.31	8.98	20.71	2.31	8.98	15.55	2.40	6.48	10.38	2.46	4.22	7.75	2.50	3.09
	-10	26.35	2.55	10.35	26.02	2.58	10.09	19.54	2.69	7.27	13.04	2.75	4.73	9.73	2.80	3.47
	-7	26.71	2.69	9.94	26.01	2.78	9.36	19.53	2.89	6.75	13.03	2.97	4.39	9.73	3.02	3.22
	-5	27.16	2.84	9.58	26.02	2.95	8.82	19.54	3.07	6.36	13.04	3.15	4.14	9.73	3.20	3.04
	0	28.03	3.48	8.06	26.01	3.65	7.13	19.53	3.80	5.14	13.03	3.90	3.34	9.73	3.96	2.45
	2	28.09	3.65	7.70	26.01	4.02	6.47	19.53	4.19	4.67	13.03	4.29	3.04	9.73	4.36	2.23
	5	28.30	3.77	7.51	26.01	4.35	5.98	19.53	4.53	4.31	13.03	4.64	2.81	9.73	4.72	2.06
	7	28.89	3.85	7.50	26.00	4.52	5.75	19.53	4.71	4.15	13.03	4.83	2.70	9.72	4.91	1.98
	10	30.82	4.15	7.42	26.01	5.01	5.19	19.53	5.22	3.74	13.03	5.35	2.44	9.73	5.44	1.79
	15	34.47	4.58	7.53	26.01	5.21	4.99	19.53	5.43	3.60	13.03	5.56	2.34	9.73	5.66	1.72
	20	35.82	4.94	7.25	26.02	5.55	4.69	19.54	5.78	3.38	13.04	5.92	2.20	9.73	6.03	1.62
	25	36.77	5.69	6.46	26.02	6.21	4.19	19.54	6.47	3.02	13.04	6.63	1.97	9.73	6.74	1.44
	30	37.63	6.09	6.18	26.01	6.52	3.99	19.53	6.79	2.88	13.03	6.96	1.87	9.73	7.08	1.37
	35	32.34	6.58	4.92	26.02	7.00	3.72	19.54	7.29	2.68	13.04	7.47	1.74	9.73	7.60	1.28
	40	28.31	6.68	4.24	26.01	7.10	3.66	19.53	7.39	2.64	13.03	7.58	1.72	9.73	7.71	1.26
	43	25.98	7.12	3.65	25.98	7.12	3.65	19.51	7.41	2.63	13.01	7.60	1.71	9.72	7.73	1.26

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
45	-25	17.85	1.62	11.02	17.85	1.62	11.02	13.41	1.69	7.95	8.94	1.73	5.17	6.68	1.76	3.80
	-20	20.14	1.87	10.75	20.14	1.87	10.75	15.12	1.95	7.76	10.09	2.00	5.05	7.53	2.03	3.70
	-15	21.10	2.19	9.62	21.10	2.19	9.62	15.85	2.28	6.94	10.57	2.34	4.52	7.89	2.38	3.31
	-10	26.39	2.44	10.82	26.02	2.50	10.41	19.54	2.60	7.51	13.04	2.67	4.88	9.73	2.71	3.59
	-7	26.76	2.60	10.29	26.01	2.70	9.63	19.53	2.81	6.95	13.03	2.88	4.52	9.73	2.93	3.32
	-5	27.26	2.65	10.27	26.02	2.90	8.97	19.54	3.02	6.47	13.04	3.10	4.21	9.73	3.15	3.09
	0	28.13	3.19	8.82	26.01	3.30	7.88	19.53	3.44	5.68	13.03	3.52	3.70	9.73	3.58	2.72
	2	28.17	3.32	8.49	26.01	3.50	7.43	19.53	3.64	5.36	13.03	3.74	3.49	9.73	3.80	2.56
	5	28.41	3.53	8.05	26.01	3.70	7.03	19.53	3.85	5.07	13.03	3.95	3.30	9.73	4.02	2.42
	7	29.07	3.58	8.11	26.00	3.81	6.82	19.53	3.97	4.92	13.03	4.07	3.20	9.72	4.14	2.35
	10	31.64	3.89	8.12	26.02	4.65	5.60	19.54	4.84	4.04	13.04	4.96	2.63	9.73	5.05	1.93
	15	34.61	4.28	8.09	26.02	4.95	5.26	19.54	5.15	3.79	13.04	5.28	2.47	9.73	5.37	1.81
	20	35.88	4.69	7.66	26.01	5.31	4.90	19.53	5.53	3.53	13.03	5.67	2.30	9.73	5.77	1.69
	25	37.37	5.36	6.97	26.02	5.85	4.45	19.54	6.09	3.21	13.04	6.24	2.09	9.73	6.35	1.53
	30	37.72	5.57	6.77	26.02	6.21	4.19	19.54	6.47	3.02	13.04	6.63	1.97	9.73	6.74	1.44
	35	32.42	5.83	5.56	26.02	6.75	3.85	19.54	7.03	2.78	13.04	7.21	1.81	9.73	7.33	1.33
	40	28.46	6.12	4.65	26.01	6.85	3.80	19.53	7.13	2.74	13.03	7.31	1.78	9.73	7.44	1.31
	43	26.45	7.01	3.77	26.01	7.01	3.71	19.53	7.30	2.68	13.03	7.48	1.74	9.73	7.61	1.28

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
50	-25	18.26	1.52	12.05	18.26	1.52	12.05	13.71	1.58	8.69	9.15	1.62	5.66	6.83	1.64	4.15
	-20	20.22	1.78	11.35	20.22	1.78	11.35	15.18	1.86	8.18	10.13	1.90	5.33	7.56	1.93	3.91
	-15	21.17	2.04	10.39	21.17	2.04	10.39	15.90	2.12	7.49	10.61	2.18	4.87	7.92	2.21	3.58
	-10	26.47	2.26	11.70	26.02	2.40	10.84	19.54	2.50	7.82	13.04	2.56	5.09	9.73	2.61	3.73
	-7	27.00	2.45	11.02	26.02	2.60	10.01	19.54	2.71	7.22	13.04	2.78	4.70	9.73	2.82	3.45
	-5	27.42	2.53	10.84	26.01	2.74	9.49	19.53	2.85	6.85	13.03	2.92	4.46	9.73	2.97	3.27
	0	28.25	2.85	9.91	26.01	3.05	8.53	19.53	3.18	6.15	13.03	3.26	4.00	9.73	3.31	2.94
	2	28.44	2.99	9.53	26.01	3.32	7.83	19.53	3.46	5.65	13.03	3.54	3.68	9.73	3.60	2.70
	5	28.82	3.18	9.05	26.01	3.45	7.54	19.53	3.59	5.44	13.03	3.68	3.54	9.73	3.75	2.60
	7	29.51	3.32	8.90	26.00	3.65	7.12	19.53	3.80	5.14	13.03	3.90	3.34	9.72	3.96	2.45
	10	32.13	3.65	8.79	26.01	4.01	6.49	19.53	4.18	4.68	13.03	4.28	3.04	9.73	4.35	2.23
	15	35.09	4.03	8.70	26.01	4.65	5.59	19.53	4.84	4.03	13.03	4.96	2.63	9.73	5.05	1.93
	20	36.04	4.41	8.17	26.02	5.02	5.18	19.54	5.23	3.74	13.04	5.36	2.43	9.73	5.45	1.79
	25	37.63	4.99	7.54	26.02	5.64	4.61	19.54	5.87	3.33	13.04	6.02	2.17	9.73	6.12	1.59
	30	38.16	5.24	7.28	26.01	6.01	4.33	19.53	6.26	3.12	13.03	6.42	2.03	9.73	6.53	1.49
	35	33.44	5.59	5.99	26.01	6.45	4.03	19.53	6.72	2.91	13.03	6.89	1.89	9.73	7.00	1.39
	40	29.55	5.69	5.19	26.01	6.58	3.95	19.53	6.85	2.85	13.03	7.02	1.86	9.73	7.14	1.36
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
55	-25	18.67	1.41	13.24	18.67	1.41	13.24	14.02	1.47	9.55	9.35	1.51	6.21	6.98	1.53	4.56
	-20	20.29	1.69	12.00	20.29	1.69	12.00	15.24	1.76	8.66	10.17	1.80	5.63	7.59	1.84	4.14
	-15	21.24	1.88	11.28	21.24	1.88	11.28	15.95	1.96	8.13	10.64	2.01	5.29	7.94	2.04	3.88
	-10	27.52	2.09	13.19	26.01	2.31	11.26	19.53	2.41	8.12	13.03	2.47	5.28	9.73	2.51	3.88
	-7	27.53	2.30	11.97	26.01	2.52	10.32	19.53	2.62	7.44	13.03	2.69	4.84	9.73	2.74	3.56
	-5	27.63	2.41	11.48	26.01	2.65	9.82	19.53	2.76	7.08	13.03	2.83	4.61	9.73	2.88	3.38
	0	28.31	2.51	11.26	26.01	2.85	9.13	19.53	2.97	6.58	13.03	3.04	4.28	9.73	3.09	3.14
	2	28.65	2.65	10.80	26.01	3.01	8.64	19.53	3.13	6.23	13.03	3.21	4.06	9.73	3.27	2.98
	5	28.98	2.84	10.22	26.02	3.22	8.08	19.54	3.35	5.83	13.04	3.44	3.79	9.73	3.50	2.78
	7	29.75	3.05	9.76	26.00	3.31	7.85	19.53	3.45	5.67	13.03	3.53	3.69	9.72	3.59	2.71
	10	32.42	3.41	9.50	26.01	3.78	6.88	19.53	3.94	4.96	13.03	4.04	3.23	9.73	4.10	2.37
	15	35.25	3.79	9.31	26.02	4.21	6.18	19.54	4.38	4.46	13.04	4.49	2.90	9.73	4.57	2.13
	20	36.15	4.13	8.75	26.02	4.75	5.48	19.54	4.95	3.95	13.04	5.07	2.57	9.73	5.16	1.89
	25	37.73	4.62	8.16	26.01	5.21	4.99	19.53	5.43	3.60	13.03	5.56	2.34	9.73	5.66	1.72
	30	38.24	4.91	7.79	26.01	5.64	4.61	19.53	5.87	3.33	13.03	6.02	2.16	9.73	6.12	1.59
	35	31.64	5.34	5.93	26.01	5.95	4.37	19.53	6.20	3.15	13.03	6.35	2.05	9.73	6.46	1.51
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

26kW Heating Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
60	-25	19.05	1.35	14.11	19.05	1.35	14.11	14.31	1.41	10.18	9.54	1.44	6.62	7.12	1.47	4.86
	-20	20.87	1.63	12.83	20.87	1.63	12.83	15.67	1.69	9.25	10.46	1.74	6.02	7.80	1.77	4.42
	-15	21.91	1.82	12.05	21.91	1.82	12.05	16.46	1.89	8.69	10.98	1.94	5.65	8.20	1.97	4.15
	-10	27.86	1.98	14.07	26.02	2.21	11.77	19.54	2.30	8.49	13.04	2.36	5.53	9.73	2.40	4.06
	-7	27.94	2.19	12.74	26.01	2.35	11.07	19.53	2.45	7.98	13.03	2.51	5.19	9.73	2.55	3.81
	-5	28.12	2.34	12.00	26.01	2.45	10.62	19.53	2.55	7.66	13.03	2.62	4.98	9.73	2.66	3.66
	0	28.76	2.41	11.95	26.02	2.75	9.46	19.54	2.86	6.82	13.04	2.94	4.44	9.73	2.99	3.26
	2	28.89	2.49	11.59	26.01	2.85	9.13	19.53	2.97	6.58	13.03	3.04	4.28	9.73	3.09	3.14
	5	29.28	2.62	11.17	26.01	2.95	8.82	19.53	3.07	6.36	13.03	3.15	4.14	9.73	3.20	3.04
	7	29.88	2.71	11.04	26.00	3.10	8.39	19.53	3.23	6.05	13.03	3.31	3.94	9.72	3.37	2.89
	10	32.74	3.05	10.74	26.01	3.55	7.33	19.53	3.70	5.28	13.03	3.79	3.44	9.73	3.85	2.52
	15	35.36	3.47	10.20	26.02	4.01	6.49	19.54	4.18	4.68	13.04	4.28	3.05	9.73	4.35	2.24
	20	36.59	3.79	9.66	26.01	4.56	5.70	19.53	4.75	4.11	13.03	4.87	2.68	9.73	4.95	1.96
	25	37.89	4.12	9.20	26.01	4.99	5.21	19.53	5.20	3.76	13.03	5.33	2.45	9.73	5.42	1.80
	30	38.32	4.50	8.51	26.01	5.31	4.90	19.53	5.53	3.53	13.03	5.67	2.30	9.73	5.77	1.69
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
65	-25	19.68	1.30	15.14	19.68	1.30	15.14	14.78	1.35	10.92	9.86	1.39	7.10	7.36	1.41	5.21
	-20	21.03	1.52	13.84	21.03	1.52	13.84	15.79	1.58	9.98	10.53	1.62	6.49	7.86	1.65	4.77
	-15	22.20	1.72	12.89	22.20	1.72	12.89	16.68	1.79	9.30	11.12	1.84	6.05	8.30	1.87	4.44
	-10	27.97	1.84	15.20	26.01	2.10	12.39	19.53	2.19	8.93	13.03	2.24	5.81	9.73	2.28	4.27
	-7	28.05	2.04	13.73	26.02	2.21	11.77	19.54	2.30	8.49	13.04	2.36	5.53	9.73	2.40	4.06
	-5	28.19	2.15	13.14	26.01	2.31	11.26	19.53	2.41	8.12	13.03	2.47	5.28	9.73	2.51	3.88
	0	28.59	2.26	12.66	26.02	2.43	10.71	19.54	2.53	7.72	13.04	2.59	5.03	9.73	2.64	3.69
	2	29.11	2.36	12.31	26.01	2.49	10.45	19.53	2.59	7.53	13.03	2.66	4.90	9.73	2.70	3.60
	5	29.44	2.45	12.01	26.01	2.54	10.24	19.53	2.64	7.39	13.03	2.71	4.81	9.73	2.76	3.53
	7	30.14	2.47	12.20	26.00	2.64	9.86	19.53	2.75	7.10	13.03	2.82	4.62	9.72	2.87	3.39
	10	32.82	2.89	11.36	26.01	3.15	8.26	19.53	3.28	5.96	13.03	3.36	3.88	9.73	3.42	2.84
	15	35.62	3.16	11.29	26.01	3.69	7.05	19.53	3.84	5.08	13.03	3.94	3.31	9.73	4.01	2.43
	20	36.98	3.48	10.63	26.01	4.02	6.47	19.53	4.19	4.67	13.03	4.29	3.04	9.73	4.36	2.23
	25	38.15	3.80	10.04	26.01	4.52	5.75	19.53	4.71	4.15	13.03	4.83	2.70	9.73	4.91	1.98
	30	38.51	4.16	9.25	26.01	5.01	5.19	19.53	5.22	3.74	13.03	5.35	2.44	9.73	5.44	1.79
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
70	-25	19.99	1.25	15.99	19.99	1.25	15.99	15.01	1.30	11.53	10.01	1.33	7.51	7.48	1.36	5.51
	-20	21.10	1.48	14.29	21.10	1.48	14.29	15.85	1.54	10.31	10.57	1.58	6.71	7.89	1.60	4.92
	-15	22.52	1.66	13.58	22.52	1.66	13.58	16.91	1.73	9.79	11.28	1.77	6.37	8.42	1.80	4.68
	-10	28.46	1.80	15.83	26.01	1.95	13.34	19.53	2.03	9.62	13.03	2.08	6.26	9.73	2.12	4.59
	-7	28.73	1.99	14.43	26.02	2.10	12.39	19.54	2.19	8.94	13.04	2.24	5.82	9.73	2.28	4.27
	-5	28.96	2.09	13.86	26.01	2.21	11.77	19.53	2.30	8.49	13.03	2.36	5.52	9.73	2.40	4.05
	0	29.04	2.13	13.64	26.01	2.29	11.36	19.53	2.38	8.19	13.03	2.44	5.33	9.73	2.49	3.91
	2	29.70	2.24	13.28	26.01	2.30	11.31	19.53	2.39	8.16	13.03	2.46	5.31	9.73	2.50	3.90
	5	30.29	2.31	13.09	26.02	2.45	10.62	19.54	2.55	7.66	13.04	2.62	4.98	9.73	2.66	3.66
	7	30.85	2.40	12.87	26.00	2.45	10.61	19.53	2.55	7.65	13.03	2.62	4.98	9.72	2.66	3.66
	10	32.66	2.62	12.48	26.01	2.85	9.13	19.53	2.97	6.58	13.03	3.04	4.28	9.73	3.09	3.14
	15	36.20	2.84	12.74	26.01	2.95	8.82	19.53	3.07	6.36	13.03	3.15	4.14	9.73	3.20	3.04
	20	37.22	2.97	12.53	26.01	3.42	7.61	19.53	3.56	5.49	13.03	3.65	3.57	9.73	3.71	2.62
	25	38.64	3.22	12.00	26.01	4.01	6.49	19.53	4.18	4.68	13.03	4.28	3.04	9.73	4.35	2.23
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
75	-25	17.55	1.20	14.63	17.55	1.20	14.63	13.18	1.25	10.55	8.79	1.28	6.86	6.56	1.30	17.55
	-20	18.51	1.36	13.62	18.51	1.36	13.62	13.90	1.42	9.82	9.27	1.45	6.39	6.92	1.48	18.51
	-15	20.85	1.61	12.99	20.85	1.61	12.99	15.66	1.67	9.37	10.44	1.71	6.10	7.80	1.74	20.85
	-10	23.78	1.75	13.55	23.78	1.75	13.55	17.86	1.83	9.77	11.91	1.87	6.36	8.89	1.91	23.78
	-7	26.35	1.94	13.60	26.01	1.98	13.14	19.53	2.06	9.47	13.03	2.11	6.17	9.73	2.15	26.35
	-5	28.18	2.03	13.86	26.01	2.09	12.44	19.53	2.18	8.98	13.03	2.23	5.84	9.73	2.27	28.18
	0	29.59	2.06	14.38	26.01	2.12	12.27	19.53	2.21	8.85	13.03	2.26	5.76	9.73	2.30	29.59
	2	30.30	2.16	14.02	26.01	2.25	11.56	19.53	2.34	8.34	13.03	2.40	5.43	9.73	2.44	30.30
	5	31.09	2.25	13.83	26.01	2.34	11.12	19.53	2.44	8.02	13.03	2.50	5.22	9.73	2.54	31.09
	7	31.66	2.30	13.76	26.00	2.35	11.06	19.53	2.45	7.98	13.03	2.51	5.19	9.72	2.55	31.66
	10	33.59	2.51	13.36	26.01	2.61	9.97	19.53	2.72	7.19	13.03	2.79	4.68	9.73	2.83	33.59
	15	36.59	2.69	13.62	26.02	2.73	9.53	19.54	2.84	6.87	13.04	2.91	4.47	9.73	2.96	36.59
	20	37.92	2.72	13.94	26.02	2.74	9.50	19.54	2.83	6.90	13.04	2.90	4.50	9.73	2.95	37.92
	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

26kW Heating Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
80	-25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-20	17.56	1.31	13.45	17.56	1.31	13.45	13.19	1.36	9.70	8.80	1.39	6.31	6.57	1.42	4.63
	-15	19.35	1.37	14.13	19.35	1.37	14.13	14.53	1.43	10.19	9.70	1.46	6.63	7.24	1.49	4.87
	-10	21.98	1.67	13.17	21.98	1.67	13.17	16.51	1.74	9.50	11.01	1.78	6.18	8.22	1.81	4.54
	-7	24.41	1.77	13.82	24.41	1.77	13.82	18.33	1.84	9.97	12.23	1.88	6.49	9.13	1.92	4.76
	-5	24.80	1.90	13.06	24.80	1.90	13.06	18.62	1.98	9.42	12.42	2.03	6.13	9.27	2.06	4.50
	0	25.56	1.98	12.91	25.56	1.98	12.91	19.20	2.06	9.31	12.81	2.11	6.06	9.56	2.15	4.45
	2	25.82	2.09	12.37	25.82	2.09	12.37	19.39	2.17	8.92	12.94	2.23	5.81	9.66	2.27	4.26
	5	25.95	2.23	11.66	25.95	2.23	11.66	19.49	2.32	8.41	13.00	2.38	5.47	9.70	2.42	4.02
	7	25.80	2.27	11.37	25.80	2.27	11.37	19.38	2.36	8.20	12.93	2.42	5.34	9.65	2.46	3.92
	10	25.72	2.40	10.73	25.72	2.40	10.73	19.31	2.50	7.74	12.88	2.56	5.04	9.62	2.60	3.70
	15	25.64	2.46	10.42	25.64	2.46	10.42	19.25	2.56	7.51	12.84	2.63	4.89	9.59	2.67	3.59
	20	25.58	2.52	10.15	25.58	2.54	10.07	19.21	2.62	7.33	12.82	2.69	4.76	9.57	2.74	3.49
	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI	HC	COP	PI
85	-25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-15	18.03	1.33	13.59	18.03	1.33	13.59	13.54	1.38	9.80	9.03	1.42	6.38	6.74	1.44	4.68
	-10	18.95	1.61	11.81	18.95	1.61	11.81	14.23	1.67	8.52	9.49	1.71	5.54	7.09	1.74	4.07
	-7	19.52	1.72	11.33	19.52	1.72	11.33	14.66	1.79	8.17	9.78	1.84	5.32	7.30	1.87	3.90
	-5	19.85	1.77	11.24	19.85	1.77	11.24	14.91	1.84	8.11	9.94	1.88	5.28	7.42	1.92	3.87
	0	19.72	1.81	10.91	19.72	1.81	10.91	14.81	1.88	7.87	9.88	1.93	5.12	7.38	1.96	3.76
	2	19.52	1.93	10.13	19.52	1.93	10.13	14.66	2.01	7.31	9.78	2.06	4.76	7.30	2.09	3.49
	5	19.38	2.07	9.38	19.38	2.07	9.38	14.55	2.15	6.77	9.71	2.20	4.40	7.25	2.24	3.23
	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

6.2 Cooling Capacity Tables (Test standard: EN14511)

35kW Cooling Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
5	-15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	5	17.55	4.01	4.38	17.55	4.01	4.38	13.17	4.17	3.16	8.88	4.26	2.08	5.70	4.31	1.32
	10	17.99	3.95	4.55	17.99	3.95	4.55	13.50	4.11	3.29	9.10	4.20	2.17	5.85	4.25	1.38
	15	22.52	3.65	6.17	22.52	3.65	6.17	16.90	3.80	4.45	11.40	3.88	2.94	7.32	3.92	1.86
	20	24.25	3.36	7.22	24.25	3.36	7.22	18.20	3.50	5.21	12.27	3.57	3.44	7.88	3.61	2.18
	25	26.55	3.25	8.17	26.55	3.25	8.17	19.93	3.38	5.89	13.43	3.45	3.89	8.63	3.49	2.47
	30	28.01	3.05	9.18	28.01	3.05	9.18	21.02	3.17	6.62	14.17	3.24	4.37	9.10	3.28	2.78
	35	30.25	2.50	12.10	30.25	2.50	12.10	22.70	2.60	8.73	15.31	2.66	5.76	9.83	2.69	3.66
	40	24.35	2.44	9.98	24.35	2.44	9.98	18.27	2.54	7.20	12.32	2.59	4.75	7.91	2.62	3.02
	45	13.55	2.35	5.77	13.55	2.35	5.77	10.17	2.45	4.16	6.86	2.50	2.75	4.40	2.53	1.74
	48	7.99	2.30	3.47	7.99	2.30	3.47	6.00	2.39	2.51	4.04	2.44	1.65	2.60	2.47	1.05
LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
7	-15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	0	17.39	4.13	4.21	17.39	4.13	4.21	13.05	4.30	3.04	8.80	4.39	2.01	5.65	4.44	1.27
	5	18.25	4.10	4.45	18.25	4.10	4.45	13.70	4.27	3.21	9.23	4.36	2.12	5.93	4.41	1.35
	10	19.52	4.07	4.80	19.52	4.07	4.80	14.65	4.23	3.46	9.88	4.32	2.29	6.34	4.37	1.45
	15	23.52	3.75	6.28	23.52	3.75	6.28	17.65	3.90	4.53	11.90	3.98	2.99	7.64	4.03	1.90
	20	25.10	3.55	7.07	25.10	3.55	7.07	18.84	3.69	5.10	12.70	3.77	3.37	8.16	3.82	2.14
	25	28.05	3.36	8.35	28.05	3.36	8.35	21.05	3.50	6.02	14.19	3.57	3.98	9.12	3.61	2.52
	30	29.01	3.13	9.27	29.01	3.13	9.27	21.77	3.26	6.69	14.68	3.33	4.41	9.43	3.37	2.80
	35	32.00	2.67	11.99	32.00	2.67	11.98	24.02	2.78	8.64	16.19	2.84	5.71	10.40	2.87	3.62
	40	25.33	2.51	10.09	25.33	2.51	10.09	19.01	2.61	7.28	12.82	2.67	4.81	8.23	2.70	3.05
	45	14.60	2.49	5.86	14.60	2.49	5.86	10.95	2.59	4.23	7.39	2.65	2.79	4.74	2.68	1.77
	48	8.53	2.45	3.48	8.53	2.45	3.48	6.40	2.55	2.51	4.32	2.60	1.66	2.77	2.63	1.05
LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
10	-15	17.95	4.31	4.16	17.95	4.31	4.16	13.47	4.48	3.00	9.08	4.58	1.98	13.47	4.63	2.91
	-10	18.55	4.29	4.32	18.55	4.29	4.32	13.92	4.46	3.12	9.39	4.56	2.06	13.92	4.61	3.02
	-5	18.82	4.28	4.40	18.82	4.28	4.40	14.12	4.45	3.17	9.52	4.55	2.09	14.12	4.60	3.07
	0	19.25	4.25	4.53	19.25	4.25	4.53	14.45	4.42	3.27	9.74	4.52	2.16	14.45	4.57	3.16
	5	19.55	4.22	4.63	19.55	4.22	4.63	14.67	4.39	3.34	9.89	4.48	2.21	14.67	4.54	3.23
	10	20.55	4.15	4.95	20.55	4.15	4.95	15.42	4.32	3.57	10.40	4.41	2.36	15.42	4.46	3.46
	15	24.65	3.85	6.40	24.65	3.85	6.40	18.50	4.01	4.62	12.47	4.09	3.05	18.50	4.14	4.47
	20	27.01	3.74	7.22	27.01	3.74	7.22	20.27	3.89	5.21	13.67	3.97	3.44	20.27	4.02	5.04
	25	29.37	3.52	8.34	29.37	3.52	8.34	22.05	3.66	6.02	14.86	3.74	3.97	22.05	3.79	5.82
	30	32.19	3.21	10.03	32.19	3.21	10.03	24.16	3.34	7.23	16.29	3.41	4.78	24.16	3.45	7.00
	35	33.55	2.75	12.20	33.55	2.75	12.20	25.18	2.86	8.80	16.98	2.92	5.81	25.18	2.96	8.51
	40	25.98	2.61	9.96	25.98	2.61	9.96	19.50	2.72	7.18	13.15	2.77	4.74	19.50	2.81	6.95
	45	15.25	2.58	5.91	15.25	2.58	5.91	11.45	2.68	4.26	7.72	2.74	2.82	11.45	2.77	4.13
	48	9.52	2.52	3.78	9.52	2.52	3.78	7.14	2.62	2.72	4.82	2.68	1.80	7.14	2.71	2.64
LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
15	-15	19.52	4.65	4.20	19.52	4.65	4.20	14.65	4.84	3.03	9.88	4.94	2.00	6.34	5.00	1.27
	-10	20.55	4.55	4.52	20.55	4.55	4.52	15.42	4.73	3.26	10.40	4.83	2.15	6.68	4.89	1.37
	-5	21.32	4.62	4.61	21.32	4.62	4.61	16.00	4.81	3.33	10.79	4.91	2.20	6.93	4.97	1.39
	0	22.10	4.60	4.80	22.10	4.60	4.80	16.59	4.79	3.47	11.18	4.89	2.29	7.18	4.95	1.45
	5	21.60	4.56	4.74	21.60	4.56	4.74	16.21	4.74	3.42	10.93	4.84	2.26	7.02	4.90	1.43
	10	22.34	4.48	4.99	22.34	4.48	4.99	16.76	4.66	3.60	11.30	4.76	2.38	7.26	4.82	1.51
	15	26.58	4.12	6.45	26.58	4.12	6.45	19.95	4.29	4.65	13.45	4.38	3.07	8.64	4.43	1.95
	20	30.43	4.05	7.51	30.43	4.05	7.51	22.83	4.21	5.42	15.40	4.30	3.58	9.89	4.35	2.27
	25	32.84	3.83	8.57	32.84	3.83	8.57	24.64	3.99	6.18	16.62	4.07	4.08	10.67	4.12	2.59
	30	35.71	3.36	10.63	35.01	3.36	10.42	26.28	3.50	7.52	17.72	3.57	4.96	11.38	3.61	3.15
	35	36.65	3.18	11.53	35.00	3.56	9.83	26.27	3.70	7.09	17.71	3.78	4.68	11.38	3.83	2.97
	40	31.82	3.25	9.79	31.82	3.25	9.79	23.88	3.38	7.06	16.10	3.45	4.66	10.34	3.49	2.96
	45	22.05	3.05	7.23	22.05	3.05	7.23	16.55	3.17	5.21	11.16	3.24	3.44	7.16	3.28	2.18
	48	11.00	2.95	3.73	11.00	2.95	3.73	8.26	3.07	2.69	5.57	3.13	1.78	3.58	3.17	1.13
LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
18	-15	21.56	4.70	4.59	21.56	4.70	4.59	16.18	4.89	3.31	10.91	4.99	2.18	7.01	5.05	1.39
	-10	22.85	4.65	4.91	22.85	4.65	4.91	17.15	4.84	3.54	11.56	4.94	2.34	7.43	5.00	1.49
	-5	23.18	4.76	4.87	23.18	4.76	4.87	17.40	4.95	3.51	11.73	5.06	2.32	7.53	5.12	1.47
	0	23.88	4.81	4.96	23.88	4.81	4.96	17.92	5.00	3.58	12.08	5.11	2.36	7.76	5.17	1.50
	5	24.56	4.86	5.05	24.56	4.86	5.05	18.43	5.06	3.65	12.43	5.16	2.41	7.98	5.23	1.53
	10	26.19	4.88	5.37	26.19	4.88	5.37	19.66	5.08	3.87	13.25	5.18	2.56	8.51	5.25	1.62
	15	29.48	4.65	6.34	29.48	4.65	6.34	22.12	4.84	4.57	14.92	4.94	3.02	9.58	5.00	1.92
	20	32.83	4.31	7.62	32.83	4.31	7.62	24.64	4.48	5.49	16.61	4.58	3.63	10.67	4.63	2.30
	25	36.49	3.91	9.33	35.10	4.28	8.20	26.34	4.45	5.92	17.76	4.55	3.91	11.41	4.60	2.48
	30	38.55	3.46	11.14	35.10	4.25	8.26	26.34	4.42	5.96	17.76	4.52	3.93	11.41	4.57	2.50
	35	41.57	3.25	12.80	35.00	4.12	8.50	26.27	4.32	6.08	17.71	4.41	4.02	11.38	4.46	2.55
	40	37.68	3.21	11.74	35.05	3.85	9.10	26.31	4.01	6.57	17.74	4.09	4.34	11.39	4.14	2.75
	45	25.69	3.12	8.23	25.69	3.12	8.23	19.28	3.25	5.94	13.00	3.31	3.92	8.35	3.35	2.49
	48	13.65	3.09	4.42	13.65	3.09	4.42	10.24	3.22	3.19	6.91	3.28	2.10	4.44	3.32	1.34

35kW Cooling Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
20	-15	21.65	4.95	4.37	21.65	4.95	4.37	16.25	5.15	3.15	10.95	5.26	2.08	7.04	5.32	1.32
	-10	23.00	4.96	4.64	23.00	4.96	4.64	17.26	5.16	3.34	11.64	5.27	2.21	7.48	5.33	1.40
	-5	23.88	4.88	4.89	23.88	4.88	4.89	17.92	5.08	3.53	12.08	5.18	2.33	7.76	5.25	1.48
	0	24.55	5.02	4.89	24.55	5.02	4.89	18.42	5.22	3.53	12.42	5.33	2.33	7.98	5.40	1.48
	5	25.66	5.10	5.03	25.66	5.10	5.03	19.26	5.31	3.63	12.98	5.42	2.40	8.34	5.48	1.52
	10	27.55	5.03	5.48	27.55	5.03	5.48	20.68	5.23	3.95	13.94	5.34	2.61	8.95	5.41	1.66
	15	30.71	4.85	6.33	30.71	4.85	6.33	23.05	5.05	4.57	15.54	5.15	3.02	9.98	5.22	1.91
	20	36.03	4.65	7.75	35.10	4.75	7.39	26.34	4.94	5.33	17.76	5.05	3.52	11.41	5.11	2.23
	25	38.44	4.02	9.56	35.01	4.35	8.05	26.28	4.53	5.81	17.72	4.62	3.83	11.38	4.68	2.43
	30	39.27	3.53	11.12	35.10	4.35	8.07	26.34	4.53	5.82	17.76	4.62	3.84	11.41	4.68	2.44
	35	42.58	3.35	12.71	35.00	4.24	8.25	26.27	4.41	5.95	17.71	4.50	3.93	11.38	4.56	2.49
	40	38.58	3.30	11.69	35.03	3.95	8.87	26.29	4.11	6.40	17.73	4.20	4.22	11.38	4.25	2.68
	45	26.54	3.25	8.17	26.54	3.25	8.17	19.92	3.38	5.89	13.43	3.45	3.89	8.63	3.49	2.47
	48	14.51	3.20	4.53	14.51	3.20	4.53	10.89	3.33	3.27	7.34	3.40	2.16	4.72	3.44	1.37
LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
25	-15	22.55	5.21	4.33	22.55	5.21	4.33	16.92	5.42	3.12	11.41	5.54	2.06	7.33	5.60	22.55
	-10	23.66	5.22	4.53	23.66	5.22	4.53	17.76	5.43	3.27	11.97	5.55	2.16	7.69	5.61	23.66
	-5	24.65	5.21	4.73	24.65	5.21	4.73	18.50	5.42	3.41	12.47	5.54	2.25	8.01	5.60	24.65
	0	25.65	5.19	4.94	25.65	5.19	4.94	19.25	5.40	3.56	12.98	5.51	2.35	8.34	5.58	25.65
	5	26.75	5.15	5.19	26.75	5.15	5.19	20.08	5.36	3.75	13.54	5.47	2.47	8.69	5.54	26.75
	10	28.56	5.13	5.57	28.56	5.13	5.57	21.43	5.34	4.02	14.45	5.45	2.65	9.28	5.52	28.56
	15	32.55	5.10	6.38	32.55	5.10	6.38	24.43	5.31	4.60	16.47	5.42	3.04	10.58	5.48	32.55
	20	39.80	4.95	8.04	35.01	5.01	6.99	26.28	5.21	5.04	17.72	5.32	3.33	11.38	5.39	39.80
	25	42.86	4.43	9.67	35.04	4.53	7.74	26.30	4.71	5.58	17.73	4.81	3.68	11.39	4.87	42.86
	30	43.69	4.13	10.58	35.06	4.45	7.88	26.31	4.63	5.68	17.74	4.73	3.75	11.39	4.79	43.69
	35	43.85	4.03	10.88	35.00	4.35	8.05	26.27	4.53	5.80	17.71	4.62	3.83	11.38	4.68	43.85
	40	40.25	3.95	10.19	35.02	4.25	8.24	26.28	4.42	5.94	17.72	4.52	3.92	11.38	4.57	40.25
	45	27.85	3.75	7.43	27.85	3.75	7.43	20.90	3.90	5.36	14.09	3.98	3.54	9.05	4.03	27.85
	48	15.69	3.65	4.30	15.69	3.65	4.30	11.78	3.80	3.10	7.94	3.88	2.05	5.10	3.92	15.69

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

30kW Cooling Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
5	-15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	5	17.28	4.16	4.16	17.28	4.16	4.16	13.03	4.29	3.04	8.77	4.39	2.00	5.70	4.31	1.32
	10	17.71	4.09	4.33	17.71	4.09	4.33	13.35	4.23	3.16	8.99	4.33	2.08	5.85	4.25	1.38
	15	22.12	3.78	5.85	22.12	3.78	5.85	16.68	3.91	4.27	11.23	4.00	2.81	7.32	3.92	1.86
	20	23.82	3.48	6.84	23.82	3.48	6.84	17.96	3.60	5.00	12.09	3.68	3.29	7.88	3.61	2.18
	25	26.08	3.37	7.74	26.08	3.37	7.74	19.67	3.48	5.65	13.24	3.56	3.72	8.63	3.49	2.47
	30	27.52	3.16	8.71	27.52	3.16	8.71	20.75	3.26	6.36	13.97	3.34	4.18	9.10	3.28	2.78
	35	29.72	2.59	11.47	29.72	2.59	11.47	22.41	2.68	8.38	15.08	2.74	5.51	9.83	2.69	3.66
	40	23.92	2.53	9.46	23.92	2.53	9.46	18.04	2.61	6.91	12.14	2.67	4.54	7.91	2.62	3.02
	45	13.31	2.44	5.47	13.31	2.44	5.47	10.04	2.51	3.99	6.76	2.57	2.63	4.40	2.53	1.74
	48	7.85	2.38	3.29	7.85	2.38	3.29	5.92	2.46	2.40	3.98	2.52	1.58	2.60	2.47	1.05
LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
7	-15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	0	17.12	4.28	4.00	17.12	4.28	4.00	12.91	4.42	2.92	8.69	4.52	1.92	5.65	4.44	1.27
	5	17.97	4.25	4.23	17.97	4.25	4.23	13.55	4.39	3.09	9.12	4.49	2.03	5.93	4.41	1.35
	10	19.21	4.22	4.56	19.21	4.22	4.56	14.49	4.35	3.33	9.75	4.45	2.19	6.34	4.37	1.45
	15	23.10	3.88	5.95	23.10	3.88	5.95	17.42	4.01	4.35	11.73	4.10	2.86	7.64	4.03	1.90
	20	24.66	3.68	6.70	24.66	3.68	6.70	18.59	3.80	4.89	12.52	3.89	3.22	8.16	3.82	2.14
	25	27.56	3.48	7.91	27.56	3.48	7.91	20.78	3.60	5.78	13.99	3.68	3.80	9.12	3.61	2.52
	30	28.50	3.24	8.79	28.50	3.24	8.79	21.49	3.35	6.42	14.47	3.43	4.22	9.43	3.37	2.80
	35	31.58	2.77	11.41	30.00	2.80	10.70	22.62	2.89	7.82	15.23	2.96	5.15	10.40	2.87	3.62
	40	24.89	2.60	9.57	24.89	2.60	9.57	18.76	2.69	6.99	12.63	2.75	4.59	8.23	2.70	3.05
	45	14.34	2.65	5.40	14.34	2.65	5.40	10.81	2.74	3.95	7.28	2.80	2.60	4.74	2.68	1.77
	48	8.38	2.60	3.22	8.38	2.60	3.22	6.32	2.69	2.35	4.25	2.75	1.55	2.77	2.63	1.05
LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
10	-15	17.67	4.47	3.96	17.67	4.47	3.96	13.32	4.61	2.89	8.97	4.72	1.90	13.32	4.63	2.88
	-10	18.26	4.45	4.11	18.26	4.45	4.11	13.77	4.59	3.00	9.27	4.70	1.97	13.77	4.61	2.98
	-5	18.53	4.44	4.18	18.53	4.44	4.18	13.97	4.58	3.05	9.40	4.69	2.01	13.97	4.60	3.04
	0	18.95	4.40	4.30	18.95	4.40	4.30	14.29	4.55	3.14	9.62	4.65	2.07	14.29	4.57	3.13
	5	19.25	4.37	4.40	19.25	4.37	4.40	14.51	4.52	3.21	9.77	4.62	2.11	14.51	4.54	3.20
	10	20.23	4.30	4.70	20.23	4.30	4.70	15.25	4.44	3.44	10.27	4.55	2.26	15.25	4.46	3.42
	15	24.22	3.99	6.07	24.22	3.99	6.07	18.26	4.12	4.43	12.29	4.22	2.92	18.26	4.14	4.41
	20	26.54	3.88	6.85	26.54	3.88	6.85	20.01	4.00	5.00	13.47	4.10	3.29	20.01	4.02	4.98
	25	28.86	3.65	7.91	28.86	3.65	7.91	21.76	3.77	5.78	14.65	3.86	3.80	21.76	3.79	5.75
	30	31.62	3.33	9.50	30.02	3.45	8.70	22.64	3.56	6.35	15.24	3.65	4.18	22.64	3.45	6.56
	35	32.96	2.85	11.56	30.00	2.95	10.17	22.62	3.05	7.43	15.23	3.12	4.88	22.62	2.96	7.65
	40	25.53	2.71	9.44	25.53	2.71	9.44	19.25	2.79	6.89	12.96	2.86	4.53	19.25	2.81	6.86
	45	14.98	2.85	5.26	14.98	2.85	5.26	11.30	2.94	3.84	7.60	3.01	2.52	11.30	2.77	4.07
	48	9.35	2.80	3.34	9.35	2.80	3.34	7.05	2.89	2.44	4.75	2.96	1.61	7.05	2.71	2.60
LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
15	-15	19.22	4.82	3.99	19.22	4.82	3.99	14.49	4.98	2.91	9.75	5.09	1.92	6.34	5.00	1.27
	-10	20.23	4.72	4.29	20.23	4.72	4.29	15.25	4.87	3.13	10.27	4.98	2.06	6.68	4.89	1.37
	-5	20.99	4.79	4.38	20.99	4.79	4.38	15.83	4.94	3.20	10.65	5.06	2.11	6.93	4.97	1.39
	0	21.76	4.77	4.56	21.76	4.77	4.56	16.41	4.92	3.33	11.04	5.04	2.19	7.18	4.95	1.45
	5	21.27	4.73	4.50	21.27	4.73	4.50	16.04	4.88	3.29	10.80	4.99	2.16	7.02	4.90	1.43
	10	21.99	4.64	4.74	21.99	4.64	4.74	16.58	4.79	3.46	11.16	4.91	2.28	7.26	4.82	1.51
	15	26.11	4.27	6.12	26.11	4.27	6.12	19.69	4.41	4.47	13.26	4.51	2.94	8.64	4.43	1.95
	20	29.89	4.20	7.12	29.89	4.20	7.12	22.54	4.33	5.20	15.17	4.44	3.42	9.89	4.35	2.27
	25	32.26	3.97	8.13	30.03	4.15	7.24	22.64	4.28	5.28	15.24	4.39	3.48	10.67	4.12	2.59
	30	35.08	3.48	10.07	30.01	4.01	7.48	22.63	4.14	5.47	15.23	4.24	3.59	11.38	3.61	3.15
	35	36.00	3.20	11.25	30.00	3.85	7.79	22.62	3.98	5.69	15.23	4.07	3.74	11.38	3.83	2.97
	40	31.26	3.21	9.73	30.03	3.21	9.36	22.64	3.31	6.83	15.24	3.39	4.49	10.34	3.49	2.96
	45	21.66	3.29	6.59	21.66	3.29	6.59	16.33	3.40	4.81	10.99	3.48	3.16	7.16	3.28	2.18
	48	10.81	3.28	3.30	10.81	3.28	3.30	8.15	3.38	2.41	5.49	3.46	1.59	3.58	3.17	1.13
LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
18	-15	21.23	4.87	4.36	21.23	4.87	4.36	16.00	5.03	3.18	10.77	5.15	2.09	7.01	5.05	1.39
	-10	22.50	4.82	4.67	22.50	4.82	4.67	16.96	4.98	3.41	11.42	5.09	2.24	7.43	5.00	1.49
	-5	22.82	4.93	4.63	22.82	4.93	4.63	17.21	5.09	3.38	11.58	5.21	2.22	7.53	5.12	1.47
	0	23.51	4.99	4.72	23.51	4.99	4.72	17.73	5.15	3.44	11.93	5.27	2.27	7.76	5.17	1.50
	5	24.18	5.04	4.80	24.18	5.04	4.80	18.23	5.20	3.51	12.27	5.32	2.31	7.98	5.23	1.53
	10	25.78	5.06	5.10	25.78	5.06	5.10	19.44	5.22	3.72	13.09	5.34	2.45	8.51	5.25	1.62
	15	28.96	4.82	6.01	28.96	4.82	6.01	21.84	4.98	4.39	14.70	5.09	2.89	9.58	5.00	1.92
	20	32.25	4.47	7.22	30.03	4.65	6.46	22.64	4.80	4.72	15.24	4.91	3.10	10.67	4.63	2.30
	25	35.85	4.05	8.85	30.01	4.52	6.64	22.63	4.67	4.85	15.23	4.78	3.19	11.41	4.60	2.48
	30	37.87	3.59	10.56	30.01	4.49	6.68	22.63	4.64	4.88	15.23	4.75	3.21	11.41	4.57	2.50
	35	40.84	3.37	12.13	30.00	4.41	6.80	22.62	4.55	4.97	15.23	4.66	3.27	11.38	4.46	2.55
	40	37.01	3.35	11.05	30.02	4.25	7.06	22.64	4.39	5.16	15.24	4.49	3.39	11.39	4.14	2.75
	45	25.24	3.44	7.33	25.24	3.44	7.33	19.03	3.55	5.36	12.81	3.64	3.52	8.35	3.35	2.49
	48	13.41	3.42	3.92	13.41	3.42	3.92	10.11	3.53	2.86	6.81	3.61	1.88	4.44	3.32	1.34

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

30kW Cooling Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
20	-15	21.31	5.13	4.15	21.31	5.13	4.15	16.07	5.30	3.03	10.82	5.42	2.00	7.04	5.32	1.32
	-10	22.64	5.14	4.40	22.64	5.14	4.40	17.07	5.31	3.22	11.49	5.43	2.12	7.48	5.33	1.40
	-5	23.51	5.06	4.65	23.51	5.06	4.65	17.73	5.22	3.39	11.93	5.34	2.23	7.76	5.25	1.48
	0	24.17	5.20	4.65	24.17	5.20	4.65	18.22	5.37	3.39	12.27	5.50	2.23	7.98	5.40	1.48
	5	25.26	5.29	4.78	25.26	5.29	4.78	19.05	5.46	3.49	12.82	5.59	2.30	8.34	5.48	1.52
	10	27.12	5.21	5.20	27.12	5.21	5.20	20.45	5.38	3.80	13.77	5.51	2.50	8.95	5.41	1.66
	15	30.17	5.03	6.00	30.17	5.03	6.00	22.75	5.19	4.38	15.31	5.31	2.88	9.98	5.22	1.91
	20	35.40	4.82	7.34	30.02	4.86	6.18	22.64	5.02	4.51	15.24	5.14	2.97	11.41	5.11	2.23
	25	37.77	4.17	9.06	30.04	4.62	6.50	22.65	4.77	4.75	15.25	4.88	3.12	11.38	4.68	2.43
	30	38.58	3.66	10.55	30.04	4.57	6.57	22.65	4.72	4.80	15.25	4.83	3.16	11.41	4.68	2.44
	35	40.95	3.47	11.79	30.00	4.49	6.68	22.62	4.64	4.88	15.23	4.75	3.21	11.38	4.56	2.49
	40	38.54	3.68	10.48	30.02	4.30	6.98	22.64	4.44	5.10	15.24	4.54	3.35	11.38	4.25	2.68
	45	26.07	3.65	7.15	26.07	3.65	7.15	19.66	3.77	5.22	13.23	3.86	3.43	8.63	3.49	2.47
	48	14.25	3.54	4.02	14.25	3.54	4.02	10.75	3.66	2.94	7.24	3.75	1.93	4.72	3.44	1.37
LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
25	-15	22.20	5.40	4.11	22.20	5.40	4.11	16.74	5.58	3.00	11.27	5.71	1.97	7.33	5.60	1.31
	-10	23.29	5.41	4.31	23.29	5.41	4.31	17.56	5.59	3.14	11.82	5.72	2.07	7.69	5.61	1.37
	-5	24.27	5.40	4.49	24.27	5.40	4.49	18.30	5.58	3.28	12.32	5.71	2.16	8.01	5.60	1.43
	0	25.25	5.38	4.69	25.25	5.38	4.69	19.04	5.55	3.43	12.82	5.68	2.25	8.34	5.58	1.49
	5	26.34	5.34	4.93	26.34	5.34	4.93	19.86	5.51	3.60	13.37	5.64	2.37	8.69	5.54	1.57
	10	28.12	5.32	5.29	28.12	5.32	5.29	21.20	5.49	3.86	14.27	5.62	2.54	9.28	5.52	1.68
	15	31.98	5.29	6.05	30.00	5.25	5.71	22.62	5.42	4.17	15.23	5.55	2.74	10.58	5.48	1.93
	20	39.10	5.13	7.62	30.02	4.95	6.06	22.64	5.11	4.43	15.24	5.23	2.91	11.38	5.39	2.11
	25	42.11	4.59	9.17	30.03	4.75	6.32	22.64	4.90	4.62	15.24	5.02	3.04	11.39	4.87	2.34
	30	42.92	4.28	10.03	30.02	4.66	6.44	22.64	4.81	4.70	15.24	4.92	3.09	11.39	4.79	2.38
	35	41.52	4.18	9.94	30.00	4.56	6.58	22.62	4.71	4.80	15.23	4.82	3.16	11.38	4.68	2.43
	40	40.25	4.27	9.43	30.01	4.45	6.74	22.63	4.59	4.92	15.23	4.70	3.24	11.38	4.57	2.49
	45	27.36	3.89	7.04	27.36	3.89	7.04	20.63	4.01	5.14	13.89	4.11	3.38	9.05	4.03	2.24
	48	15.41	3.78	4.07	15.41	3.78	4.07	11.62	3.91	2.98	7.82	4.00	1.96	5.10	3.92	1.30

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

26kW Cooling Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
5	-15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	5	16.16	4.52	3.58	16.16	4.52	3.58	12.15	4.72	2.57	8.34	4.80	1.74	5.70	4.31	1.32
	10	16.57	4.45	3.72	16.57	4.45	3.72	12.46	4.65	2.68	8.55	4.72	1.81	5.85	4.25	1.38
	15	20.74	4.11	5.04	20.74	4.11	5.04	15.60	4.30	3.63	10.70	4.36	2.45	7.32	3.92	1.86
	20	22.33	3.79	5.90	22.33	3.79	5.90	16.80	3.96	4.24	11.52	4.02	2.87	7.88	3.61	2.18
	25	24.45	3.66	6.68	24.45	3.66	6.68	18.39	3.83	4.80	12.62	3.89	3.25	8.63	3.49	2.47
	30	25.01	3.44	7.28	25.01	3.44	7.28	18.81	3.59	5.24	12.91	3.65	3.54	9.10	3.28	2.78
	35	25.57	2.82	9.08	25.57	2.82	9.08	19.23	2.94	6.53	13.19	2.99	4.41	9.83	2.69	3.66
	40	22.43	2.75	8.16	22.43	2.75	8.16	16.86	2.87	5.87	11.57	2.92	3.97	7.91	2.62	3.02
	45	12.48	2.65	4.71	12.48	2.65	4.71	9.38	2.77	3.39	6.44	2.81	2.29	4.40	2.53	1.74
	48	7.36	2.59	2.84	7.36	2.59	2.84	5.53	2.71	2.04	3.80	2.75	1.38	2.60	2.47	1.05

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
7	-15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	0	16.01	4.65	3.44	16.01	4.65	3.44	12.04	4.86	2.48	8.26	4.94	1.67	5.65	4.44	1.27
	5	16.81	4.62	3.64	16.81	4.62	3.64	12.64	4.83	2.62	8.67	4.90	1.77	5.93	4.41	1.35
	10	17.98	4.58	3.92	17.98	4.58	3.92	13.52	4.79	2.82	9.28	4.86	1.91	6.34	4.37	1.45
	15	21.66	4.22	5.13	21.66	4.22	5.13	16.29	4.41	3.69	11.18	4.48	2.50	7.64	4.03	1.90
	20	23.12	4.00	5.78	23.12	4.00	5.78	17.38	4.18	4.16	11.93	4.25	2.81	8.16	3.82	2.14
	25	25.83	3.79	6.83	25.83	3.79	6.83	19.43	3.96	4.91	13.33	4.02	3.32	9.12	3.61	2.52
	30	26.72	3.53	7.58	26.01	3.62	7.19	19.56	3.79	5.17	13.42	3.84	3.49	9.43	3.37	2.80
	35	27.01	3.01	8.98	26.00	3.10	8.40	19.55	3.24	6.03	13.42	3.29	4.08	10.40	2.87	3.62
	40	23.33	2.83	8.25	23.33	2.83	8.25	17.54	2.96	5.93	12.04	3.00	4.01	8.23	2.70	3.05
	45	13.44	2.88	4.66	13.44	2.88	4.66	10.11	3.02	3.35	6.94	3.06	2.27	4.74	2.68	1.77
	48	7.86	2.83	2.78	7.86	2.83	2.78	5.91	2.96	2.00	4.05	3.00	1.35	2.77	2.63	1.05

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
10	-15	16.53	4.86	3.40	16.53	4.86	3.40	12.43	5.08	2.45	8.53	5.15	1.66	12.43	4.63	2.68
	-10	17.08	4.83	3.54	17.08	4.83	3.54	12.85	5.05	2.54	8.82	5.13	1.72	12.85	4.61	2.79
	-5	17.33	4.82	3.60	17.33	4.82	3.60	13.03	5.04	2.59	8.94	5.12	1.75	13.03	4.60	2.83
	0	17.73	4.79	3.70	17.73	4.79	3.70	13.33	5.01	2.66	9.15	5.08	1.80	13.33	4.57	2.92
	5	18.01	4.75	3.79	18.01	4.75	3.79	13.54	4.97	2.72	9.29	5.05	1.84	13.54	4.54	2.98
	10	18.93	4.67	4.05	18.93	4.67	4.05	14.23	4.89	2.91	9.77	4.96	1.97	14.23	4.46	3.19
	15	22.70	4.34	5.23	22.70	4.34	5.23	17.07	4.53	3.76	11.71	4.60	2.54	17.07	4.14	4.12
	20	24.88	4.21	5.91	24.88	4.21	5.91	18.71	4.41	4.25	12.84	4.47	2.87	18.71	4.02	4.65
	25	27.05	3.97	6.82	26.01	4.10	6.34	19.56	4.29	4.56	13.42	4.35	3.08	19.56	3.79	5.17
	30	27.85	3.62	7.70	26.02	3.72	6.99	19.57	3.89	5.03	13.43	3.95	3.40	19.57	3.45	5.67
	35	27.99	3.21	8.72	26.00	3.25	8.00	19.55	3.40	5.75	13.42	3.45	3.89	19.55	2.96	6.61
	40	23.93	2.94	8.14	23.93	2.94	8.14	18.00	3.07	5.85	12.35	3.12	3.96	18.00	2.81	6.41
	45	14.05	3.10	4.53	14.05	3.10	4.53	10.56	3.24	3.26	7.25	3.29	2.20	10.56	2.77	3.81
	48	8.77	3.04	2.88	8.77	3.04	2.88	6.59	3.18	2.07	4.52	3.23	1.40	6.59	2.71	2.43

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
15	-15	17.98	5.24	3.43	17.98	5.24	3.43	13.52	5.48	2.47	9.28	5.56	1.67	6.34	5.00	1.27
	-10	18.93	5.13	3.69	18.93	5.13	3.69	14.23	5.36	2.66	9.77	5.44	1.79	6.68	4.89	1.37
	-5	19.64	5.20	3.77	19.64	5.20	3.77	14.77	5.44	2.71	10.13	5.52	1.83	6.93	4.97	1.39
	0	20.35	5.18	3.93	20.35	5.18	3.93	15.31	5.42	2.82	10.50	5.50	1.91	7.18	4.95	1.45
	5	20.38	5.14	3.97	20.38	5.14	3.97	14.96	5.37	2.79	10.27	5.45	1.88	7.02	4.90	1.43
	10	21.59	5.05	4.28	21.59	5.05	4.28	15.47	5.28	2.93	10.62	5.36	1.98	7.26	4.82	1.51
	15	24.48	4.64	5.27	24.48	4.64	5.27	18.41	4.85	3.79	12.63	4.93	2.56	8.64	4.43	1.95
	20	28.02	4.56	6.14	26.01	4.61	5.64	19.56	4.82	4.06	13.42	4.89	2.74	9.89	4.35	2.27
	25	30.24	4.31	7.01	26.03	4.42	5.89	19.57	4.62	4.24	13.43	4.69	2.86	10.67	4.12	2.59
	30	32.89	3.79	8.69	26.03	4.35	5.98	19.57	4.55	4.30	13.43	4.62	2.91	11.38	3.61	3.15
	35	33.75	3.37	10.02	26.00	4.21	6.18	19.55	4.40	4.44	13.42	4.47	3.00	11.38	3.83	2.97
	40	29.30	3.49	8.40	26.02	3.99	6.52	19.57	4.17	4.69	13.43	4.24	3.17	10.34	3.49	2.96
	45	20.30	3.57	5.68	20.30	3.57	5.68	15.27	3.74	4.09	10.48	3.79	2.76	7.16	3.28	2.18
	48	10.13	3.40	2.98	10.13	3.40	2.98	7.62	3.56	2.14	5.23	3.61	1.45	3.58	3.17	1.13

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
18	-15	18.65	5.29	3.52	18.65	5.29	3.52	14.02	5.54	2.53	9.62	5.62	1.71	7.01	5.05	1.39
	-10	19.95	5.24	3.81	19.95	5.24	3.81	15.00	5.48	2.74	10.29	5.56	1.85	7.43	5.00	1.49
	-5	21.35	5.36	3.98	21.35	5.36	3.98	16.05	5.61	2.86	11.02	5.69	1.94	7.53	5.12	1.47
	0	21.99	5.42	4.06	21.99	5.42	4.06	16.54	5.67	2.92	11.35	5.75	1.97	7.76	5.17	1.50
	5	22.62	5.47	4.13	22.62	5.47	4.13	17.01	5.72	2.97	11.67	5.81	2.01	7.98	5.23	1.53
	10	24.12	5.50	4.39	24.12	5.50	4.39	18.14	5.75	3.16	12.45	5.84	2.13	8.51	5.25	1.62
	15	27.15	5.24	5.18	26.01	5.32	4.89	19.56	5.56	3.52	13.42	5.65	2.38	9.58	5.00	1.92
	20	30.24	4.86	6.23	26.04	4.99	5.22	19.58	5.22	3.75	13.44	5.30	2.54	10.67	4.63	2.30
	25	33.61	4.40	7.63	26.01	4.85	5.36	19.56	5.07	3.86	13.42	5.15	2.61	11.41	4.60	2.48
	30	35.50	3.90	9.10	26.05	4.52	5.76	19.59	4.73	4.14	13.44	4.80	2.80	11.41	4.57	2.50
	35	38.29	3.66	10.46	26.00	4.64	5.60	19.55	4.85	4.03	13.42	4.93	2.72	11.38	4.46	2.55
	40	34.70	3.62	9.60	26.03	4.25	6.12	19.57	4.44	4.40	13.43	4.51	2.98	11.39	4.14	2.75
	45	26.85	3.74	7.18	26.02	4.32	6.02	19.57	4.52	4.33	13.43	4.59	2.93	8.35	3.35	2.49
	48	14.21	3.72	3.82	14.21	3.72	3.82	10.69	3.89	2.75	7.33	3.95	1.86	4.44	3.32	1.34

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com

26kW Cooling Capacity

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
20	-15	19.94	5.58	3.58	19.94	5.58	3.58	14.99	5.83	2.57	10.29	5.92	1.74	7.04	5.32	1.32
	-10	21.18	5.59	3.79	21.18	5.59	3.79	15.93	5.84	2.73	10.93	5.93	1.84	7.48	5.33	1.40
	-5	21.99	5.50	4.00	21.99	5.50	4.00	16.54	5.75	2.88	11.35	5.84	1.94	7.76	5.25	1.48
	0	22.61	5.66	4.00	22.61	5.66	4.00	17.00	5.91	2.88	11.67	6.00	1.94	7.98	5.40	1.48
	5	23.63	5.75	4.11	23.63	5.75	4.11	17.77	6.01	2.96	12.19	6.10	2.00	8.34	5.48	1.52
	10	25.37	5.67	4.48	25.37	5.67	4.48	19.08	5.92	3.22	13.09	6.01	2.18	8.95	5.41	1.66
	15	28.28	5.46	5.18	26.03	5.54	4.70	19.57	5.79	3.38	13.43	5.88	2.28	9.98	5.22	1.91
	20	33.18	5.24	6.33	26.01	5.46	4.76	19.56	5.71	3.43	13.42	5.80	2.32	11.41	5.11	2.23
	25	35.41	4.53	7.82	26.02	5.35	4.86	19.57	5.59	3.50	13.43	5.68	2.36	11.38	4.68	2.43
	30	37.55	3.98	9.44	26.01	5.02	5.18	19.56	5.25	3.73	13.42	5.33	2.52	11.41	4.68	2.44
	35	39.00	3.77	10.33	26.00	4.95	5.25	19.55	5.18	3.78	13.42	5.25	2.55	11.38	4.56	2.49
	40	36.52	4.00	9.13	26.01	4.62	5.63	19.56	4.83	4.05	13.42	4.90	2.74	11.38	4.25	2.68
	45	27.55	3.97	6.95	26.03	4.53	5.75	19.57	4.74	4.13	13.43	4.81	2.79	8.63	3.49	2.47
	48	14.65	3.85	3.80	14.65	3.85	3.80	11.02	4.03	2.73	7.56	4.09	1.85	4.72	3.44	1.37

LWT	DB	Maximum			100% (normal)			75%			50%			Minimum		
		CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI	CC	EER	PI
25	-15	20.77	5.87	3.54	20.77	5.87	3.54	15.62	6.14	2.55	10.72	6.23	1.72	7.33	5.60	1.31
	-10	21.79	5.88	3.71	21.79	5.88	3.71	16.39	6.15	2.67	11.24	6.24	1.80	7.69	5.61	1.37
	-5	22.70	5.87	3.87	22.70	5.87	3.87	17.07	6.14	2.78	11.71	6.23	1.88	8.01	5.60	1.43
	0	23.62	5.85	4.04	23.62	5.85	4.04	17.76	6.11	2.91	12.19	6.21	1.96	8.34	5.58	1.49
	5	24.64	5.80	4.25	24.64	5.80	4.25	18.53	6.07	3.05	12.71	6.16	2.06	8.69	5.54	1.57
	10	26.30	5.78	4.55	26.01	5.85	4.45	19.56	6.12	3.20	13.42	6.21	2.16	9.28	5.52	1.68
	15	29.98	5.75	5.22	26.03	5.80	4.49	19.57	6.06	3.23	13.43	6.16	2.18	10.58	5.48	1.93
	20	36.66	5.58	6.57	26.03	5.75	4.53	19.57	6.01	3.26	13.43	6.10	2.20	11.38	5.39	2.11
	25	38.56	4.99	7.73	26.01	5.41	4.81	19.56	5.66	3.46	13.42	5.74	2.34	11.39	4.87	2.34
	30	39.75	4.65	8.54	26.01	5.38	4.83	19.56	5.63	3.48	13.42	5.71	2.35	11.39	4.79	2.38
	35	40.25	4.54	8.87	26.00	5.12	5.08	19.55	5.35	3.65	13.42	5.43	2.47	11.38	4.68	2.43
	40	38.51	4.64	8.30	26.02	4.85	5.36	19.57	5.07	3.86	13.43	5.15	2.61	11.38	4.57	2.49
	45	28.95	4.22	6.85	26.01	4.65	5.59	19.56	4.86	4.02	13.42	4.94	2.72	9.05	4.03	2.24
	48	16.52	4.11	4.02	16.52	4.11	4.02	12.42	4.30	2.89	8.52	4.36	1.95	5.10	3.92	1.30

SIME HISPANIA, S.A

Sime Hispania S.A.

Polígono Tecnológico, Calle Salamanca 22 - 18151 Ogíjares (Granada), España
C.I.F. A-18550137 - Tel. +34 958 536 404 - Fax +34 958 536 492 - simehispania@simehispania.com - www.simehispania.com