



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

HANCATHERM ITALIA S.r.l.
Via Carbon, 22/A - 36040 Orgiano (VI) - Italia

Dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei prodotti: serbatoi per produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria:

Marchio: **SIME S.p.A.**

Nome e modello: **BS 2S-C (R2BCP) 200-300-400-500**
BS 2S (R2BC) 200-300-400-500-750-1000-1500-2000
BS 1S (RBC) 200-300-400-500-750-1000-1500-2000

Tali dispositivi sono realizzati secondo i requisiti fondamentali della Direttiva Europea 97/23/CEE relativa ai dispositivi semplici a pressione in accordo con le richieste elencate al terzo articolo del terzo paragrafo e costruito in accordo con l'applicazione degli standard di seguito indicati.

- DIN 4753 parte 1 Marzo 1988
- DIN 4753 parte 2 Gennaio 1984
- DIN 4753 parte 3 Luglio 1993
- DIN 4753 parte 4 Ottobre 1994
- DIN 4753 parte 6 Febbraio 1986
- DIN 4753 parte 9 Settembre 1990
- UNI EN 10025 Aprile 2005
- UNI EN 287-1 Settembre 2007
- UNI EN ISO 9001:2000

Per tale serbatoio si definiscono i seguenti parametri di utilizzazione :

- Temperatura massima di esercizio serbatoi → $T_{max} = 95^{\circ}C$;
- Temperatura massima di esercizio scambiatori → $T_{max} = 110^{\circ}C$;
- Pressione massima di esercizio serbatoi → 10 bar;
- Pressione massima di esercizio scambiatori → 10 bar.

Data: 28/01/09

Lino Dal Molin
HANCATHERM ITALIA srl
General Manager