

Pérdidas de carga de accesorios conductos separados (Δp mm H ₂ O)		HE 35 R ErP máx Δp total 15		HE 50 R ErP máx Δp total 16		HE 110 R ErP máx Δp total 42	
Código	Descripción	Aspiración	Scarico	Aspiración	Scarico	Aspiración	Scarico
8077450	Curva \varnothing 80 en polipropileno 90° MF	0,30	0,40	0,80	0,80	2,30	3,50
8077351	Prolongación \varnothing 80 L. 1000	0,25	0,25	0,35	0,45	1,40	1,40
8077350	Prolongación \varnothing 80 L. 500	-	-	0,15	0,20	0,70	0,70
8091204	Terminal salida techo L.1381	1,50	0,20	-	1,30	-	5,00
8091205	Terminal salida techo coaxial L.1285 + racord cód. 8091401	-	-	-	4,00	-	16,00
8091210	Salida coaxial \varnothing 80/125 L. 885	-	-	-	5,00	-	17,00
6296513	Prolongación \varnothing 80 L. 250 con toma	-	-	-	0,10	-	0,30
8077451	Curva \varnothing 80 en polipropileno 45° MF	0,25	0,25	0,45	0,45	1,70	2,30
8089500	Terminal de aspiración \varnothing 80	0,15	-	0,20	-	1,80	-
8089501	Terminal de evacuación	-	0,50	-	1,50	-	4,00
8092800	Recuperador de condensados \varnothing 80 L. 135	-	-	1,80	-	5,80	-

ATENCIÓN:
La longitud máxima completa viene determinada por el Δp de cada accesorio instalado y no deberá ser superior al Δp total de la caldera.