ETA
DANMARK

# Godkendelse
# VA 1.54/18393

**Udstedt:** **2025.02.24**
**Gyldig til:** **2028.01.01**

Opfylder kravene i BR 18


**GODKENDELSESINDEHAVER:**
SOCLA SAS
365, Rue du Lieutenant Putier
FR-71530 Virey le Grand
Telefon: +33 (0) 3 85 97 42 42
Telefax: + 33 (0) 3 85 97 97 42
Internet: www.socla.com


## Reduktionsventil
## DESBORDES
### type 10, 10BIS og 11BIS
### dim. ½" – 4"

**FABRIKAT:**
SOCLA SAS, Frankrig

**MÆRKNING:**
- Fabrikantmærke: Desbordes
- Ventilmærke: AD
- Strømpil
- Dimension

**KVALITETSKONTROL:**
Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**
Reduktionsventilen tillades monteret på vandinstallationer.

Reduktionsventilen monteres i øvrigt efter leverandørens anvisninger.

Reduktionsventilen tillades monteres ved temperaturen op til max. 80 ˚C.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

| | |
|---|---|
| Konstruktion og funktion | Ventilen er en reduktionsventil, som monteres i en vandinstallation for reducering af vandtrykket efter ventilen. Reduktionstrykket reguleres ved hjælp af reguleringsskrue i toppen af ventilen. |
| Montering | Tilslutningerne er med muffer. |
| Materiale | Type 10, 10BIS og 11BIS: Bronze og afzinkningsbestandig messing |
| Dimension | 10: ½"-1"<br>10BIS: ½"-4"<br>11BIS: ½"-2" |

Thomas Bruun




**ETA-Danmark A/S**
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04
E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk