SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1498

Utstedt: 24.03.2010
Fornyet: 26.09.2025
Gyldig til: 01.10.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Watts Hydraulics – Socla tilbakeslagsventiler, type BA BM

er i samsvar med kravene i

- **EN 12729**
- **KTW-BWGL (*)**

Innehaver

Watts Hydraulics – Socla
365, rue du Lieutenant Putier
71530 Virey-le Grand, Frankrike

Produsent

Watts Hydraulics – Socla
365, rue du Lieutenant Putier
71530 Virey-le Grand, Frankrike

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Watts Hydraulics – Socla tilbakeslagsventil i avsinknings-bestandig messing, type BA BM, familie B – type A.

Følgende modeller inngår:

- BA BM015, dimensjon 15 mm (½")
- BA BM020, dimensjon 20 mm (¾")
- BA BM025, dimensjon 25 mm (1")
- BA BM032, dimensjon 32 mm (1 ¼")
- BA BM040, dimensjon 40 mm (1 ½")
- BA BM050, dimensjon 50 mm (2")

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet
Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007