

Elementos de gestión y control

| | | EXAMASTER | MH ebox | EXACONTROL | Sonda exterior |
|--|------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Referencia | | 00 2011 0655 | 00 1001 4261 | 00 2008 5216 | 00 2008 2651 |
| Datos eléctricos | | | | | |
| Alimentación | V/Hz | 230/50 | | pilas AA | solar |
| Potencia máxima absorbida | kW | 0,2 | 6,2 | - | - |
| Intensidad máxima absorbida | A | <1 | 27 | - | - |
| Conex. Examaster-MH ebox | | cable ebus | | - | - |
| Conex. Examaster-Exacontrol | | radio | - | radio | - |
| Conex. Examaster-Sonda Exterior | | radio | - | - | radio |
| Frecuencia de emisión/recepción | | | | | |
| Examaster-sonda exterior | min | 15 | - | - | 15 |
| Frecuencia de emisión/recepción | | | | | |
| Examaster-Exacontrol | min | 10 | - | 10 | - |
| Alcance promedio en campo libre | m | 100 | cable | - | - |
| Alcance promedio en vivienda (variable según la construcción) | m | 25 | cable | - | - |
| Dimensiones | | | | | |
| Alto | mm | 265 | 185 | 175 | 175 |
| Ancho | mm | 290 | 280 | 62 | 62 |
| Profundidad | mm | 45 | 35 | 31 | 31 |