

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos



001/006676

AENOR certifica que la organización

INDUSTRIAL BLANSOL, S.A.

| | |
|---|--|
| con domicilio social en | CM REAL DE CALDAS, 34 08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona - España) |
| suministra | Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X) |
| conformes con | UNE-EN ISO 15875-1:2004 (EN ISO 15875-1:2003) UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007 (EN ISO 15875-1:2003/A1:2007) UNE-EN ISO 15875-5:2004 (EN ISO 15875-5:2003) |
| Descripción del sistema | Marca comercial: RAYPER Tipo de unión: Unión por compresión a través de casquillo plástico Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): Serie 4: 1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8 y Serie 5: 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6 |
| Más información en el anexo al certificado. | |
| Centro de producción | CM REAL DE CALDAS, 34 08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona - España) |
| Esquema de certificación | Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.03. |
| Este certificado anula y sustituye al 001/006676, de fecha 2018-06-28 | |
| Fecha de primera emisión | 2017-02-24 |
| Fecha de modificación | 2019-02-13 |
| Fecha de expiración | 2022-02-24 |

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos

001/006676

Anexo al Certificado

Descripción del sistema

Marca comercial: RAYPER

Tipo de unión : Unión por compresión a través de casquillo plástico Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): Serie 4: 1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8 y Serie 5: 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6

| Componente del sistema | Diámetros (mm) | Material | Referencias |
|---|--|----------|----------------------------|
| Tubos (Certificado AENOR N° 001/005713) | 16 - 20 - 25 - 32 | PEX-a | --- |
| Manguito | 16 - 20 - 25 - 32 | CW617N | RPERALKMUXX |
| Manguito reducido | 20x16 ; 25x20 ; 32x25 | CW617N | RPERALKMRXXXX |
| Racor fijo macho | 16 - 20 - 25 - 32 | CW617N | RPERALKRXXXX |
| Racor fijo hembra | 16 - 20 - 25 | CW617N | RPERALKRHHXXX |
| Racor móvil | 16 - 20 - 25 | CW617N | RPERALKRMMXXX |
| Codo 90° | 16 - 20 - 25 - 32 | CW617N | RPERALKCXX |
| Codo rosca hembra | 16 - 20 - 25 | CW617N | RPERALKTCXXXX |
| Codo base fijación corto | 16 - 20 | CW617N | RPERALKCBFXXX |
| Te igual | 16 - 20 - 25 - 32 | CW617N | RPERALKTXX |
| Te reducida | 20x16x16 ; 20x16x20 ; 20x20x16 ; 25x16x25 ; 25x20x20 ; 25x20x25 ; 25x25x20 | CW617N | RPERALKTXXXXX |
| Te rosca hembra | 16 - 20 | CW617N | RPERALKSHXXXX |
| Distribuidor | 20x20x16x16 ; 25x20x16x16 ; 20x20x16x16x16 ; 25x20x16x16x16 | CW617N | RPERALKZXXXXX ; RPERALKBDX |
| Manguito unión | 16 - 20 - 25 - 32 | PPSU | RPERKMUXX |
| Manguito reducido | 20x16 - 25x20 - 32x25 | PPSU | RPERKMRXXXX |
| Codo | 16 - 20 - 25 - 32 | PPSU | RPERKMRXXXX |
| Te | 16 - 20 - 25 - 32 | PPSU | RPERKTXX |
| Te reducida | 20x16x16 - 20x16x20 - 20x20x16 - 25x16x25 - 25x20x20 - 25x20x25 - 25x25x20 | PPSU | RPERKTXXXX |
| Codo pladur | 16 - 20 | PPSU | RPERALKCPFXX |

Fecha de primera emisión 2017-02-24

Fecha de modificación 2019-02-13

Fecha de expiración 2022-02-24

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n° 01/C-PR002.001